

Организация "ООО "УК Лия"  
 Адрес ул. Декабристов, д. 2  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Год: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм  
 Годр: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм  
 ГП : 10 л/ИМП

Декабристов 2  
 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер Теплосчетчика 459626

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с 16.01.2022 по 15.02.2022

Дата	Q Гкал	M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	Температура, °C			Время, час		Работы тр	Классиф ошибок
						M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. тн		
16.01.22	3.506	462.1772	463.9258	-	0.00	1.7485	61.92	54.34	7.58	0.01	23.99	D
17.01.22	3.481	455.5796	457.6548	-	0.00	2.0752	62.48	54.85	7.63	0.24	23.76	E
18.01.22	3.590	458.3789	459.8511	-	0.00	1.4722	62.65	54.83	7.82	0.28	23.72	E
19.01.22	4.083	459.2080	460.8750	-	0.00	1.6670	67.83	58.95	8.88	0.09	23.91	E
20.01.22	3.584	462.4189	463.9658	-	0.00	1.5469	62.81	55.07	7.74	0.00	24.00	E
21.01.22	3.667	464.9951	466.6875	-	0.00	1.6924	63.66	55.79	7.88	0.13	23.87	E
22.01.22	3.507	464.6445	466.4268	-	0.00	1.7822	62.25	54.71	7.54	0.00	24.00	E
23.01.22	3.560	465.4980	468.2148	-	0.00	2.7168	62.63	54.99	7.64	0.00	24.00	E
24.01.22	3.715	410.7422	412.6162	-	0.00	1.8740	65.00	55.97	9.04	0.00	24.00	E
25.01.22	3.690	287.9180	289.5166	-	0.00	1.5986	67.61	54.79	12.82	0.00	24.00	E
26.01.22	3.429	286.4688	287.5332	-	0.00	1.0645	65.47	53.50	11.97	0.11	23.89	E
27.01.22	3.604	296.7900	298.4121	-	0.00	1.6221	66.26	54.11	12.15	0.00	24.00	E
28.01.22	3.491	286.4502	287.5166	-	0.00	1.0664	65.53	53.34	12.19	0.00	24.00	E
29.01.22	2.954	278.7285	279.6230	-	0.00	0.8945	61.11	50.51	10.60	0.64	23.36	E
30.01.22	3.016	283.3516	284.9814	-	0.00	1.6299	61.02	50.37	10.65	0.25	23.75	E
31.01.22	2.869	284.8145	285.5430	-	0.00	0.7285	59.40	49.32	10.08	0.19	23.81	E
01.02.22	2.987	281.7236	283.1484	-	0.00	1.4248	60.54	49.93	10.61	0.00	24.00	E
02.02.22	3.099	279.3760	280.6670	-	0.00	1.2910	61.55	50.45	11.10	0.00	24.00	E
03.02.22	3.285	279.9961	281.4268	-	0.00	1.4307	63.70	51.96	11.74	0.00	24.00	E
04.02.22	3.320	281.4248	282.9893	-	0.00	1.5645	63.77	51.97	11.80	0.00	24.00	E
05.02.22	3.775	273.6709	275.0029	-	0.00	1.3320	69.02	55.22	13.80	0.38	23.62	E
06.02.22	3.386	276.3896	277.8223	-	0.00	1.4326	65.05	52.79	12.26	0.02	23.98	E
07.02.22	2.915	278.5127	279.7764	-	0.00	1.2637	60.36	49.89	10.47	0.19	23.81	E
08.02.22	2.921	283.1387	284.4658	-	0.00	1.3271	60.21	49.89	10.32	0.00	24.00	E
09.02.22	2.900	283.8848	285.6631	-	0.00	1.7783	60.07	49.85	10.22	0.00	24.00	E
10.02.22	2.916	283.1963	284.2207	-	0.00	1.0244	60.56	50.26	10.30	0.26	23.74	E
11.02.22	2.833	274.5537	275.9023	-	0.00	1.3486	60.18	49.86	10.32	0.24	23.76	E
12.02.22	2.780	245.9639	246.9053	-	0.00	0.9414	59.54	48.23	11.30	0.15	23.85	E
13.02.22	2.893	248.3174	249.7275	-	0.00	1.4102	60.38	48.72	11.65	0.04	23.96	E
14.02.22	2.845	245.6563	247.3789	-	0.00	1.7227	59.95	48.36	11.58	0.16	23.84	E
15.02.22	2.956	248.2656	249.6445	-	0.00	1.3789	61.04	49.13	11.91	0.00	24.00	E
Итого	101.557	10172.2344	10218.0850	0.0000	0.00	45.8506	62.85	52.86	9.98	3.37	740.63	3.37

Дата Время	Q	M1	M2	VI	Tr
15.02.22 24:00	158.657	16654.83	16726.32	0.00	1098.86
16.01.22 00:00	57.099	6482.59	6508.23	0.00	358.23
Итого	101.557	10172.23	10218.08	0.00	740.63

Отчетный период \_\_\_\_\_ 744.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 740.63\_час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц.отказа (Е) \_\_\_\_\_ 3.364\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.008\_час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



ООО "Газпром Теплоэнергоснабжение"  
 Серпуховский филиал  
 Серпуховский филиал  
 ИТ-СЕРВИСОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

*Расс = 102,02 часа*