

11.12.2024

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 19.12.2024 по 18.01.2025

время создания отчёта: 20.01.2025 в 09:30

Потребитель: Декабристов д.2
Адрес: Декабристов д.2
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 459626

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.12.2024 00:00	498.990	54454.367	55008.137	-553.770	4480.6
19.01.2025 00:00	49.923	4993.272	5011.672	-18.400	430.7
Итого:	-449.067	-49461.095	-49996.465	535.370	-4049.9

Дата	Q, Гкал		Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
19.12.2024	3.810	261.48	261.53	-0.05	-11.4	58.8	48.2	10.60	6.71	6.47	23.000	—		
20.12.2024	2.796	279.73	280.58	-0.84	0.8	57.6	47.6	10.00	6.74	6.48	24.000	—		
21.12.2024	2.699	280.24	281.10	-0.86	-1.2	56.7	47.0	9.60	6.76	6.50	24.000	—		
22.12.2024	2.758	278.87	279.85	-0.98	-5.8	57.1	47.2	9.90	6.75	6.49	24.000	—		
23.12.2024	2.735	278.91	279.92	-1.01	-3.8	56.9	47.1	9.80	6.76	6.50	24.000	—		
24.12.2024	2.731	281.25	282.21	-0.96	-0.2	57.2	47.5	9.70	6.73	6.47	24.000	—		
25.12.2024	2.723	280.00	281.01	-1.01	-0.6	57.0	47.3	9.70	6.74	6.48	24.000	—		
26.12.2024	2.713	279.47	280.54	-1.07	-2.5	56.7	47.0	9.70	6.75	6.49	24.000	—		
27.12.2024	2.680	280.03	281.09	+1.07	0.4	56.6	47.0	9.60	6.73	6.47	24.000	—		
28.12.2024	2.682	279.88	280.94	-1.07	-1.9	56.7	47.1	9.60	6.71	6.45	24.000	—		
29.12.2024	2.682	279.69	280.80	-1.11	0.0	56.6	47.0	9.60	6.80	6.54	24.000	—		
30.12.2024	2.697	279.13	280.20	-1.07	1.0	56.3	46.6	9.70	6.89	6.63	24.000	—		
31.12.2024	2.683	279.52	280.56	-1.04	0.1	56.3	46.7	9.60	6.87	6.62	24.000	—		
01.01.2025	2.740	278.65	279.76	-1.10	-1.0	56.7	46.8	9.80	6.86	6.61	24.000	—		
02.01.2025	2.739	281.12	282.28	-1.16	2.4	56.7	47.0	9.80	6.83	6.57	24.000	—		
03.01.2025	2.801	279.43	280.55	-1.12	-2.0	57.2	47.2	10.00	6.86	6.60	24.000	—		
04.01.2025	2.844	276.70	277.80	-1.10	-4.1	57.7	47.4	10.30	6.89	6.63	24.000	—		
05.01.2025	2.914	273.15	274.24	-1.09	-5.0	57.7	47.0	10.70	6.89	6.65	24.000	—		
06.01.2025	2.944	273.90	275.01	-1.11	-5.5	57.9	47.2	10.80	6.88	6.63	24.000	—		
07.01.2025	2.819	277.47	278.55	-1.08	-1.2	56.8	46.6	10.20	6.85	6.59	24.000	—		
08.01.2025	2.715	280.99	282.03	-1.04	2.2	56.3	46.6	9.70	6.85	6.59	24.000	—		
09.01.2025	2.733	279.99	280.96	-0.96	-1.0	56.6	46.9	9.80	6.82	6.56	24.000	—		
10.01.2025	2.742	280.60	281.62	-1.02	1.6	56.6	46.8	9.80	6.70	6.44	24.000	—		
11.01.2025	2.706	281.96	282.95	-0.99	3.0	56.9	47.3	9.60	6.71	6.45	24.000	—		
12.01.2025	2.753	278.87	279.82	-0.95	-1.8	56.9	47.1	9.90	6.79	6.53	24.000	—		
13.01.2025	2.775	277.76	278.72	-0.96	-2.4	57.0	47.0	10.00	6.83	6.57	24.000	—		
14.01.2025	2.895	273.02	273.95	-0.93	-4.1	57.6	47.0	10.60	6.84	6.58	24.000	—		
15.01.2025	2.752	274.87	275.86	-1.00	-0.4	56.6	46.6	10.00	6.82	6.55	23.700	—	#	
16.01.2025	2.636	266.26	267.15	-0.89	-1.3	56.8	46.7	10.10	6.83	6.57	23.000	—		
17.01.2025	2.773	280.51	281.51	-1.00	2.4	56.7	46.8	9.90	6.85	6.59	24.000	—		
18.01.2025	2.525	266.36	267.23	-0.87	1.3	55.0	45.5	9.50	6.79	6.54	23.000	—	#	
Итого:	86.195	8599.80	8630.31	-30.51	—	—	—	—	—	—	740.700	—	—	
Средние:	2.780	277.41	278.40	-0.98	-1.4	56.9	47.0	9.90	6.80	6.54	23.900	—	—	

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 740.7 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ±0.354 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации

Q = 86,579 т/час

