

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с **17.01.2023** по **16.02.2023**

время создания отчёта: 17.02.2023 в 13:54

Потребитель: Декабристов д.2
 Адрес: Декабристов д.2
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора _____
 Заводской №: 459626,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
17.01.2023 00:00	56,625	4561,853	4583,767	-21,914	381,8
17.02.2023 00:00	142,725	13088,361	13152,834	-64,473	1116,0
Итого:	86,100	8526,508	8569,067	-42,559	734,2

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
		Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа
17.01.2023	2,035	219,16	220,09	-0,93	-0,9	55,1	45,8	9,30	7,04	6,69	18,300	24,000	#E
18.01.2023	2,358	269,76	270,61	-0,85	0,4	53,6	44,9	8,70	6,92	6,57	22,500	24,000	#
19.01.2023	2,612	292,21	294,83	-2,62	1,6	54,9	46,0	8,90	6,96	6,59	23,800	24,000	#E
20.01.2023	2,597	277,52	278,50	-0,98	2,3	55,6	46,2	9,40	6,66	6,34	23,900	24,000	#E
21.01.2023	2,718	249,16	250,36	-1,20	-2,8	57,3	46,4	10,90	6,21	5,96	24,000	24,000	#
22.01.2023	2,704	244,45	245,63	-1,18	-4,0	57,4	46,3	11,10	6,17	5,93	23,700	24,000	#E
23.01.2023	2,860	277,52	278,45	-0,94	-4,7	57,9	47,6	10,30	6,67	6,36	24,000	24,000	#
24.01.2023	2,995	293,68	295,05	-1,37	-5,1	58,8	48,6	10,20	6,97	6,62	24,000	24,000	#E
25.01.2023	2,777	291,57	292,66	-1,09	-3,3	56,9	47,4	9,50	6,90	6,55	23,800	24,000	#E
26.01.2023	2,877	290,88	292,43	-1,55	-3,7	57,8	47,9	9,90	6,84	6,50	23,800	24,000	#E
27.01.2023	2,755	291,56	292,85	-1,29	-4,5	56,1	46,7	9,50	6,84	6,50	24,000	24,000	#
28.01.2023	2,810	283,59	285,07	-1,48	-3,5	57,8	47,9	9,90	6,65	6,32	23,900	24,000	#E
29.01.2023	2,911	263,75	265,15	-1,40	-4,4	59,3	48,3	11,00	6,43	6,15	24,000	24,000	#E
30.01.2023	2,785	259,37	260,65	-1,28	-3,6	58,4	47,7	10,70	6,39	6,12	23,600	24,000	#E
31.01.2023	2,745	272,99	274,51	-1,52	-1,9	57,2	47,1	10,10	6,56	6,26	23,800	24,000	#E
01.02.2023	2,768	287,90	289,75	-1,85	-1,6	57,2	47,6	9,60	6,60	6,27	24,000	24,000	#
02.02.2023	2,729	283,74	285,69	-1,95	-2,2	56,9	47,3	9,60	6,65	6,32	24,000	24,000	#
03.02.2023	2,765	293,69	295,52	-1,83	-0,8	57,4	48,0	9,40	6,68	6,33	24,000	24,000	#
04.02.2023	2,678	291,09	292,18	-1,09	-2,3	56,6	47,3	9,20	6,78	6,43	24,000	24,000	#E
05.02.2023	2,734	290,57	291,92	-1,35	-3,1	57,1	47,7	9,40	6,98	6,63	23,800	24,000	#E
06.02.2023	2,934	284,91	286,98	-2,08	-6,3	58,9	48,6	10,30	6,85	6,51	24,000	24,000	#E
07.02.2023	3,027	280,76	282,01	-1,25	-8,6	59,7	48,9	10,80	6,68	6,36	24,000	24,000	#
08.02.2023	3,387	295,15	296,44	-1,29	-8,4	63,0	51,5	11,50	6,95	6,59	24,000	24,000	#
09.02.2023	2,717	279,64	280,93	-1,29	-3,2	56,9	47,2	9,70	6,76	6,43	23,700	24,000	#E
10.02.2023	2,770	268,72	269,93	-1,21	-4,3	57,3	47,0	10,30	6,53	6,23	24,000	24,000	#
11.02.2023	2,734	263,52	264,61	-1,09	-3,0	57,1	46,7	10,40	6,45	6,16	23,700	24,000	#E
12.02.2023	2,950	264,48	265,96	-1,48	-4,4	58,8	47,7	11,20	6,51	6,22	24,000	24,000	#
13.02.2023	2,909	265,49	266,39	-0,90	-4,2	59,2	48,2	11,00	6,51	6,21	23,900	24,000	#E
14.02.2023	2,658	267,90	268,88	-0,97	-0,3	56,6	46,7	9,90	6,50	6,19	23,800		
15.02.2023	2,745	265,45	267,06	-1,61	-4,0	56,9	46,6	10,30	6,51	6,21	24,000		
16.02.2023	3,057	266,32	267,98	-1,66	-7,1	60,0	48,6	11,50	6,56	6,26	24,000		
Итого:	86,101	8526,51	8569,07	-42,56	—	—	—	—	—	—	734,000	672,000	—
Средние:	2,777	275,05	276,42	-1,37	-3,3	57,5	47,4	10,10	6,67	6,35	23,700	24,000	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 734 ч Суммарное время отказа: 62.3 ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0,498 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



*Подп. = 27,274 Ткач
 Гос.*