

*Сид*

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления  
за период с 17.02.2023 по 17.03.2023

время создания отчёта: 21.03.2023 в 10:18

Потребитель: Декабристов д.2  
Адрес: Декабристов д.2  
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления  
№ договора: \_\_\_\_\_  
Заводской №: 459626,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
17.02.2023 00:00	142,725	13088,361	13152,834	-64,473	1116,0
18.03.2023 00:00	227,380	20836,424	20931,619	-95,195	1808,6
<b>Итого:</b>	<b>84,655</b>	<b>7748,063</b>	<b>7778,785</b>	<b>-30,722</b>	<b>692,6</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
17.02.2023	3,379	266,48	268,09	-1,62	-9,2	63,5	50,9	12,70	6,57	6,28	24,000	24,000	#
18.02.2023	3,314	257,94	259,21	-1,27	-9,0	64,1	51,3	12,90	6,56	6,27	23,400	24,000	#E
19.02.2023	3,145	265,31	266,06	-0,75	-5,2	61,7	49,9	11,90	6,59	6,30	24,000	24,000	#
20.02.2023	2,853	263,57	264,76	-1,18	-5,2	58,8	48,0	10,80	6,54	6,25	23,600	24,000	#E
21.02.2023	3,725	266,65	267,62	-0,97	-11,7	67,1	53,2	14,00	6,59	6,30	24,000	24,000	#
22.02.2023	4,262	261,31	262,39	-1,09	-14,7	73,5	57,2	16,30	6,52	6,25	24,000	24,000	#E
23.02.2023	3,829	258,39	259,39	-1,01	-12,5	69,8	55,0	14,80	6,45	6,19	23,700	24,000	#E
24.02.2023	3,067	259,33	260,56	-1,23	-6,9	61,7	49,9	11,80	6,53	6,26	23,600	24,000	#E
25.02.2023	2,757	270,69	271,49	-0,80	0,4	57,8	47,6	10,20	6,56	6,25	24,000	24,000	#
26.02.2023	2,694	265,23	265,87	-0,64	0,1	57,7	47,5	10,20	6,52	6,21	23,400	24,000	#E
27.02.2023	2,861	267,22	268,82	-1,61	-5,1	58,2	47,5	10,70	6,55	6,26	24,000	24,000	#
28.02.2023	2,964	267,78	268,62	-0,84	-5,8	59,3	48,3	11,10	6,59	6,29	24,000	24,000	#
01.03.2023	2,623	264,11	265,29	-1,17	-5,2	55,4	45,5	9,90	6,64	6,34	24,000	24,000	#
02.03.2023	2,829	267,90	268,92	-1,02	-4,0	58,1	47,5	10,60	6,60	6,30	24,000	24,000	#
03.03.2023	2,765	270,96	271,50	-0,54	-0,4	57,5	47,3	10,20	6,60	6,30	24,000	24,000	#
04.03.2023	2,768	271,23	272,30	-1,06	-1,5	58,1	47,9	10,20	6,65	6,35	24,000	24,000	#
05.03.2023	2,710	265,24	266,84	-1,60	-3,1	57,7	47,5	10,20	6,61	6,31	23,600	24,000	#E
06.03.2023	2,819	270,12	270,98	-0,86	-3,9	58,3	47,9	10,40	6,48	6,17	24,000	24,000	#E
07.03.2023	2,872	267,45	268,81	-1,36	-5,2	59,4	48,6	10,70	6,66	6,35	23,800	24,000	#E
08.03.2023	2,781	269,15	270,27	-1,12	-3,5	58,3	47,9	10,30	6,75	6,44	23,900	24,000	#E
09.03.2023	2,713	267,64	268,62	-0,99	-2,0	57,6	47,5	10,10	6,62	6,32	23,800	24,000	#E
10.03.2023	2,953	268,53	269,80	-1,26	-5,7	60,0	49,0	11,00	6,62	6,32	24,000	24,000	#E
11.03.2023	2,925	268,48	269,48	-1,01	-4,3	59,7	48,8	10,90	6,73	6,43	24,000	24,000	#E
12.03.2023	2,761	272,09	273,55	-1,46	2,0	58,3	48,2	10,20	6,52	6,22	24,000	24,000	#
13.03.2023	2,880	269,94	270,42	-0,48	-4,1	59,2	48,5	10,70	6,63	6,33	24,000	24,000	#
14.03.2023	2,596	272,20	273,26	-1,06	0,3	56,2	46,7	9,50	6,57	6,25	24,000	24,000	#
15.03.2023	2,300	272,10	272,74	-0,64	2,2	53,1	44,6	8,50	6,64	6,33	24,000	24,000	#
16.03.2023	2,215	271,00	272,11	-1,11	1,8	52,4	44,3	8,20	6,64	6,33	24,000	24,000	#
17.03.2023	2,296	270,05	271,04	-0,99	0,9	52,8	44,3	8,50	6,55	6,24	24,000	24,000	#
<b>Итого:</b>	<b>84,656</b>	<b>7748,06</b>	<b>7778,79</b>	<b>-30,72</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>692,800</b>	<b>696,000</b>	<b>#</b>
<b>Средние:</b>	<b>2,919</b>	<b>267,18</b>	<b>268,23</b>	<b>-1,06</b>	<b>-4,2</b>	<b>59,5</b>	<b>48,6</b>	<b>10,90</b>	<b>6,59</b>	<b>6,29</b>	<b>23,900</b>	<b>24,000</b>	<b>—</b>

Диагностика

Отчетный период: 696 ч    Время норм. работы: 692,8 ч    Суммарное время отказа: 35,5 ч  
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0,396 %

Представитель Абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Q<sub>гос.</sub> = 85,071 Гкал*