

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.03.2024 по 18.04.2024

время создания отчёта: 19.04.2024 в 10:04

Потребитель: Декабристов д.2
 Адрес: Декабристов д.2
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 459626

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.03.2024 00:00	280.857	23361.045	23459.406	-98.361	1869.4
19.04.2024 00:00	331.808	33108.855	33249.738	-140.883	2611.1
Итого:	50.951	9747.810	9790.332	-42.522	741.7

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.03.2024	2.823	312.50	313.97	-1.47	1.1	58.2	49.2	9.00	6.97	6.66	23.900	—	#ET
20.03.2024	2.757	315.21	316.52	-1.31	-2.1	57.7	48.9	8.80	6.97	6.65	24.000	—	#T
21.03.2024	2.563	313.19	314.34	-1.15	-1.9	55.7	47.5	8.20	6.96	6.64	24.000	—	#T
22.03.2024	2.479	311.62	312.91	-1.29	-2.0	54.6	46.6	8.00	6.99	6.68	24.000	—	#ET
23.03.2024	2.472	312.62	314.20	-1.58	1.4	54.5	46.6	7.90	7.02	6.70	24.000	—	#T
24.03.2024	2.452	313.48	314.32	-0.84		54.6	46.8	7.80	7.00	6.67	23.900	—	#ET
25.03.2024	2.109	309.50	310.56	-1.06	3.2	51.2	44.4	6.80	6.99	6.67	24.000	—	#T
26.03.2024	1.834	304.94	305.56	-0.62	0.7	47.1	41.1	6.00	7.05	6.74	24.000	—	#T
27.03.2024	1.860	305.30	306.09	-0.79	0.1	47.4	41.3	6.10	7.07	6.75	24.000	—	#ET
28.03.2024	1.618	296.73	297.09	-0.36		45.0	39.5	5.50	6.99	6.68	23.900	—	#ET
29.03.2024	1.488	300.30	301.48	-1.18	4.3	43.2	38.2	5.00	7.03	6.73	24.000	—	#T
30.03.2024	1.507	299.35	300.16	-0.81	7.3	44.1	39.1	5.00	7.06	6.74	23.500	—	#ET
31.03.2024	1.568	312.81	314.31	-1.50	10.2	45.1	40.1	5.00	7.03	6.71	24.000	—	#T
01.04.2024	1.489	318.16	320.16	-2.00	14.3	45.0	40.3	4.70	7.03	6.69	24.000	—	#T
02.04.2024	1.454	318.68	319.66	-0.98	15.4	45.4	40.8	4.60	7.01	6.67	23.900	—	#ET
03.04.2024	1.399	307.59	309.00	-1.41	12.1	44.0	39.4	4.60	7.03	6.70	23.800	—	#ET
04.04.2024	1.675	297.90	299.44	-1.54	5.3	45.5	39.9	5.60	7.11	6.81	24.000	—	#T
05.04.2024	1.922	294.46	296.27	-1.81	1.2	48.1	41.6	6.50	7.11	6.82	23.600	—	#ET
06.04.2024	1.829	305.21	307.09	-1.89	2.3	46.9	40.9	6.00	7.08	6.77	24.000	—	#T
07.04.2024	1.673	308.73	310.14	-1.41	7.5	45.5	40.1	5.40	7.08	6.75	23.800	—	#ET
08.04.2024	1.646	316.96	318.25	-1.29	12.0	46.0	40.8	5.20	6.99	6.64	23.800	—	#ET
09.04.2024	1.424	323.42	324.55	-1.13	14.8	44.5	40.1	4.40	6.93	6.58	24.000	—	#T
10.04.2024	0.903	322.40	325.46	-3.06	16.2	38.9	36.1	2.80	6.75	6.39	24.000	—	#T
11.04.2024	0.697	328.31	329.63	-1.33	15.3	35.6	33.5	2.10	6.83	6.45	23.900	—	#ET
12.04.2024	0.929	327.91	329.52	-1.60	10.8	37.0	34.2	2.80	6.77	6.38	23.900	—	#ET
13.04.2024	0.953	329.18	330.99	-1.81	10.5	37.4	34.5	2.90	6.81	6.44	24.000	—	#T
14.04.2024	1.005	329.10	330.42	-1.32	10.1	37.9	34.8	3.10	6.86	6.49	24.000	—	#T
15.04.2024	1.098	325.92	327.41	-1.49	8.7	38.1	34.7	3.40	6.97	6.59	23.900	—	#ET
16.04.2024	1.086	328.21	329.63	-1.42	8.6	37.9	34.6	3.30	7.05	6.68	24.000	—	#T
17.04.2024	1.057	329.20	330.80	-1.60	9.3	37.7	34.5	3.20	7.02	6.64	24.000	—	#T
18.04.2024	1.180	328.92	330.42	-1.50	7.9	38.2	34.7	3.60	6.85	6.47	24.000	—	#T
Итого:	50.949	9747.81	9790.33	-42.52	—	—	—	—	—	—	741.800	—	—
Средние:	1.644	314.45	315.82	-1.37	7.1	45.4	40.2	5.30	6.98	6.65	23.900	—	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 741.8 ч Суммарное время отказа: 19.9 ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.435 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

Q = 51, 1021

