

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

время создания отчёта: 20.05.2024 в 11:32

Потребитель: Декабристов д.2
 Адрес: Декабристов д.2
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 459626

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.04.2024 00:00	331.808	33108.855	33249.738	-140.883	2611.1
19.05.2024 00:00	338.843	35162.840	35363.266	-200.426	2768.0
Итого:	7.035	2053.985	2113.528	-59.543	156.9

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.04.2024	1.129	325.39	326.73	-1.34	8.8	37.7	34.2	3.50	6.88	6.50	23.800	—	#ET
20.04.2024	1.176	328.67	329.22	-0.55	6.3	38.2	34.6	3.60	6.91	6.53	24.000	—	#T
21.04.2024	1.163	328.77	330.39	-1.62	11.3	38.5	35.0	3.50	6.89	6.50	24.000	—	#T
22.04.2024	1.049	327.87	329.64	-1.77	12.0	37.4	34.3	3.20	6.87	6.49	23.900	—	#ET
23.04.2024	1.121	328.66	330.11	-1.45	8.6	38.0	34.6	3.40	7.00	6.62	24.000	—	#T
24.04.2024	1.101	323.65	325.34	-1.69	8.1	38.2	34.7	3.40	7.02	6.65	23.600	—	#ET
25.04.2024	0.297	90.97	92.64	-1.67	13.8	37.9	34.7	3.30	1.63	1.73	13.500	—	#T
26.04.2024	0.000	0.00	1.96	-1.96	16.0	26.3	26.7	-0.50	-0.44	-0.36	0.000	—	#T
27.04.2024	0.000	0.00	1.74	-1.74	13.9	25.6	26.1	-0.50	-0.36	-0.36	0.000	—	#T
28.04.2024	0.000	0.00	2.56	-2.56	11.1	24.7	25.2	-0.50	-0.34	-0.36	0.000	—	#T
29.04.2024	0.000	0.00	2.00	-2.00	12.3	24.2	24.7	-0.50	-0.33	-0.36	0.000	—	#ET
30.04.2024	0.000	0.00	2.02	-2.02	14.9	24.6	25.2	-0.50	-0.29	-0.32	0.000	—	#ET
01.05.2024	0.000	0.00	2.09	-2.09	14.4	25.0	25.5	-0.50	-0.27	-0.29	0.000	—	#T
02.05.2024	0.000	0.00	2.15	-2.15	9.3	23.6	24.1	-0.50	-0.31	-0.33	0.000	—	#T
03.05.2024	0.000	0.00	1.71	-1.71	5.5	22.4	22.9	-0.50	-0.32	-0.35	0.000	—	#ET
04.05.2024	0.000	0.00	1.99	-1.99	6.4	22.3	22.9	-0.60	-0.30	-0.32	0.000	—	#ET
05.05.2024	0.000	0.00	2.28	-2.28	9.2	22.7	23.3	-0.60	-0.28	-0.29	0.000	—	#T
06.05.2024	0.000	0.00	2.25	-2.25	5.2	22.6	23.2	-0.60	-0.28	-0.30	0.000	—	#T
07.05.2024	0.000	0.00	2.56	-2.56	4.5	20.5	21.0	-0.50	-0.30	-0.35	0.000	—	#ET
08.05.2024	0.000	0.00	2.42	-2.42	3.0	23.4	24.0	-0.60	0.01	-0.25	0.000	—	#T
09.05.2024	0.000	0.00	2.09	-2.09	1.2	28.6	29.0	-0.40	0.15	-0.16	0.000	—	#ET
10.05.2024	0.000	0.00	2.34	-2.34	6.1	30.9	31.1	-0.20	0.45	-0.12	0.000	—	#T
11.05.2024	0.000	0.00	2.12	-2.12	7.3	32.1	32.2	-0.10	0.30	-0.15	0.000	—	#ET
12.05.2024	0.000	0.00	2.25	-2.25	2.9	31.6	31.7	-0.10	-0.18	-0.21	0.000	—	#T
13.05.2024	0.000	0.00	2.37	-2.37	4.8	32.0	32.1	-0.10	-0.12	-0.20	0.000	—	#ET
14.05.2024	0.000	0.00	2.45	-2.45	7.1	31.3	31.4	-0.20	-0.22	-0.24	0.000	—	#T
15.05.2024	0.000	0.00	2.02	-2.02	10.1	29.1	29.4	-0.30	-0.37	-0.32	0.000	—	#T
16.05.2024	0.000	0.00	1.88	-1.88	12.2	25.2	25.7	-0.50	-0.49	-0.40	0.000	—	#T
17.05.2024	0.000	0.00	2.23	-2.23	15.2	25.0	25.5	-0.50	-0.44	-0.37	0.000	—	#T
18.05.2024	0.000	0.00	1.98	-1.98	12.7	24.4	25.0	-0.50	-0.42	-0.37	0.000	—	#T
Итого:	7.036	2053.99	2113.53	-59.54	—	—	—	—	—	—	156.800	—	—
Средние:	0.235	68.47	70.45	-1.99	9.1	28.8	28.3	0.50	1.27	1.14	5.200	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 156.8 ч Суммарное время отказа: 13.5 ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ГТ: 2.857 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации

