

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с **19.10.2024** по **18.11.2024**

время создания отчёта: 21.11.2024 в 13:51

Потребитель: Декабристов д.2
Адрес: Декабристов д.2
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора _____
Заводской №: 459626

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.10.2024 00:00	354.797	37992.887	38487.352	-494.465	3019.4
19.11.2024 00:00	415.948	46229.496	46756.855	-527.359	3761.5
Итого:	61.151	8236.609	8269.503	-32.894	742.1

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.10.2024	1.531	263.28	264.21	-0.93	3.9	43.1	37.2	5.80	6.57	6.33	24.000	—	
20.10.2024	1.488	266.83	268.21	-1.38	7.2	43.1	37.5	5.60	6.56	6.32	24.000	—	
21.10.2024	1.454	267.91	268.65	-0.74	7.6	43.3	37.8	5.40	6.59	6.35	24.000	—	E
22.10.2024	1.468	265.43	266.70	-1.27	7.4	43.5	37.9	5.50	6.60	6.35	23.800	—	E
23.10.2024	1.453	270.82	271.97	-1.16	8.8	43.6	38.3	5.40	6.60	6.34	23.800	—	E
24.10.2024	1.454	262.36	262.94	-0.58	7.3	43.1	37.6	5.60	6.65	6.41	24.000	—	
25.10.2024	1.459	258.85	260.29	-1.45	6.7	43.0	37.4	5.60	6.66	6.41	23.700	—	E
26.10.2024	1.592	263.07	264.60	-1.53	4.7	44.6	38.5	6.10	6.65	6.41	24.000	—	
27.10.2024	1.454	262.15	263.20	-1.05	6.2	43.1	37.6	5.60	6.62	6.38	24.000	—	
28.10.2024	1.486	266.29	267.32	-1.04	6.7	43.5	37.9	5.60	6.60	6.35	24.000	—	
29.10.2024	1.483	260.75	261.93	-1.18	6.3	43.3	37.6	5.70	6.63	6.39	24.000	—	
30.10.2024	1.566	256.00	257.05	-1.05	5.0	44.1	37.9	6.10	6.56	6.32	23.900	—	E
31.10.2024	1.588	257.60	258.93	-1.33	3.5	43.8	37.6	6.20	6.54	6.30	24.000	—	
01.11.2024	1.847	285.43	286.50	-1.08	8.0	46.7	40.2	6.50	6.52	6.23	24.000	—	
02.11.2024	2.044	276.84	277.79	-0.96	1.8	48.9	41.6	7.40	6.54	6.28	24.000	—	
03.11.2024	2.274	259.91	260.80	-0.89	0.1	51.3	42.5	8.80	6.48	6.26	24.000	—	
04.11.2024	2.761	269.70	271.11	-1.41	-0.7	56.9	46.7	10.20	6.50	6.26	24.000	—	
05.11.2024	2.801	269.66	270.82	-1.15	-0.8	57.4	47.0	10.40	6.50	6.27	24.000	—	
06.11.2024	2.804	270.75	271.57	-0.82	-1.1	57.8	47.4	10.40	6.52	6.28	24.000	—	
07.11.2024	2.364	266.77	267.40	-0.63	4.9	54.4	45.5	8.90	6.54	6.29	23.600	—	E
08.11.2024	2.269	269.65	270.46	-0.81	4.6	52.5	44.1	8.40	6.56	6.31	24.000	—	
09.11.2024	2.296	269.05	270.25	-1.20	4.7	52.7	44.1	8.50	6.54	6.28	24.000	—	
10.11.2024	2.194	267.07	268.05	-0.98	3.5	52.1	43.9	8.20	6.56	6.31	23.800	—	E
11.11.2024	2.268	264.86	266.09	-1.23	0.0	52.2	43.6	8.60	6.57	6.33	24.000	—	
12.11.2024	2.246	262.44	263.47	-1.02	-0.3	51.7	43.1	8.60	6.57	6.32	24.000	—	
13.11.2024	2.242	261.04	261.78	-0.75	0.8	51.7	43.2	8.60	6.56	6.31	23.800	—	E
14.11.2024	2.243	259.68	260.68	-1.00	-0.1	51.6	42.9	8.60	6.58	6.34	23.800	—	E
15.11.2024	2.213	260.67	261.57	-0.90	-0.1	50.9	42.4	8.50	6.58	6.34	24.000	—	
16.11.2024	2.260	265.27	266.27	-1.00	3.1	51.4	42.9	8.50	6.57	6.32	24.000	—	
17.11.2024	2.275	268.30	269.47	-1.17	4.5	51.9	43.4	8.50	6.55	6.30	24.000	—	
18.11.2024	2.277	268.22	269.43	-1.21	3.6	52.3	43.8	8.50	6.56	6.31	24.000	—	
Итого:	61.154	8236.61	8269.50	-32.89	—	—	—	—	—	—	742.200	—	—
Средние:	1.973	265.70	266.76	-1.06	3.8	48.7	41.3	7.40	6.57	6.32	23.900	—	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 742.2 ч Суммарное время отказа: 48.4 ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ±0.399 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 61,308 Гкал