

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.03.2023 по 17.04.2023

время создания отчёта: 21.04.2023 в 10:55

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
Адрес: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
Теплосчетчик: КМ-5-4 ГВС

Объект: Узел учёта 2 ГВС
№ договора: _____
Заводской №: 370375,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

001.04.24

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	V1	V2	V1-V2	T раб., ч
18.03.2023 00:00								
18.04.2023 00:00	78,436	4836,999	4079,130	757,869	4917,145	4129,449	787,696	1876,6
Итого:	—	—	—	—	—	—	—	—


Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление кг/см²		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
18.03.2023					-2,5								
19.03.2023					-2,9								
20.03.2023					-1,5								
21.03.2023					2,0								
22.03.2023					2,0	0,7	0,0	0,60	0,29	0,16			
23.03.2023					4,5								
24.03.2023					2,6								
25.03.2023					7,4								
26.03.2023					7,4								
27.03.2023					5,7								
28.03.2023					5,6								
29.03.2023					6,4								
30.03.2023					2,8								
31.03.2023					1,5	61,3	52,5	8,90	17,70	5,46			
01.04.2023	1,090	71,77	61,17	10,61	1,5	60,9	52,3	8,60	17,63	5,42	24,00		
02.04.2023	1,218	74,26	60,81	13,45	0,0	60,8	52,5	8,30	17,58	5,40	24,00		
03.04.2023	1,062	78,39	68,96	9,43	3,8	61,9	54,0	7,90	17,53	5,26	24,00		
04.04.2023	1,179	85,81	73,94	11,87	8,9	61,5	54,3	7,20	17,47	5,12	24,00		
05.04.2023	1,116	85,32	74,58	10,73	9,6	61,1	53,9	7,20	17,48	5,12	24,00		
06.04.2023	1,160	86,27	74,54	11,73	7,5	60,8	53,6	7,20	17,48	5,12	24,00		
07.04.2023	1,164	85,72	74,51	11,21	6,8	61,8	54,3	7,40	17,49	5,13	24,00		
08.04.2023	1,082	84,55	74,76	9,79	6,9	61,6	54,3	7,30	17,49	5,14	24,00		
09.04.2023	1,191	86,77	74,43	12,33	8,4	61,1	54,0	7,10	17,48	5,12	24,00		
10.04.2023	1,040	78,26	68,71	9,56	8,8	61,1	53,5	7,60	17,46	5,18	24,00		
11.04.2023	1,106	72,84	61,36	11,48	10,1	60,7	52,6	8,10	17,59	5,41	24,00		
12.04.2023	1,105	72,53	61,35	11,18	11,4	61,2	52,9	8,20	17,58	5,40	24,00		
13.04.2023	1,099	73,05	61,70	11,35	11,8	60,4	52,3	8,10	17,59	5,40	24,00		
14.04.2023	1,073	71,84	61,42	10,42	5,8	60,7	52,2	8,40	17,61	5,41	24,00		
15.04.2023	1,161	72,94	60,89	12,06	3,7	61,2	52,8	8,50	17,61	5,41	24,00		
16.04.2023	1,148	73,48	61,26	12,22	6,8	60,5	52,3	8,20	17,59	5,42	24,00		
17.04.2023	1,025	75,91	66,78	9,13	9,8	61,4	53,4	7,90	17,55	5,32	24,00		
Итого:	19,019	1329,72	1141,16	188,55	—	—	—	—	—	—	408,00	—	—
Средние:	1,119	78,22	67,13	11,09	5,2	57,9	50,4	7,50	16,64	5,02	24,00	—	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 408 ч Суммарное время отказа: — ч Средняя температура: 5.2 °C
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 15,262 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



$t_{cp} =$
 $P = 985$
 $V = 188,55$
 $V = 190,863$
 $Q_{TЭ} = 11,91$