

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с **17.02.2023** по **17.03.2023**

время создания отчёта: 21.03.2023 в 10:27

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 2Б
 Адрес: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 370375,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
17.02.2023 00:00	133,319	8832,654	8684,477	148,178	1128,0
18.03.2023 00:00	172,346	11309,363	11119,049	190,314	1448,1
Итого:	39,027	2476,709	2434,572	42,136	320,1

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
17.02.2023	3,076	185,37	182,28	3,09	-9,2	62,9	46,3	16,60	5,33	4,97	24,000		
18.02.2023	3,100	183,89	180,82	3,08	-9,0	63,2	46,3	16,90	5,37	5,01	24,000		
19.02.2023	2,970	187,16	184,01	3,16	-5,2	61,5	45,6	15,90	5,40	5,04	24,000		
20.02.2023	2,716	184,12	181,02	3,10	-5,2	58,6	43,9	14,80	5,31	4,95	24,000		
21.02.2023	3,129	184,20	181,10	3,10	-11,7	63,6	46,6	17,00	5,39	5,03	24,000		
22.02.2023	3,678	188,63	185,44	3,19	-14,7	68,8	49,3	19,50	5,36	4,99	24,000		
23.02.2023	3,602	196,00	192,67	3,33	-12,5	67,6	49,3	18,40	5,29	4,91	24,000		
24.02.2023	2,978	184,91	181,80	3,11	-6,9	61,5	45,4	16,10	5,42	5,05	24,000		
25.02.2023	2,367	187,33	184,23	3,10	0,4	54,7	42,0	12,60	5,30	4,93	24,000		
26.02.2023	2,460	190,77	187,61	3,17	0,1	55,4	42,5	12,90	5,18	4,81	24,000		
27.02.2023	2,688	184,05	180,98	3,07	-5,1	58,2	43,6	14,60	5,41	5,05	24,000		
28.02.2023	2,765	185,31	182,22	3,10	-5,8	59,0	44,1	14,90	5,18	4,81	24,000		
01.03.2023	2,449	165,05	161,67	3,38	-5,2	58,4	43,6	14,80	4,77	4,45	23,100		
02.03.2023					-4,0								
03.03.2023					-0,4								
04.03.2023					-1,5								
05.03.2023					-3,1								
06.03.2023					-3,9								
07.03.2023					-5,2								
08.03.2023					-3,5								
09.03.2023					-2,0								
10.03.2023					-5,7								
11.03.2023					-4,3								
12.03.2023					2,0								
13.03.2023					-4,1								
14.03.2023					0,3								
15.03.2023					2,2								
16.03.2023					1,8								
17.03.2023					0,9								
Итого:	37,978	2406,79	2365,83	40,96	—	—	—	—	—	—	311,100	—	—
Средние:	2,921	185,14	181,99	3,15	-4,2	61,0	45,3	15,80	5,28	4,92	23,900	—	—

Диагностика

Отчетный период: 696 ч Время норм. работы: 311.1 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1,716 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____