

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.02.2024 по 18.03.2024

время создания отчёта: 19.03.2024 в 09:20

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
 Адрес: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора _____
 Заводской №: 370375

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.02.2024 00:00	164.497	19348.961	18964.217	384.744	1175.5
19.03.2024 00:00	238.619	30812.330	30204.535	607.795	1871.1
Итого:	74.122	11463.369	11240.318	223.051	695.6

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.02.2024	3.055	397.15	389.30	7.85	-10.7	56.2	48.5	7.70	5.45	4.91	24.000	—	#ET
20.02.2024	3.477	396.34	388.50	7.83	-11.5	60.5	51.7	8.80	5.53	4.99	24.000	—	#ET
21.02.2024	3.127	394.95	387.28	7.67	-6.3	57.3	49.4	7.90	5.46	4.94	24.000	—	#ET
22.02.2024	2.855	395.75	387.99	7.76	-4.1	54.8	47.5	7.20	5.42	4.89	24.000	—	#ET
23.02.2024	2.551	395.58	387.89	7.69	-0.7	51.9	45.4	6.40	5.36	4.83	24.000	—	#ET
24.02.2024	2.460	396.08	388.32	7.76	0.4	50.8	44.6	6.20	5.36	4.82	24.000	—	#ET
25.02.2024	2.477	396.64	388.96	7.68	0.2	51.0	44.8	6.20	5.37	4.83	24.000	—	#ET
26.02.2024	2.729	390.48	383.34	7.13	-2.1	53.9	46.9	7.00	5.41	4.87	23.600	—	
27.02.2024	2.745	396.02	388.28	7.74	-3.9	53.9	47.0	6.90	5.41	4.87	24.000	—	
28.02.2024	2.509	395.93	388.20	7.73	-2.7	51.9	45.5	6.30	5.37	4.84	24.000	—	
29.02.2024	2.263	395.54	387.98	7.55	-0.9	49.5	43.8	5.70	5.33	4.80	24.000	—	
01.03.2024	2.139	395.02	387.29	7.73	0.1	48.2	42.7	5.40	5.31	4.78	24.000	—	
02.03.2024	2.281	394.21	386.60	7.61	-1.1	49.5	43.7	5.80	5.33	4.80	24.000	—	
03.03.2024	2.421	395.08	387.38	7.70	-5.0	51.2	45.0	6.10	5.36	4.83	24.000	—	
04.03.2024	2.440	394.32	386.51	7.81	-6.5	51.5	45.3	6.20	5.35	4.82	24.000	—	
05.03.2024	2.402	395.14	387.52	7.62	-4.2	51.0	44.9	6.10	5.35	4.82	24.000	—	
06.03.2024	2.543	395.98	388.28	7.71	-9.5	52.2	45.8	6.40	5.37	4.84	24.000	—	
07.03.2024	2.676	395.29	387.57	7.72	-9.0	53.7	46.9	6.80	5.39	4.86	24.000	—	
08.03.2024	2.732	393.64	385.89	7.75	-4.6	53.9	47.0	6.90	5.39	4.87	24.000	—	
09.03.2024	2.710	394.44	386.71	7.74		53.6	46.8	6.90	5.40	4.87	24.000	—	
10.03.2024	2.944	394.47	386.81	7.66	-8.8	56.0	48.5	7.50	5.43	4.90	24.000	—	
11.03.2024	2.833	396.25	388.42	7.83	-7.3	54.9	47.8	7.10	5.42	4.89	24.000	—	
12.03.2024	2.320	396.88	389.22	7.66	-4.9	49.5	43.7	5.80	5.33	4.80	24.000	—	
13.03.2024	2.571	396.13	388.43	7.70	-3.3	52.4	45.9	6.50	5.34	4.81	24.000	—	
14.03.2024	2.479	395.96	388.25	7.71	-5.1	51.8	45.5	6.30	5.37	4.84	24.000	—	
15.03.2024	2.161	395.80	388.14	7.66	-1.3	48.9	43.5	5.50	5.31	4.78	24.000	—	
16.03.2024	2.046	393.78	386.18	7.59	1.0	47.7	42.5	5.20	5.31	4.78	24.000	—	
17.03.2024	2.137	395.30	387.57	7.73	-0.2	48.9	43.5	5.40	5.20	4.68	24.000	—	
18.03.2024	2.039	395.24	387.51	7.73	1.6	47.8	42.7	5.20	5.20	4.67	24.000	—	
Итого:	74.122	11463.37	11240.32	223.05	—	—	—	—	—	—	695.600	—	—
Средние:	2.556	395.29	387.60	7.69	-3.9	52.2	45.8	6.50	5.37	4.84	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 696 ч Время норм. работы: 695.6 ч Суммарное время отказа: 168 ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1.965 %

Представитель Абонента: _____ Представитель теплоснабжающей организации: _____



-0.758