

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.03.2024 по 18.04.2024

время создания отчёта: 19.04.2024 в 10:21

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
 Адрес: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 370375

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.03.2024 00:00	238.619	30812.330	30204.535	607.795	1871.1
19.04.2024 00:00	286.965	43158.563	42309.207	849.355	2583.2
Итого:	48.346	12346.233	12104.672	241.560	712.1

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.03.2024	2.030	395.55	387.91	7.65	1.1	47.6	42.5	5.10	5.20	4.67	24.000	—	#ET
20.03.2024	2.074	396.32	388.51	7.81	-2.1	48.1	42.8	5.20	5.26	4.73	24.000	—	#ET
21.03.2024	2.132	396.22	388.39	7.83	-1.9	48.8	43.4	5.40	5.33	4.80	24.000	—	#ET
22.03.2024	2.174	400.26	392.81	7.45	-2.0	49.4	43.9	5.40	5.36	4.80	24.000	—	#ET
23.03.2024	1.986	395.42	388.48	6.95	1.4	47.6	42.6	5.00	5.30	4.77	24.000	—	#ET
24.03.2024	1.835	395.29	388.26	7.03		46.2	41.5	4.60	5.29	4.76	24.000	—	#ET
25.03.2024	1.867	396.27	389.03	7.24	3.2	46.3	41.6	4.70	5.29	4.76	24.000	—	#ET
26.03.2024	1.838	396.48	388.70	7.79	0.7	46.2	41.6	4.60	5.30	4.76	24.000	—	#ET
27.03.2024	1.857	397.40	389.68	7.72	0.1	46.4	41.7	4.70	5.30	4.76	24.000	—	#ET
28.03.2024	1.899	397.20	389.60	7.60		47.2	42.4	4.80	5.31	4.77	24.000	—	#ET
29.03.2024	1.724	398.56	391.05	7.51	4.3	45.5	41.2	4.30	5.30	4.75	24.000	—	#ET
30.03.2024	1.643	397.09	389.06	8.03	7.3	44.9	40.7	4.10	5.29	4.74	24.000	—	#ET
31.03.2024	1.506	398.42	390.59	7.84	10.2	44.0	40.2	3.80	5.29	4.73	24.000	—	#ET
01.04.2024	1.332	400.43	392.41	8.02	14.3	42.9	39.5	3.30	5.29	4.72	24.000	—	#ET
02.04.2024	1.359	400.54	392.41	8.13	15.4	43.9	40.5	3.40	5.29	4.72	24.000	—	#ET
03.04.2024	1.411	400.69	392.67	8.02	12.1	43.8	40.3	3.50	5.21	4.64	24.000	—	#ET
04.04.2024	1.751	396.20	388.50	7.69	5.3	46.5	42.1	4.40	5.22	4.67	23.800	—	#ET
05.04.2024	2.031	395.91	388.05	7.86	1.2	48.8	43.7	5.10	5.22	4.70	24.000	—	#ET
06.04.2024	1.897	393.97	386.09	7.88	2.3	47.6	42.8	4.80	5.24	4.69	23.700	—	#ET
07.04.2024	1.686	398.04	389.95	8.09	7.5	45.2	41.0	4.20	5.20	4.66	24.000	—	#ET
08.04.2024	1.548	399.73	391.92	7.81	12.0	44.2	40.3	3.90	5.25	4.70	24.000	—	#ET
09.04.2024	1.442	402.25	394.15	8.11	14.8	44.3	40.7	3.60	5.29	4.72	24.000	—	#ET
10.04.2024	0.608	405.39	397.50	7.89	16.2	35.0	33.5	1.50	5.27	4.68	17.900	—	#ET
11.04.2024	0.118	399.91	392.17	7.74	15.3	27.3	27.0	0.30	5.08	4.48	9.500	—	#ET
12.04.2024	1.509	368.60	361.34	7.27	10.8	44.2	40.1	4.10	5.30	4.71	16.500	—	#ET
13.04.2024	0.791	405.15	397.11	8.04	10.5	35.7	33.8	1.90	5.53	4.93	23.100	—	#ET
14.04.2024	0.867	407.79	399.66	8.13	10.1	36.4	34.3	2.10	5.55	4.93	21.600	—	#ET
15.04.2024	1.194	405.14	397.04	8.09	8.7	39.4	36.5	2.90	5.38	4.77	24.000	—	#ET
16.04.2024	1.416	402.21	394.16	8.05	8.6	42.5	38.9	3.50	5.22	4.65	24.000	—	#ET
17.04.2024	1.335	402.54	394.49	8.04	9.3	41.6	38.3	3.30	5.22	4.65	24.000	—	#ET
18.04.2024	1.485	401.27	393.00	8.27	7.9	42.8	39.1	3.70	5.24	4.67	24.000	—	#ET
Итого:	48.345	12346.23	12104.67	241.56	—	—	—	—	—	—	712.100	—	—
Средние:	1.560	398.27	390.47	7.79	7.1	43.9	40.0	3.90	5.28	4.72	23.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч \ Время норм. работы: 712.1 ч Суммарное время отказа: 696 ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1.976 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Q = 48,349 Гкал

- 0,691