

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.11.2023 по 12.12.2023

время создания отчёта: 13.12.2023 в 10:37

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
 Адрес: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 370375

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

с 22.11 по 22.12

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.11.2023 00:00	365.995	46408.520	45599.152	809.367	3802.8
13.12.2023 00:00	433.713	54736.598	53761.180	975.418	4306.8
Итого:	67.718	8328.078	8162.028	166.051	504.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.11.2023	3.267	395.77	387.78	8.00	-6.1	58.3	50.1	8.30	5.54	5.04	24.000	—	
23.11.2023	3.322	396.04	388.24	7.80	-6.1	58.6	50.2	8.40	5.53	5.03	24.000	—	
24.11.2023	2.995	397.83	390.01	7.82	-2.8	56.0	48.5	7.50	5.45	4.95	24.000	—	
25.11.2023	2.625	398.51	390.63	7.88	-3.7	52.3	45.7	6.60	5.39	4.88	24.000	—	
26.11.2023	2.802	398.45	390.68	7.76	-4.2	54.0	47.0	7.00	5.43	4.92	24.000	—	
27.11.2023	2.575	398.31	390.40	7.91	-1.0	51.9	45.5	6.50	5.39	4.87	24.000	—	
28.11.2023	2.989	396.74	388.80	7.94	-4.0	56.0	48.4	7.50	5.48	4.95	24.000	—	
29.11.2023	3.027	395.54	387.85	7.70	-6.0	56.4	48.7	7.70	5.47	4.95	24.000	—	
30.11.2023	2.778	397.18	389.34	7.84	-2.0	53.9	46.9	7.00	5.43	4.90	24.000	—	
01.12.2023	2.934	396.34	388.44	7.90	-5.0	55.6	48.2	7.40	5.44	4.91	24.000	—	
02.12.2023	2.963	396.25	388.44	7.81	-9.0	55.6	48.2	7.50	5.43	4.90	24.000	—	
03.12.2023	3.243	395.96	388.04	7.91	-7.4	58.5	50.3	8.20	5.52	4.98	24.000	—	
04.12.2023	3.309	395.52	387.61	7.91	-9.3	58.6	50.2	8.40	5.51	4.98	24.000	—	
05.12.2023	3.361	396.15	388.31	7.84	-12.2	59.2	50.8	8.50	5.52	4.99	24.000	—	
06.12.2023	3.421	396.28	388.29	7.99	-15.0	59.5	50.9	8.60	5.54	5.00	24.000	—	
07.12.2023	3.639	396.43	388.47	7.97	-14.7	61.3	52.1	9.20	5.57	5.03	24.000	—	
08.12.2023	3.919	396.10	387.99	8.11	-12.0	63.6	53.7	9.90	5.59	5.05	24.000	—	
09.12.2023	3.958	395.51	387.65	7.86	-11.9	63.8	53.8	10.00	5.59	5.05	24.000	—	
10.12.2023	3.692	395.80	387.87	7.93	-7.4	61.5	52.1	9.30	5.58	5.03	24.000	—	
11.12.2023	3.480	396.58	388.67	7.91	-6.1	59.3	50.5	8.80	5.56	5.01	24.000	—	
12.12.2023	3.417	396.81	388.54	8.27	-5.3	58.7	50.1	8.60	5.57	5.02	24.000	—	
Итого:	67.716	8328.08	8162.03	166.05	—	—	—	—	—	—	504.000	—	—
Средние:	3.225	396.58	388.67	7.91	-7.2	57.7	49.6	8.10	5.50	4.97	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 504 ч Время норм. работы: 504 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 2.014 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Q = 99,965 Гкал



- 1, Odd