

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с **19.12.2024** по **18.01.2025**

время создания отчёта: 20.01.2025 в 09:47

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
Адрес: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора _____
Заводской №: 370375

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | M1-M2 | T раб., ч |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 19.12.2024 00:00 | 474.638 | 74029.031 | 72610.539 | 1418.492 | 4563.8 |
| 19.01.2025 00:00 | 50.131 | 6849.155 | 6736.762 | 112.393 | 432.0 |
| Итого: | -424.507 | -67179.876 | -65873.777 | -1306.099 | -4131.8 |

| Дата | Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, С° | | | | Давление | | Время, ч | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------|--------|
| | Q | M1 | M2 | M1-M2 | ta | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | ошибки |
| 19.12.2024 | 3.287 | 379.88 | 373.21 | 6.66 | -11.4 | 57.2 | 48.5 | 8.70 | 5.65 | 5.19 | 24.000 | — | #ET |
| 20.12.2024 | 2.904 | 380.62 | 374.45 | 6.16 | 0.8 | 54.4 | 46.8 | 7.60 | 5.59 | 5.13 | 24.000 | — | #ET |
| 21.12.2024 | 2.870 | 380.62 | 374.48 | 6.13 | -1.2 | 54.9 | 47.4 | 7.50 | 5.58 | 5.13 | 24.000 | — | #ET |
| 22.12.2024 | 2.799 | 379.70 | 373.52 | 6.17 | -5.8 | 54.4 | 47.0 | 7.40 | 5.58 | 5.13 | 24.000 | — | #ET |
| 23.12.2024 | 2.831 | 380.29 | 374.16 | 6.13 | -3.8 | 54.7 | 47.3 | 7.40 | 5.58 | 5.13 | 24.000 | — | #ET |
| 24.12.2024 | 2.823 | 380.10 | 373.93 | 6.17 | -0.2 | 55.1 | 47.7 | 7.40 | 5.57 | 5.12 | 24.000 | — | #ET |
| 25.12.2024 | 2.830 | 380.92 | 374.77 | 6.16 | -0.6 | 55.2 | 47.8 | 7.40 | 5.57 | 5.12 | 24.000 | — | #ET |
| 26.12.2024 | 2.787 | 380.23 | 374.04 | 6.19 | -2.5 | 54.7 | 47.3 | 7.30 | 5.58 | 5.12 | 24.000 | — | #ET |
| 27.12.2024 | 2.780 | 380.62 | 374.41 | 6.20 | 0.4 | 54.7 | 47.4 | 7.30 | 5.57 | 5.12 | 24.000 | — | #ET |
| 28.12.2024 | 2.805 | 381.40 | 375.15 | 6.25 | -1.9 | 55.1 | 47.8 | 7.40 | 5.59 | 5.12 | 24.000 | — | #ET |
| 29.12.2024 | 2.784 | 381.29 | 375.07 | 6.22 | 0.0 | 55.2 | 47.9 | 7.30 | 5.59 | 5.13 | 24.000 | — | #ET |
| 30.12.2024 | 2.778 | 379.94 | 373.75 | 6.19 | 1.0 | 54.8 | 47.5 | 7.30 | 5.58 | 5.12 | 24.000 | — | #ET |
| 31.12.2024 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 54.7 | 47.4 | 7.20 | 5.56 | 5.11 | 0.000 | — | #ET |
| 01.01.2025 | 2.823 | 379.81 | 373.48 | 6.33 | -1.0 | 55.3 | 47.8 | 7.40 | 5.57 | 5.12 | 24.000 | — | #ET |
| 02.01.2025 | 2.778 | 379.41 | 373.11 | 6.29 | 2.4 | 54.9 | 47.6 | 7.30 | 5.57 | 5.12 | 24.000 | — | #ET |
| 03.01.2025 | 2.707 | 379.64 | 373.39 | 6.25 | -2.0 | 54.3 | 47.1 | 7.10 | 5.57 | 5.12 | 24.000 | — | #ET |
| 04.01.2025 | 2.832 | 380.77 | 374.43 | 6.34 | -4.1 | 55.2 | 47.7 | 7.40 | 5.58 | 5.12 | 24.000 | — | #ET |
| 05.01.2025 | 2.834 | 379.70 | 373.54 | 6.17 | -5.0 | 54.6 | 47.2 | 7.50 | 5.57 | 5.12 | 24.000 | — | #ET |
| 06.01.2025 | 2.881 | 380.02 | 373.80 | 6.22 | -5.5 | 54.4 | 46.9 | 7.60 | 5.58 | 5.12 | 24.000 | — | #ET |
| 07.01.2025 | 2.893 | 380.50 | 374.28 | 6.22 | -1.2 | 55.0 | 47.4 | 7.60 | 5.58 | 5.12 | 24.000 | — | #ET |
| 08.01.2025 | 2.752 | 381.47 | 375.24 | 6.23 | 2.2 | 54.5 | 47.3 | 7.20 | 5.57 | 5.12 | 24.000 | — | #ET |
| 09.01.2025 | 2.716 | 381.40 | 375.16 | 6.24 | -1.0 | 54.3 | 47.2 | 7.10 | 5.57 | 5.11 | 24.000 | — | #ET |
| 10.01.2025 | 2.751 | 381.22 | 374.98 | 6.25 | 1.6 | 54.5 | 47.3 | 7.20 | 5.56 | 5.10 | 24.000 | — | #ET |
| 11.01.2025 | 2.705 | 380.42 | 374.27 | 6.15 | 3.0 | 54.5 | 47.4 | 7.10 | 5.55 | 5.10 | 24.000 | — | #ET |
| 12.01.2025 | 2.736 | 380.30 | 374.11 | 6.19 | -1.8 | 54.5 | 47.3 | 7.20 | 5.56 | 5.10 | 24.000 | — | #ET |
| 13.01.2025 | 2.817 | 380.73 | 374.50 | 6.22 | -2.4 | 55.1 | 47.7 | 7.40 | 5.55 | 5.10 | 24.000 | — | #ET |
| 14.01.2025 | 2.772 | 380.77 | 374.53 | 6.24 | -4.1 | 53.8 | 46.5 | 7.30 | 5.56 | 5.10 | 24.000 | — | #ET |
| 15.01.2025 | 2.784 | 380.78 | 374.51 | 6.27 | -0.4 | 54.2 | 46.9 | 7.30 | 5.56 | 5.10 | 24.000 | — | #ET |
| 16.01.2025 | 2.813 | 380.44 | 374.21 | 6.23 | -1.3 | 54.6 | 47.2 | 7.40 | 5.56 | 5.10 | 24.000 | — | #ET |
| 17.01.2025 | 2.761 | 380.88 | 374.59 | 6.29 | 2.4 | 54.3 | 47.1 | 7.20 | 5.55 | 5.10 | 24.000 | — | #ET |
| 18.01.2025 | 2.776 | 380.92 | 374.65 | 6.27 | 1.3 | 54.7 | 47.4 | 7.30 | 5.55 | 5.10 | 24.000 | — | #ET |
| Итого: | 84.409 | 11414.74 | 11227.72 | 187.03 | — | — | — | — | — | — | 720.000 | — | — |
| Средние: | 2.723 | 368.22 | 362.18 | 6.03 | -1.4 | 54.8 | 47.4 | 7.40 | 5.57 | 5.12 | 23.200 | — | — |

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 720 ч Суммарное время отказа: 744 ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ±3.652 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Q_{отн} = 87,223 план

- П. И. М. С.