

УК Мерид

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.01.2023 по 16.02.2023

время создания отчёта: 17.02.2023 в 14:06

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 2Б
Адрес: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора
Заводской №: 370375,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
17.01.2023 00:00	52,508	3050,681	2999,799	50,882	384,0
17.02.2023 00:00	133,319	8832,654	8684,477	148,178	1128,0
Итого:	80,811	5781,973	5684,678	97,296	744,0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
17.01.2023	2,612	184,59	181,52	3,07	-0,9	57,3	43,1	14,20	5,11	4,75	24,000		
18.01.2023	2,468	184,36	181,30	3,06	0,4	55,7	42,3	13,40	5,14	4,78	24,000		
19.01.2023	2,378	185,39	182,30	3,09	1,6	54,8	42,0	12,80	5,12	4,76	24,000		
20.01.2023	2,153	185,98	182,89	3,09	2,3	52,3	40,7	11,60	5,19	4,83	24,000		
21.01.2023	2,604	188,29	185,14	3,15	-2,8	57,4	43,6	13,80	5,39	5,03	24,000		
22.01.2023	2,737	190,92	187,74	3,18	-4,0	59,0	44,6	14,30	5,45	5,08	24,000		
23.01.2023	2,703	184,74	181,65	3,09	-4,7	58,8	44,2	14,60	5,41	5,06	24,000		
24.01.2023	2,798	184,23	181,15	3,08	-5,1	59,8	44,6	15,20	5,28	4,92	24,000		
25.01.2023	2,675	185,06	181,96	3,10	-3,3	58,4	44,0	14,50	5,20	4,84	24,000		
26.01.2023	2,758	184,18	180,42	3,76	-3,7	59,1	44,1	15,00	5,21	4,86	24,000		
27.01.2023	2,800	186,55	183,44	3,12	-4,5	59,6	44,6	15,00	5,25	4,89	24,000		
28.01.2023	2,800	186,55	183,44	3,12	-4,5	59,6	44,6	15,00	5,25	4,89	24,000		
29.01.2023	2,565	192,27	189,06	3,22	-3,5	56,8	43,4	13,40	5,08	4,71	24,000		
30.01.2023	2,565	192,27	189,06	3,22	-3,5	56,8	43,4	13,40	5,08	4,71	24,000		
31.01.2023	2,565	192,27	189,06	3,22	-3,5	56,8	43,4	13,40	5,08	4,71	24,000		
01.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
02.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
03.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
04.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
05.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
06.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
07.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
08.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
09.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
10.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
11.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
12.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
13.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
14.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
15.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
16.02.2023	2,619	188,70	185,55	3,14	-4,4	57,6	43,7	13,90	5,17	4,81	24,000		
Итого:	80,806	5781,98	5684,68	97,30	—	—	—	—	—	—	744,000	—	—
Средние:	2,607	186,52	183,38	3,14	-3,3	57,6	43,6	14,00	5,21	4,85	24,000	—	—


Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 744 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1,697 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации



9826