

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с **19.10.2024** по **18.11.2024**

время создания отчёта: 21.11.2024 в 14:02

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2

Объект: Узел учёта 1 отопления

Адрес: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2

№ договора

Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Заводской №: 370375

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.10.2024 00:00	322.488	51630.348	50623.941	1006.406	3100.3
19.11.2024 00:00	389.336	62750.301	61542.258	1208.043	3843.8
Итого:	66.848	11119.953	10918.317	201.637	743.5

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.10.2024	1.893	363.86	357.72	6.15	3.9	47.0	41.8	5.20	5.09	4.75	24.000	—	#ET
20.10.2024	1.843	357.69	352.28	5.41	7.2	47.3	42.2	5.20	5.07	4.74	23.700	—	#ET
21.10.2024	1.877	363.74	357.19	6.56	7.6	48.0	42.9	5.20	5.06	4.73	24.000	—	#ET
22.10.2024	1.888	364.31	357.78	6.53	7.4	48.1	42.9	5.20	5.05	4.73	24.000	—	#ET
23.10.2024	1.904	363.77	357.13	6.64	8.8	48.4	43.2	5.20	5.04	4.73	24.000	—	#ET
24.10.2024	1.942	360.31	353.35	6.96	7.3	48.1	42.7	5.40	5.03	4.74	24.000	—	#ET
25.10.2024	1.922	359.40	352.87	6.52	6.7	47.8	42.5	5.40	5.05	4.76	24.000	—	#ET
26.10.2024	1.930	359.04	352.59	6.45	4.7	47.7	42.3	5.40	5.04	4.76	24.000	—	#ET
27.10.2024	1.891	359.32	352.88	6.43	6.2	47.6	42.3	5.30	5.02	4.74	24.000	—	#ET
28.10.2024	1.890	359.70	353.38	6.32	6.7	47.7	42.4	5.30	5.02	4.75	24.000	—	#ET
29.10.2024	1.901	359.00	352.40	6.60	6.3	47.5	42.2	5.30	5.02	4.75	24.000	—	#ET
30.10.2024	1.952	357.98	351.49	6.49	5.0	47.6	42.1	5.50	5.04	4.76	24.000	—	#ET
31.10.2024	1.952	357.63	351.08	6.55	3.5	47.2	41.7	5.50	5.04	4.77	24.000	—	#ET
01.11.2024	1.960	358.92	351.99	6.93	8.0	47.3	41.8	5.50	5.04	4.76	24.000	—	#ET
02.11.2024	1.954	358.13	351.56	6.57	1.8	46.9	41.5	5.50	5.06	4.78	24.000	—	#ET
03.11.2024	2.004	358.63	351.97	6.66	0.1	46.6	41.0	5.60	5.06	4.79	24.000	—	#ET
04.11.2024	1.943	358.42	351.94	6.48	-0.7	45.8	40.4	5.40	5.08	4.79	24.000	—	#ET
05.11.2024	2.056	358.88	352.07	6.81	-0.8	46.3	40.6	5.70	5.05	4.78	24.000	—	#ET
06.11.2024	2.138	358.77	352.25	6.52	-1.1	47.0	41.0	6.00	5.02	4.75	24.000	—	#ET
07.11.2024	2.245	358.40	351.90	6.51	4.9	49.0	42.7	6.30	4.91	4.66	24.000	—	#ET
08.11.2024	2.203	357.23	350.45	6.78	4.6	49.1	42.9	6.20	4.91	4.66	24.000	—	#ET
09.11.2024	2.154	356.36	350.27	6.08	4.7	48.7	42.7	6.00	4.91	4.65	24.000	—	#ET
10.11.2024	2.148	356.60	350.25	6.35	3.5	49.1	43.1	6.00	4.91	4.65	24.000	—	#ET
11.11.2024	2.194	357.34	350.92	6.42	0.0	49.2	43.1	6.10	4.93	4.67	24.000	—	#ET
12.11.2024	2.415	357.65	350.97	6.68	-0.3	50.8	44.1	6.80	4.98	4.72	24.000	—	#ET
13.11.2024	2.820	357.11	350.50	6.61	0.8	55.6	47.7	7.90	5.04	4.78	24.000	—	#ET
14.11.2024	2.794	357.50	350.75	6.75	-0.1	55.6	47.7	7.80	5.05	4.78	24.000	—	#ET
15.11.2024	2.807	356.60	349.87	6.73	-0.1	55.8	47.9	7.90	5.04	4.78	24.000	—	#ET
16.11.2024	2.749	355.48	349.02	6.46	3.1	55.5	47.8	7.70	5.04	4.78	23.900	—	
17.11.2024	2.762	356.40	350.25	6.16	4.5	55.9	48.2	7.80	5.03	4.77	24.000	—	
18.11.2024	2.719	355.81	349.27	6.53	3.6	56.0	48.3	7.60	5.04	4.77	24.000	—	
Итого:	66.85	11119.95	10918.32	201.64	—	—	—	—	—	—	743.600	—	—
Средние:	2.156	358.71	352.20	6.50	3.8	49.4	43.3	6.00	5.02	4.74	24.000	—	—


Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 743.6 ч Суммарное время отказа: 672 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ±3.830 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Рот. = 66,889 т/час

- 0,956