

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

*Мед*

за период с **19.11.2024** по **12.12.2024**

*по 18.12.24*

время создания отчёта: 13.12.2024 в 14:41

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2  
 Адрес: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2  
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления  
 № договора \_\_\_\_\_  
 Заводской №: 370375 *ГГО*

**Показания прибора учета (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.11.2024 00:00	389.336	62750.301	61542.258	1208.043	3843.8
13.12.2024 00:00	456.900	71743.672	70368.195	1375.477	4419.8
<b>Итого:</b>	<b>67.564</b>	<b>8993.371</b>	<b>8825.937</b>	<b>167.434</b>	<b>576.0</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.11.2024	2.741	356.64	350.11	6.53	2.5	56.2	48.5	7.70	5.03	4.77	24.000	—	#ET
20.11.2024	2.730	356.87	350.35	6.52	2.7	56.0	48.3	7.70	5.02	4.76	24.000	—	#ET
21.11.2024	2.674	360.92	354.30	6.62	7.0	55.6	48.2	7.40	5.06	4.79	24.000	—	#ET
22.11.2024	2.709	364.57	357.70	6.87	0.3	55.5	48.1	7.40	5.20	4.90	24.000	—	#ET
23.11.2024	2.721	363.60	356.71	6.89	0.5	55.3	47.9	7.50	5.31	5.01	24.000	—	#ET
24.11.2024	2.713	363.08	356.53	6.55	-2.6	54.8	47.3	7.50	5.35	5.04	24.000	—	
25.11.2024	2.829	363.95	357.09	6.86	-4.0	55.5	47.7	7.80	5.26	4.94	24.000	—	
26.11.2024	2.868	364.16	357.41	6.74	-3.3	55.7	47.8	7.90	5.21	4.88	24.000	—	
27.11.2024	2.870	372.31	365.21	7.11	-3.6	55.2	47.5	7.70	5.38	4.99	24.000	—	
28.11.2024	2.789	380.04	372.91	7.13	-2.4	54.6	47.2	7.30	5.53	5.09	24.000	—	
29.11.2024	2.868	382.80	375.93	6.86	-0.1	55.5	48.0	7.50	5.56	5.11	24.000	—	
30.11.2024	2.854	381.88	374.56	7.32	-0.4	55.7	48.2	7.50	5.55	5.10	24.000	—	
01.12.2024	2.789	381.63	374.34	7.28	-0.1	55.2	47.9	7.30	5.55	5.10	24.000	—	
02.12.2024	2.788	382.73	375.84	6.89	-1.0	55.2	47.9	7.30	5.57	5.11	24.000	—	
03.12.2024	2.808	382.29	375.27	7.02	-0.5	55.4	48.0	7.30	5.58	5.12	24.000	—	
04.12.2024	2.798	382.11	375.06	7.06	-2.3	55.1	47.7	7.30	5.58	5.12	24.000	—	
05.12.2024	2.828	381.96	374.78	7.18	-5.2	54.5	47.1	7.40	5.58	5.12	24.000	—	
06.12.2024	2.849	381.73	374.60	7.13	-6.4	54.0	46.5	7.50	5.57	5.11	24.000	—	
07.12.2024	2.894	381.69	374.61	7.08	-3.2	54.3	46.8	7.60	5.57	5.11	24.000	—	
08.12.2024	2.958	381.08	373.93	7.15	-2.4	55.4	47.7	7.80	5.57	5.12	24.000	—	
09.12.2024	2.856	382.01	375.00	7.01	-2.0	54.9	47.4	7.50	5.57	5.12	24.000	—	
10.12.2024	2.840	381.84	374.64	7.20	-5.4	54.8	47.3	7.40	5.57	5.12	24.000	—	
11.12.2024	2.881	381.81	374.66	7.15	-4.5	55.2	47.6	7.50	5.57	5.11	24.000	—	
12.12.2024	2.910	381.70	374.39	7.31	-4.0	55.3	47.6	7.60	5.56	5.11	24.000	—	
<b>Итого:</b>	<b>67.565</b>	<b>8993.37</b>	<b>8825.94</b>	<b>167.43</b>	—	—	—	—	—	—	<b>576.000</b>	—	—
<b>Средние:</b>	<b>2.815</b>	<b>374.72</b>	<b>367.75</b>	<b>6.98</b>	<b>-1.7</b>	<b>55.2</b>	<b>47.7</b>	<b>7.50</b>	<b>5.43</b>	<b>5.03</b>	<b>24.000</b>	—	—

**Диагностика**

Отчетный период: **576 ч**    Время норм. работы: **576 ч**    Суммарное время отказа: **120 ч**  
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета **ТЭ.879 %**

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*- 1,204*