

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.04.2023 по 17.05.2023

время создания отчёта: 24.05.2023 в 09:35

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
Адрес: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
Теллосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 370375

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
18.04.2023 00:00	265.141	25497.541	25073.439	424.102	2565.3
18.05.2023 00:00	274.026	28173.137	27704.623	468.514	2712.7
Итого:	8.885	2675.596	2631.184	44.412	147.4

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
18.04.2023	1.514	414.74	407.94	6.80	10.7	44.1	40.5	3.60	5.20	4.57	24.000		
19.04.2023	1.518	415.66	408.85	6.81	11.0	44.3	40.7	3.60	5.21	4.58	24.000		
20.04.2023	1.479	415.26	408.45	6.81	11.2	44.4	40.8	3.60	5.21	4.58	24.000		
21.04.2023	1.295	415.75	408.88	6.87	10.7	42.1	39.0	3.10	5.00	4.36	22.500		
22.04.2023	1.432	417.25	410.23	7.02	10.1	43.8	40.4	3.40	4.84	4.20	23.500		
23.04.2023	1.065	417.49	410.44	7.06	12.6	39.2	36.6	2.50	4.83	4.18	17.900		
24.04.2023	0.582	179.45	176.40	3.05	13.8	44.1	40.9	3.20	2.14	2.05	11.400		
25.04.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.4	21.6	22.0	-0.30	0.15	-0.11	0.000		
26.04.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	10.9	20.7	21.0	-0.40	0.21	0.02	0.000		
27.04.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.0	19.8	20.2	-0.40	0.20	0.06	0.000		
28.04.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	11.3	20.1	20.5	-0.40	0.21	0.09	0.000		
29.04.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	6.8	17.8	18.1	-0.30	0.14	0.01	0.000		
30.04.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	7.0	15.8	16.2	-0.40	0.11	-0.02	0.000		
01.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	7.0	16.4	16.7	-0.40	0.15	0.03	0.000		
02.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	7.3	16.5	16.9	-0.40	0.14	0.02	0.000		
03.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	9.0	17.4	17.8	-0.40	0.17	0.06	0.000		
04.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	8.3	17.8	18.2	-0.40	0.17	0.06	0.000		
05.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	6.3	17.5	17.9	-0.40	0.16	0.05	0.000		
06.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	2.9	15.6	16.0	-0.40	0.10	-0.01	0.000		
07.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	3.2	15.0	15.4	-0.40	0.09	-0.02	0.000		
08.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	5.3	14.9	15.3	-0.40	0.10	-0.02	0.000		
09.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	7.1	16.0	16.4	-0.40	0.13	0.02	0.000		
10.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	10.6	16.8	17.2	-0.40	0.15	0.04	0.000		
11.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	11.4	18.3	18.7	-0.40	0.20	0.09	0.000		
12.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	12.9	19.1	19.4	-0.40	0.21	0.11	0.000		
13.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	14.6	20.0	20.4	-0.40	0.22	0.13	0.000		
14.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	12.6	20.3	20.7	-0.40	0.21	0.13	0.000		
15.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	12.2	19.6	20.0	-0.50	0.18	0.09	0.000		
16.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	14.0	19.8	20.2	-0.40	0.19	0.10	0.000		
17.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	15.5	20.5	20.9	-0.40	0.21	0.14	0.000		
Итого:	8.885	2675.60	2631.18	44.41	—	—	—	—	—	—	147.300	—	—
Средние:	0.296	89.19	87.71	1.48	10.1	24.0	23.5	0.50	1.21	0.99	4.900	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 147.3 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1.674 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



-0,091