

Лист

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.03.2023 по 17.04.2023

время создания отчета: 21.04.2023 в 10:56

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 40
Адрес: ул. Дзержинского, д. 40
Теплосчетчик: РМ-5 ГВС

Объект: Узел учета 2 ГВС
№ договора
Заводской №: 371413,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Table with 9 columns: Дата, Q, Гкал, M1, т, M2, т, M1-M2, V1, V2, V1-V2, T раб., ч. Rows include dates from 18.03.2023 to 18.04.2023 and an 'Итого' row.

Large table with 15 columns: Дата, Q, Гкал, Масса, т (M1, M2, M1-M2), Температура, С° (ta, t1, t2, dt), Давление кг-с/см² (P1, P2), and Время, ч (работы, отказа, ошибки). Contains daily data from 18.03.2023 to 17.04.2023 and summary rows.

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 739.9 ч Суммарное время отказа: 4.1 ч Средняя температура: 5.2 С°
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 11,291 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



V = 217,789 м³
QТЭс = 13,573 Гкал