

Организация: ООО "Ремонтник" *Аид*

Номер абонента: ТС ОАО "Ратеп" (65/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 348004

Адрес дома: ул Дзержинского 40

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 16.01.2022 по 15.02.2022**

Дата	Тепло, Гкал		Объем, м3				Температура, гр.С				Давление, атм		Наработка, ч, Тр	Клас-сиф. ош.
	Q	Q2	V1	V2	V3	V4	T1	T2	T3	T4	P1	P2		
16.01	2.154	0.000	261.573	264.763	266.530	268.646	64.2	55.9			5.3	4.9	24.00	
17.01	2.162	0.000	260.616	263.767	265.604	267.670	64.5	56.2			5.4	4.9	24.00	
18.01	2.162	0.000	261.981	265.190	267.019	269.141	64.7	56.4			5.4	4.9	24.00	
19.01	2.205	0.000	259.786	262.920	264.797	266.825	64.8	56.3			5.3	4.9	24.00	
20.01	2.177	0.000	261.753	264.923	266.741	268.823	64.4	56.1			5.3	4.9	24.00	
21.01	2.198	0.000	260.275	263.434	265.314	267.363	64.9	56.5			5.3	4.9	24.00	
22.01	2.142	0.000	258.291	261.421	263.204	265.261	64.3	56.0			5.3	4.8	24.00	
23.01	2.177	0.000	258.354	261.505	263.310	265.370	64.6	56.2			5.3	4.8	24.00	
24.01	2.184	0.000	257.261	260.411	262.229	264.280	64.8	56.3			5.3	4.8	24.00	
25.01	2.158	0.000	256.617	259.739	261.495	263.538	64.3	55.9			5.3	4.9	24.00	
26.01	2.203	0.000	256.534	259.706	261.479	263.546	64.8	56.2			5.3	4.9	23.97	U
27.01	2.211	0.000	256.880	260.058	261.859	263.922	64.9	56.3			5.3	4.8	23.99	U
28.01	2.173	0.000	256.811	260.034	261.702	263.840	64.3	55.9			5.3	4.9	24.00	
29.01	2.168	0.000	261.215	264.464	266.199	268.365	64.4	56.1			5.3	4.9	24.00	
30.01	2.170	0.000	263.301	266.617	268.358	270.588	64.6	56.4			5.3	4.9	24.00	
31.01	2.113	0.000	267.661	271.046	272.710	275.046	64.0	56.1			5.3	4.8	24.00	
01.02	2.125	0.000	263.842	267.133	268.892	271.114	64.5	56.4			5.3	4.9	24.00	
02.02	2.139	0.000	262.521	265.805	267.554	269.770	64.6	56.4			5.3	4.8	24.00	
03.02	2.148	0.000	260.083	263.315	265.059	267.216	64.5	56.2			5.3	4.9	24.00	
04.02	2.155	0.000	260.153	263.398	265.111	267.279	64.4	56.1			5.3	4.9	24.00	
05.02	2.347	0.000	263.161	266.481	268.602	270.708	67.2	58.3			5.3	4.9	24.00	
06.02	2.281	0.000	263.456	266.736	268.722	270.835	66.0	57.3			5.3	4.9	24.00	
07.02	2.176	0.000	262.547	265.771	267.583	269.714	64.6	56.3			5.3	4.9	24.00	
08.02	2.156	0.000	265.390	268.693	270.522	272.744	64.9	56.8			5.3	4.9	24.00	
09.02	2.091	0.000	265.507	268.788	270.561	272.795	64.3	56.4			5.3	4.9	24.00	
10.02	2.104	0.000	264.840	268.104	269.918	272.127	64.6	56.6			5.3	4.9	24.00	
11.02	2.115	0.000	265.458	268.713	270.594	272.783	64.9	56.9			5.3	4.9	24.00	
12.02	2.058	0.000	263.137	266.379	268.137	270.352	64.3	56.5			5.3	4.9	24.00	
13.02	2.104	0.000	262.439	265.694	267.457	269.659	64.5	56.5			5.4	4.9	24.00	
14.02	2.139	0.000	262.045	265.270	267.133	269.282	65.0	56.9			5.3	4.9	24.00	
15.02	2.126	0.000	261.510	264.702	266.570	268.696	64.9	56.8			5.4	4.9	24.00	
Итого	67.023	0.000	8104.998	8204.983	8260.964	8327.297	64.7	56.4	0.0	0.0	5.3	4.9	743.96	


Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	Q2, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	V4, м3	Тр, ч
15.01.2022	24:00	34.2618	0.000	3945.908	3994.931	4024.119	4055.680	360.00
15.02.2022	24:00	101.2849	0.000	12050.906	12199.914	12285.083	12382.978	1103.96
Итого		67.023098	0.000	8104.998	8204.983	8260.964	8327.297	743.96

$T_{отч} = T_{нараб} + T_{сб.пит} + T_{ф.отк} + T_{дт<min} + T_{G<min} + T_{G>max} + T_{о.д.}$
 $744.00 = 743.96 + 0.04 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$

Классификация ошибок:
 U - отключение питания
 E - функциональный отказ
 D - отключение по T1-T2<min
 g - отключение по G<min
 G - отключение по G>max

Представитель
абонента



Роберт Гос. = 67,023 Гкал