

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.11.2023 по 12.12.2023

время создания отчёта: 13.12.2023 в 10:35

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 40
 Адрес: ул. Дзержинского, д. 40
 Теплосчетчик: КМ-5С -1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 348004

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.11.2023 00:00	326.287	39635.723	40062.867	-427.145	3795.4
13.12.2023 00:00	374.004	45045.375	45529.176	-483.801	4296.6
Итого:	47.717	5409.652	5466.309	-56.656	501.2

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.11.2023	2.222	257.09	259.90	-2.81	-6.1	64.2	55.5	8.60	5.30	4.56	24.000	—	T
23.11.2023	2.236	257.16	259.95	-2.79	-6.1	64.3	55.6	8.70	5.21	4.56	24.000	—	T
24.11.2023	2.186	257.05	259.81	-2.76	-2.8	63.9	55.4	8.50	5.24	4.62	24.000	—	T
25.11.2023	2.160	258.67	261.47	-2.80	-3.7	64.1	55.8	8.30	5.29	4.70	24.000	—	T
26.11.2023	2.141	258.96	261.75	-2.79	-4.2	64.0	55.7	8.30	5.28	4.69	24.000	—	T
27.11.2023	2.136	259.45	262.26	-2.81	-1.0	64.2	56.0	8.20	5.26	4.73	24.000	—	T
28.11.2023	2.139	259.37	262.20	-2.83	-4.0	64.3	56.1	8.20	5.30	4.74	24.000	—	T
29.11.2023	2.174	257.95	260.75	-2.80	-6.0	64.4	56.0	8.40	5.28	4.65	24.000	—	T
30.11.2023	2.154	259.00	261.78	-2.78	-2.0	64.0	55.7	8.30	5.30	4.70	24.000	—	T
01.12.2023	1.966	256.48	259.19	-2.72	-5.0	62.5	54.7	7.80	5.01	4.68	21.800	—	T
02.12.2023	2.122	257.74	260.38	-2.63	-9.0	62.8	54.5	8.30	5.19	4.67	23.400	—	T
03.12.2023	2.150	256.87	259.47	-2.60	-7.4	64.1	55.7	8.40	5.22	4.66	24.000	—	T
04.12.2023	2.200	257.02	259.59	-2.58	-9.3	64.5	56.0	8.60	5.22	4.69	24.000	—	T
05.12.2023	2.302	257.91	260.47	-2.56	-12.2	65.9	56.9	8.90	5.24	4.68	24.000	—	T
06.12.2023	2.277	256.67	259.31	-2.63	-15.0	65.2	56.3	8.90	5.26	4.63	24.000	—	T
07.12.2023	2.342	255.54	258.12	-2.59	-14.7	65.9	56.7	9.20	5.26	4.61	24.000	—	T
08.12.2023	2.725	257.92	260.55	-2.63	-12.0	71.4	60.8	10.60	5.28	4.66	24.000	—	T
09.12.2023	2.788	260.58	263.29	-2.71	-11.9	72.4	61.7	10.70	5.31	4.67	24.000	—	T
10.12.2023	2.672	257.26	259.92	-2.66	-7.4	70.9	60.5	10.40	5.28	4.66	24.000	—	T
11.12.2023	2.368	255.60	258.25	-2.65	-6.1	66.0	56.7	9.30	5.27	4.61	24.000	—	T
12.12.2023	2.259	255.37	257.91	-2.54	-5.3	64.4	55.5	8.80	5.26	4.61	24.000	—	T
Итого:	47.719	5409.65	5466.31	-56.66	—	—	—	—	—	—	501.200	—	—
Средние:	2.272	257.60	260.30	-2.70	-7.2	65.4	56.6	8.80	5.25	4.66	23.900	—	—

Q = 70,833 Гкал. на 22.12.23

Диагностика
 Отчетный период: 504 ч Время норм. работы: 501.2 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1.042 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

