

УК ДСД

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: ТС ОАО "Ратеп" (65/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 348004

Адрес дома: ул Дзержинского 40

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 14.12.2021 по 15.01.2022**

Дата	Тепло, Гкал		Объем, м3				Температура, гр.С				Давление, атм		Наработка, ч, Тр	Классиф. ош.
	Q	Q2	V1	V2	V3	V4	T1	T2	T3	T4	P1	P2		
14.12	2.196	0.000	267.505	271.241	272.592	275.237	64.3	56.1			5.4	5.0	24.00	
15.12	2.170	0.000	268.436	272.140	273.573	276.197	64.5	56.4			5.4	4.9	24.00	
16.12	2.163	0.000	269.189	272.858	274.372	276.960	64.7	56.7			5.4	4.9	24.00	
17.12	2.145	0.000	269.976	273.675	275.176	277.803	64.7	56.8			5.4	4.9	24.00	
18.12	2.112	0.000	269.253	272.938	274.368	277.005	64.3	56.4			5.4	5.0	24.00	
19.12	2.121	0.000	269.448	273.150	274.600	277.247	64.5	56.6			5.4	4.9	24.00	
20.12	2.211	0.000	265.251	268.848	270.443	272.925	65.3	57.0			5.4	5.0	24.00	
21.12	2.820	0.000	265.666	269.419	272.225	274.407	73.9	63.3			5.4	5.0	24.00	
22.12	3.257	0.000	265.013	268.758	272.546	274.361	79.8	67.5			5.3	4.9	24.00	
23.12	2.973	0.000	265.651	269.243	272.506	274.400	75.6	64.4			5.3	4.8	24.00	
24.12	2.732	0.000	267.162	270.631	273.292	275.280	71.1	60.9			5.3	4.8	24.00	
25.12	2.501	0.000	266.927	270.256	272.583	274.600	68.1	58.7			5.3	4.8	24.00	
26.12	2.393	0.000	265.423	268.690	270.710	272.755	65.9	56.9			5.3	4.9	24.00	
27.12	2.635	0.000	266.377	269.704	272.292	274.210	69.8	60.0			5.4	4.9	24.00	
28.12	2.282	0.000	264.728	267.964	269.807	271.896	64.6	56.0			5.3	4.9	24.00	
29.12	2.382	0.000	264.270	267.487	269.565	271.563	66.1	57.1			5.3	4.9	24.00	
30.12	2.349	0.000	264.932	268.090	270.235	272.192	66.1	57.2			5.3	4.9	24.00	
31.12	2.266	0.000	264.747	267.906	269.884	271.898	65.0	56.4			5.4	4.9	24.00	
01.01	2.202	0.000	268.439	271.716	273.562	275.737	64.4	56.2			5.4	4.9	24.00	
02.01	2.222	0.000	265.260	268.590	270.342	272.559	64.5	56.2			5.3	4.9	24.00	
03.01	2.230	0.000	264.812	268.105	269.883	272.060	64.5	56.1			5.4	4.9	24.00	
04.01	2.218	0.000	263.064	266.346	268.071	270.245	64.3	55.9			5.4	4.9	24.00	
05.01	2.227	0.000	262.227	265.496	267.272	269.424	64.7	56.2			5.3	4.9	24.00	
06.01	2.131	0.000	264.802	268.055	269.780	271.974	63.9	55.9			5.3	4.9	24.00	
07.01	2.172	0.000	263.788	267.095	268.848	271.067	64.6	56.4			5.4	4.9	24.00	
08.01	2.194	0.000	261.973	265.242	266.997	269.166	64.6	56.2			5.3	4.9	24.00	
09.01	2.195	0.000	261.090	264.336	266.086	268.235	64.5	56.1			5.3	4.9	24.00	
10.01	2.221	0.000	260.570	263.802	265.592	267.708	64.8	56.2			5.3	4.9	24.00	
11.01	2.362	0.000	260.723	263.993	266.043	268.096	66.7	57.7			5.3	4.9	24.00	
12.01	2.693	0.000	261.559	264.878	267.646	269.498	71.6	61.4			5.3	4.9	24.00	
13.01	2.771	0.000	261.395	264.673	267.688	269.429	72.9	62.3			5.3	4.8	24.00	
14.01	2.208	0.000	263.069	266.277	268.105	270.206	64.5	56.1			5.3	4.9	24.00	
15.01	2.216	0.000	263.140	266.327	268.204	270.277	64.7	56.3			5.3	4.9	24.00	
Итого	77.970	0.000	8745.862	8857.930	8924.888	8996.617	66.8	57.9	0.0	0.0	5.4	4.9	792.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	Q2, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	V4, м3	Тр, ч
13.12.2021	24:00	5.9157	0.030	662.541	672.169	676.037	682.633	59.75
31.12.2021	24:00	49.6236	0.030	5462.495	5535.168	5576.806	5623.570	491.75
01.01.2022	00:00	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
15.01.2022	24:00	34.2618	0.000	3945.908	3994.931	4024.119	4055.680	360.00
Итого		77.969638	0.000	8745.862	8857.930	8924.888	8996.617	792.00

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тdt}<\text{min} + \text{ТG}<\text{min} + \text{ТG}>\text{max} + \text{То.д.}$$

$$792.00 = 792.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Классификация ошибок:

- U - отключение питания
- E - функциональный отказ
- D - отключение по T1-T2<min
- g- отключение по G<min
- G - отключение по G>max

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____



- 77 97 -