

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 19.02.2024 по 18.03.2024

время создания отчёта: 19.03.2024 в 09:22

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 40  
 Адрес: ул. Дзержинского, д. 40  
 Теплосчетчик: КМ-5С -1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления  
 № договора: \_\_\_\_\_  
 Заводской №: 348004

**Показания прибора учета (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.02.2024 00:00	120.545	12524.499	12636.448	-111.949	1175.1
19.03.2024 00:00	180.664	19916.223	20092.189	-175.967	1871.0
<b>Итого:</b>	<b>60.119</b>	<b>7391.724</b>	<b>7455.741</b>	<b>-64.018</b>	<b>695.9</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
19.02.2024	2.113	257.53	259.62	-2.09	-10.7	63.6	55.3	8.20	5.26	5.29	24.000	—	T	
20.02.2024	2.379	255.06	257.19	-2.13	-11.5	67.4	58.1	9.30	5.27	5.22	23.900	—	T	
21.02.2024	2.166	254.99	257.14	-2.14	-6.3	63.9	55.4	8.50	5.28	5.17	24.000	—	T	
22.02.2024	2.133	255.58	257.65	-2.07	-4.1	63.5	55.1	8.40	5.28	5.19	24.000	—	T	
23.02.2024	2.106	257.29	259.34	-2.05	-0.7	63.4	55.2	8.20	5.29	5.24	24.000	—	T	
24.02.2024	2.084	258.84	260.93	-2.08	0.4	63.4	55.3	8.10	5.29	5.28	24.000	—	T	
25.02.2024	2.068	259.06	261.19	-2.13	0.2	63.2	55.2	8.00	5.30	5.30	24.000	—	T	
26.02.2024	2.093	258.46	260.57	-2.11	-2.1	63.4	55.3	8.10	5.30	5.28	24.000	—	T	
27.02.2024	2.094	257.54	259.63	-2.09	-3.9	63.6	55.5	8.10	5.29	5.28	24.000	—	T	
28.02.2024	2.066	257.49	259.55	-2.06	-2.7	63.4	55.3	8.00	5.30	5.29	24.000	—	T	
29.02.2024	2.068	258.59	260.64	-2.06	-0.9	63.6	55.6	8.00	5.30	5.34	24.000	—	T	
01.03.2024	2.026	259.81	261.94	-2.12	0.1	63.3	55.5	7.80	5.30	5.37	24.000	—	T	
02.03.2024	2.055	259.47	261.59	-2.13	-1.1	63.4	55.5	7.90	5.31	5.39	24.000	—	T	
03.03.2024	2.050	258.47	260.60	-2.13	-5.0	63.4	55.5	7.90	5.31	5.38	24.000	—	T	
04.03.2024	2.028	258.44	260.53	-2.09	-6.5	63.2	55.3	7.90	5.31	5.39	24.000	—	T	
05.03.2024	2.003	258.07	260.17	-2.10	-4.2	63.0	55.3	7.80	5.30	5.41	24.000	—	T	
06.03.2024	2.045	257.12	259.23	-2.11	-9.5	63.5	55.6	8.00	5.29	5.40	24.000	—	T	
07.03.2024	2.106	256.58	258.72	-2.14	-9.0	64.4	56.2	8.20	5.29	5.40	24.000	—	T	
08.03.2024	2.067	256.44	258.58	-2.14	-4.6	63.4	55.3	8.10	5.29	5.40	24.000	—	T	
09.03.2024	2.089	256.11	258.23	-2.12		63.6	55.4	8.20	5.28	5.41	24.000	—	T	
10.03.2024	2.105	255.26	257.32	-2.06	-8.8	63.6	55.4	8.30	5.28	5.38	24.000	—	T	
11.03.2024	2.123	254.99	257.04	-2.05	-7.3	64.0	55.6	8.30	5.28	5.36	24.000	—	T	
12.03.2024	2.088	257.79	259.95	-2.15	-4.9	63.3	55.2	8.10	5.29	5.43	24.000	—	T	
13.03.2024	2.017	250.71	252.77	-2.06	-3.3	63.4	55.3	8.10	5.34	5.44	24.000	—	T	
14.03.2024	2.029	250.34	252.41	-2.07	-5.1	62.9	54.8	8.10	5.15	5.43	24.000	—	T	
15.03.2024	2.016	258.99	261.01	-2.02	-1.3	63.1	55.3	7.80	5.30	5.49	24.000	—	T	
16.03.2024	1.970	240.48	243.50	-3.02	1.0	63.1	54.9	8.20	5.28	5.52	24.000	—	T	
17.03.2024	1.975	236.03	239.27	-3.24	-0.2	63.4	55.0	8.40	5.27	5.55	24.000	—	T	
18.03.2024	1.956	236.17	239.43	-3.26	1.6	63.4	55.1	8.30	5.27	5.57	24.000	—	T	
<b>Итого:</b>	<b>60.118</b>	<b>254.89</b>	<b>257.10</b>	<b>-2.21</b>	<b>-3.9</b>	<b>63.6</b>	<b>55.4</b>	<b>8.10</b>	<b>5.29</b>	<b>5.37</b>	<b>24.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>Средние:</b>	<b>2.073</b>	<b>254.89</b>	<b>257.10</b>	<b>-2.21</b>	<b>-3.9</b>	<b>63.6</b>	<b>55.4</b>	<b>8.10</b>	<b>5.29</b>	<b>5.37</b>	<b>24.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	

**Диагностика**

Отчетный период: 696 ч Время норм. работы: 695.9 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.862 %

Представитель Абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

