

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.03.2024 по 18.04.2024

время создания отчёта: 19.04.2024 в 10:26

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 40
 Адрес: ул. Дзержинского, д. 40
 Теплосчетчик: КМ-5С -1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 348004

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | M1-M2 | T раб., ч |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 19.03.2024 00:00 | 180.664 | 19916.223 | 20092.189 | -175.967 | 1871.0 |
| 19.04.2024 00:00 | 234.578 | 27505.107 | 27782.090 | -276.982 | 2611.7 |
| Итого: | 53.914 | 7588.884 | 7689.901 | -101.015 | 740.7 |

| Дата | Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, С° | | | | Давление | | Время, ч | | |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------|--------|
| | Q | M1 | M2 | M1-M2 | ta | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | ошибки |
| 19.03.2024 | 1.954 | 236.01 | 239.27 | -3.27 | 1.1 | 63.5 | 55.2 | 8.30 | 5.27 | 5.59 | 24.000 | — | T |
| 20.03.2024 | 1.926 | 235.70 | 238.90 | -3.20 | -2.1 | 63.2 | 55.0 | 8.20 | 5.27 | 5.58 | 24.000 | — | T |
| 21.03.2024 | 1.948 | 235.76 | 238.96 | -3.19 | -1.9 | 63.4 | 55.1 | 8.30 | 5.28 | 5.59 | 24.000 | — | T |
| 22.03.2024 | 1.917 | 232.50 | 235.69 | -3.18 | -2.0 | 63.7 | 55.5 | 8.30 | 5.23 | 5.62 | 24.000 | — | T |
| 23.03.2024 | 1.804 | 225.21 | 228.09 | -2.89 | 1.4 | 63.2 | 55.2 | 8.00 | 5.04 | 5.62 | 23.600 | — | T |
| 24.03.2024 | 1.904 | 244.92 | 248.12 | -3.20 | | 63.1 | 55.3 | 7.80 | 5.31 | 5.70 | 24.000 | — | T |
| 25.03.2024 | 1.907 | 244.92 | 248.13 | -3.21 | 3.2 | 63.2 | 55.4 | 7.80 | 5.31 | 5.73 | 24.000 | — | T |
| 26.03.2024 | 1.911 | 246.52 | 249.74 | -3.22 | 0.7 | 63.4 | 55.7 | 7.80 | 5.32 | 5.73 | 24.000 | — | T |
| 27.03.2024 | 1.895 | 246.14 | 249.37 | -3.23 | 0.1 | 63.5 | 55.8 | 7.70 | 5.33 | 5.75 | 24.000 | — | T |
| 28.03.2024 | 1.876 | 245.85 | 249.13 | -3.28 | | 63.4 | 55.8 | 7.60 | 5.33 | 5.75 | 24.000 | — | T |
| 29.03.2024 | 1.838 | 246.91 | 250.22 | -3.30 | 4.3 | 63.3 | 55.8 | 7.50 | 5.29 | 5.79 | 24.000 | — | T |
| 30.03.2024 | 1.772 | 247.19 | 250.46 | -3.27 | 7.3 | 62.7 | 55.6 | 7.20 | 5.28 | 5.85 | 24.000 | — | T |
| 31.03.2024 | 1.777 | 247.24 | 250.50 | -3.26 | 10.2 | 63.4 | 56.2 | 7.20 | 5.33 | 5.91 | 24.000 | — | T |
| 01.04.2024 | 1.665 | 253.05 | 256.39 | -3.35 | 14.3 | 62.9 | 56.3 | 6.60 | 5.33 | 5.99 | 24.000 | — | T |
| 02.04.2024 | 1.605 | 248.01 | 251.35 | -3.34 | 15.4 | 62.7 | 56.2 | 6.50 | 5.35 | 6.05 | 24.000 | — | T |
| 03.04.2024 | 1.494 | 246.95 | 250.27 | -3.33 | 12.1 | 61.8 | 55.6 | 6.10 | 5.34 | 6.10 | 23.200 | — | T |
| 04.04.2024 | 1.630 | 246.35 | 249.59 | -3.24 | 5.3 | 62.3 | 55.6 | 6.70 | 5.35 | 6.00 | 23.600 | — | T |
| 05.04.2024 | 1.781 | 244.47 | 247.65 | -3.18 | 1.2 | 63.1 | 55.7 | 7.30 | 5.34 | 5.89 | 24.000 | — | T |
| 06.04.2024 | 1.830 | 246.13 | 249.35 | -3.23 | 2.3 | 63.4 | 55.9 | 7.50 | 5.33 | 5.87 | 24.000 | — | T |
| 07.04.2024 | 1.814 | 247.24 | 250.48 | -3.24 | 7.5 | 63.4 | 56.0 | 7.40 | 5.34 | 5.91 | 24.000 | — | T |
| 08.04.2024 | 1.727 | 247.84 | 251.13 | -3.29 | 12.0 | 62.9 | 55.9 | 7.00 | 5.34 | 6.02 | 24.000 | — | T |
| 09.04.2024 | 1.681 | 248.70 | 252.05 | -3.35 | 14.8 | 63.2 | 56.4 | 6.80 | 5.35 | 6.11 | 24.000 | — | T |
| 10.04.2024 | 1.572 | 250.66 | 253.99 | -3.33 | 16.2 | 62.8 | 56.5 | 6.30 | 5.35 | 6.19 | 24.000 | — | T |
| 11.04.2024 | 1.505 | 251.09 | 254.43 | -3.34 | 15.3 | 62.7 | 56.7 | 6.00 | 5.37 | 6.26 | 24.000 | — | T |
| 12.04.2024 | 1.557 | 249.69 | 253.05 | -3.36 | 10.8 | 62.8 | 56.6 | 6.30 | 5.40 | 6.22 | 24.000 | — | T |
| 13.04.2024 | 1.552 | 248.82 | 252.10 | -3.28 | 10.5 | 62.4 | 56.1 | 6.30 | 5.40 | 6.19 | 24.000 | — | T |
| 14.04.2024 | 1.577 | 248.41 | 251.70 | -3.29 | 10.1 | 62.6 | 56.3 | 6.40 | 5.41 | 6.21 | 24.000 | — | T |
| 15.04.2024 | 1.624 | 248.10 | 251.40 | -3.30 | 8.7 | 63.1 | 56.5 | 6.60 | 5.40 | 6.23 | 24.000 | — | T |
| 16.04.2024 | 1.644 | 247.36 | 250.68 | -3.32 | 8.6 | 62.8 | 56.1 | 6.70 | 5.41 | 6.18 | 23.800 | — | T |
| 17.04.2024 | 1.638 | 247.99 | 251.31 | -3.31 | 9.3 | 62.8 | 56.2 | 6.60 | 5.41 | 6.21 | 24.000 | — | T |
| 18.04.2024 | 1.588 | 233.16 | 236.42 | -3.26 | 7.9 | 63.3 | 56.5 | 6.80 | 5.38 | 6.20 | 22.500 | — | #T |
| Итого: | 53.913 | 7588.88 | 7689.90 | -101.02 | — | — | — | — | — | — | 740.700 | — | — |
| Средние: | 1.739 | 244.80 | 248.06 | -3.26 | 7.1 | 63.0 | 55.9 | 7.10 | 5.33 | 5.94 | 23.900 | — | — |

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 740.7 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1.322 %

Представитель Абонента

[Handwritten signature]

Представитель теплоснабжающей организации



Q = 54,154 Гкал