

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

время создания отчёта: 20.05.2024 в 13:56

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 40  
 Адрес: ул. Дзержинского, д. 40  
 Теплосчетчик: КМ-5С -1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления  
 № договора: \_\_\_\_\_  
 Заводской №: 348004

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.04.2024 00:00	234.578	27505.107	27782.090	-276.982	2611.7
19.05.2024 00:00	245.943	29187.117	29488.061	-300.943	2780.3
<b>Итого:</b>	<b>11.365</b>	<b>1682.010</b>	<b>1705.971</b>	<b>-23.961</b>	<b>168.6</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.04.2024	1.708	248.26	251.73	-3.47	8.8	63.2	56.3	6.90	5.39	6.21	24.000	—	#T
20.04.2024	1.711	247.90	251.36	-3.46	6.3	62.9	56.0	6.90	5.39	6.16	24.000	—	#T
21.04.2024	1.710	248.40	251.84	-3.43	11.3	63.3	56.4	6.90	5.38	6.20	24.000	—	#T
22.04.2024	1.638	248.14	251.53	-3.40	12.0	63.1	56.5	6.60	5.39	6.28	24.000	—	#T
23.04.2024	1.678	248.56	251.99	-3.43	8.6	63.3	56.5	6.80	5.40	6.26	24.000	—	#T
24.04.2024	1.659	248.49	251.94	-3.45	8.1	63.0	56.3	6.70	5.37	6.26	24.000	—	#T
25.04.2024	1.260	192.26	195.59	-3.33	13.8	62.7	56.1	6.60	4.29	6.22	23.400	—	#T
26.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	16.0	21.9	20.6	1.30	-0.06	5.69	1.100	—	#T
27.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	13.9	21.7	20.4	1.30	0.09	5.63	0.000	—	#T
28.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	11.1	20.3	19.1	1.20	0.09	5.53	0.000	—	#T
29.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.3	19.6	18.5	1.10	0.09	5.49	0.000	—	#T
30.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	14.9	19.5	18.2	1.20	0.10	5.46	0.000	—	#T
01.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	14.4	19.8	18.6	1.30	0.12	5.47	0.000	—	#T
02.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	9.3	19.8	18.5	1.30	0.12	5.45	0.000	—	#T
03.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	5.5	18.8	17.6	1.10	0.10	5.39	0.000	—	#T
04.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	6.4	17.4	16.4	1.10	0.08	5.32	0.000	—	#T
05.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	9.2	17.7	16.8	0.90	0.09	5.34	0.000	—	#T
06.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	5.2	17.7	16.7	1.00	0.09	5.32	0.000	—	#T
07.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	4.5	17.0	16.0	1.00	0.08	5.27	0.000	—	#T
08.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	3.0	15.3	14.3	1.00	0.05	5.19	0.000	—	#T
09.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	1.2	14.3	13.5	0.90	0.03	5.14	0.000	—	#T
10.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	6.1	14.1	13.3	0.80	0.03	5.13	0.000	—	#T
11.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	7.3	15.1	14.4	0.70	0.05	5.17	0.000	—	#T
12.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	2.9	15.2	14.3	0.90	0.04	5.14	0.000	—	#T
13.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	4.8	14.5	13.7	0.80	0.03	5.10	0.000	—	#T
14.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	7.1	14.5	13.6	0.90	0.02	5.09	0.000	—	#T
15.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	10.1	15.2	14.2	1.00	0.03	5.11	0.000	—	#T
16.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.2	16.0	14.9	1.00	0.04	5.12	0.000	—	#T
17.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	15.2	17.0	15.9	1.10	0.07	5.17	0.000	—	#T
18.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.7	17.6	16.5	1.10	0.08	5.18	0.000	—	#T
<b>Итого:</b>	<b>11.364</b>	<b>1682.01</b>	<b>1705.97</b>	<b>-23.96</b>	—	—	—	—	—	—	<b>168.500</b>	—	—
<b>Средние:</b>	<b>0.379</b>	<b>56.07</b>	<b>56.87</b>	<b>-0.80</b>	<b>9.1</b>	<b>28.1</b>	<b>25.7</b>	<b>2.40</b>	<b>1.27</b>	<b>5.52</b>	<b>5.600</b>	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч    Время норм. работы: 168.5 ч    Суммарное время отказа: — ч  
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1.414 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

