

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с **19.11.2024** по **12.12.2024**

время создания отчёта: 13.12.2024 в 14:43

Мид

по 18.12.24

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 40
 Адрес: ул. Дзержинского, д. 40
 Теплосчетчик: КМ-5С -1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 348004

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.11.2024 00:00	318.061	38780.449	39108.043	-327.594	3683.9
13.12.2024 00:00	367.197	45044.855	45424.566	-379.711	4259.9
Итого:	49.136	6264.406	6316.523	-52.117	576.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
19.11.2024	1.955	265.44	267.52	-2.09	2.5	63.6	56.2	7.40	5.34	6.52	24.000	—		
20.11.2024	1.959	264.95	267.15	-2.19	2.7	63.4	56.0	7.40	5.32	6.50	24.000	—		
21.11.2024	1.952	265.03	267.27	-2.25	7.0	63.8	56.4	7.40	5.32	6.54	24.000	—		
22.11.2024	1.958	264.59	266.82	-2.24	0.3	63.7	56.3	7.40	5.30	6.56	24.000	—		
23.11.2024	1.993	263.21	265.40	-2.19	0.5	63.6	56.0	7.60	5.30	6.50	24.000	—		
24.11.2024	1.996	261.88	264.02	-2.13	-2.6	63.2	55.6	7.70	5.30	6.50	24.000	—		
25.11.2024	2.026	260.23	262.39	-2.16	-4.0	63.5	55.7	7.80	5.29	6.44	24.000	—		
26.11.2024	2.042	253.38	255.49	-2.11	-3.3	63.3	55.2	8.10	5.24	6.40	24.000	—		
27.11.2024	2.087	253.07	255.18	-2.11	-3.6	63.7	55.4	8.30	5.24	6.40	24.000	—		
28.11.2024	2.060	257.62	259.75	-2.13	-2.4	62.9	54.9	8.00	5.28	6.39	24.000	—		
29.11.2024	2.065	260.89	263.03	-2.15	-0.1	63.4	55.5	7.90	5.30	6.43	24.000	—		
30.11.2024	2.028	261.66	263.82	-2.16	-0.4	63.2	55.4	7.80	5.31	6.44	24.000	—		
01.12.2024	2.036	261.69	263.90	-2.22	-0.1	63.2	55.4	7.80	5.31	6.45	24.000	—		
02.12.2024	2.023	261.92	264.13	-2.20	-1.0	63.2	55.4	7.80	5.31	6.47	24.000	—		
03.12.2024	2.026	262.43	264.65	-2.22	-0.5	63.3	55.6	7.70	5.32	6.46	24.000	—		
04.12.2024	2.058	261.57	263.71	-2.14	-2.3	63.7	55.8	7.90	5.31	6.47	24.000	—		
05.12.2024	2.051	260.04	262.18	-2.15	-5.2	63.4	55.5	7.90	5.31	6.43	24.000	—		
06.12.2024	2.091	259.78	261.97	-2.19	-6.4	63.3	55.2	8.10	5.32	6.35	24.000	—		
07.12.2024	2.120	259.61	261.79	-2.18	-3.2	63.6	55.4	8.20	5.31	6.37	24.000	—		
08.12.2024	2.102	260.60	262.81	-2.21	-2.4	63.5	55.4	8.10	5.32	6.40	24.000	—		
09.12.2024	2.093	260.65	262.79	-2.15	-2.0	63.6	55.6	8.10	5.32	6.41	24.000	—		
10.12.2024	2.122	261.54	263.68	-2.15	-5.4	64.5	56.3	8.10	5.32	6.47	24.000	—		
11.12.2024	2.141	261.51	263.70	-2.18	-4.5	64.7	56.4	8.20	5.33	6.49	24.000	—		
12.12.2024	2.152	261.13	263.36	-2.23	-4.0	64.9	56.6	8.30	5.32	6.50	24.000	—		
Итого:	49.136	6264.41	6316.52	-52.12	—	—	—	—	—	—	576.000	—	—	
Средние:	2.047	261.02	263.19	-2.17	-1.7	63.6	55.7	7.90	5.31	6.45	24.000	—	—	

Диагностика

Отчетный период: 576 ч Время норм. работы: 576 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета Т±3.828 %

Tи = 720 ч

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Qобн = 6142 Гкал

