

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с **19.09.2024** по **18.10.2024**

время создания отчёта: 21.10.2024 в 11:24

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 40
 Адрес: ул. Дзержинского, д. 40
 Теплосчетчик: КМ-5С -1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 348004

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | M1-M2 | T раб., ч |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 19.09.2024 00:00 | 245.943 | 29221.223 | 29508.564 | -287.342 | 2780.3 |
| 19.10.2024 00:00 | 258.722 | 30855.250 | 31148.900 | -293.650 | 2952.0 |
| Итого: | 12.779 | 1634.027 | 1640.336 | -6.308 | 171.7 |


| Дата | Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, С° | | | | Давление | | Время, ч | | |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------|--------|
| | Q | M1 | M2 | M1-M2 | ta | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | ошибки |
| 19.09.2024 | 0.000 | 0.01 | 0.97 | -0.96 | 9.9 | 23.2 | 22.1 | 1.10 | 0.06 | 5.51 | 0.000 | — | #T |
| 20.09.2024 | 0.000 | 0.01 | 0.27 | -0.26 | 6.9 | 23.0 | 22.0 | 1.00 | 0.05 | 5.50 | 0.000 | — | #T |
| 21.09.2024 | 0.000 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 6.0 | 22.9 | 21.9 | 1.00 | 0.05 | 5.50 | 0.000 | — | #T |
| 22.09.2024 | 0.000 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 6.1 | 22.6 | 21.6 | 1.00 | 0.05 | 5.49 | 0.000 | — | #T |
| 23.09.2024 | 0.000 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 4.3 | 21.5 | 20.4 | 1.10 | 0.05 | 5.42 | 0.000 | — | #T |
| 24.09.2024 | 0.000 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 6.1 | 20.4 | 19.5 | 0.90 | 0.05 | 5.38 | 0.000 | — | #T |
| 25.09.2024 | 0.000 | 0.08 | 0.41 | -0.32 | 9.0 | 20.4 | 19.7 | 0.80 | 0.05 | 5.38 | 0.000 | — | #T |
| 26.09.2024 | 0.000 | 0.10 | 0.35 | -0.25 | 8.8 | 20.8 | 20.1 | 0.80 | 0.06 | 5.39 | 0.000 | — | #T |
| 27.09.2024 | 0.000 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 13.2 | 21.2 | 20.4 | 0.80 | 0.06 | 5.41 | 0.000 | — | #T |
| 28.09.2024 | 0.000 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 13.1 | 21.6 | 20.7 | 0.90 | 0.06 | 5.42 | 0.000 | — | #T |
| 29.09.2024 | 0.000 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 11.4 | 22.2 | 21.3 | 0.90 | 0.06 | 5.46 | 0.000 | — | #T |
| 30.09.2024 | 0.000 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 11.5 | 22.2 | 21.2 | 1.00 | 0.05 | 5.44 | 0.000 | — | #T |
| 01.10.2024 | 0.000 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | 11.1 | 21.0 | 19.9 | 1.00 | 0.05 | 5.38 | 0.000 | — | #T |
| 02.10.2024 | 0.000 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 14.6 | 20.9 | 20.0 | 0.90 | 0.05 | 5.38 | 0.000 | — | #T |
| 03.10.2024 | 0.000 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 12.8 | 20.5 | 19.6 | 0.90 | 0.05 | 5.37 | 0.000 | — | #T |
| 04.10.2024 | 0.000 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 11.1 | 20.4 | 19.6 | 0.90 | 0.06 | 5.36 | 0.000 | — | #T |
| 05.10.2024 | 0.000 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 11.2 | 20.3 | 19.5 | 0.80 | 0.05 | 5.35 | 0.000 | — | #T |
| 06.10.2024 | 0.000 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 9.8 | 19.9 | 19.0 | 0.90 | 0.05 | 5.32 | 0.000 | — | #T |
| 07.10.2024 | 0.000 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 14.8 | 19.5 | 18.6 | 0.80 | 0.05 | 5.32 | 0.000 | — | #T |
| 08.10.2024 | 0.000 | 0.48 | 0.05 | 0.44 | 13.4 | 20.3 | 19.6 | 0.80 | 0.06 | 5.36 | 0.000 | — | #T |
| 09.10.2024 | 0.000 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 8.3 | 20.3 | 19.5 | 0.80 | 0.05 | 5.36 | 0.000 | — | #T |
| 10.10.2024 | 0.000 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 9.2 | 19.5 | 18.5 | 0.90 | 0.05 | 5.31 | 0.000 | — | #T |
| 11.10.2024 | 0.362 | 36.21 | 35.54 | 0.67 | 9.4 | 61.8 | 52.2 | 9.60 | 0.80 | 5.37 | 3.800 | — | #T |
| 12.10.2024 | 1.771 | 222.56 | 224.35 | -1.80 | 10.8 | 62.9 | 54.9 | 8.00 | 4.86 | 6.12 | 24.000 | — | # |
| 13.10.2024 | 1.624 | 217.88 | 219.54 | -1.67 | 7.1 | 63.3 | 55.8 | 7.50 | 4.91 | 6.21 | 24.000 | — | # |
| 14.10.2024 | 1.761 | 220.29 | 221.26 | -0.97 | 1.5 | 63.4 | 55.4 | 8.00 | 4.88 | 6.19 | 24.000 | — | # |
| 15.10.2024 | 1.656 | 201.41 | 202.90 | -1.49 | 4.7 | 63.2 | 55.0 | 8.30 | 4.86 | 6.17 | 24.000 | — | # |
| 16.10.2024 | 1.701 | 202.17 | 203.59 | -1.42 | 5.5 | 63.5 | 55.1 | 8.40 | 4.90 | 6.25 | 24.000 | — | # |
| 17.10.2024 | 1.945 | 264.37 | 266.36 | -1.99 | 3.4 | 63.1 | 55.7 | 7.40 | 5.24 | 6.26 | 24.000 | — | # |
| 18.10.2024 | 1.959 | 262.47 | 264.51 | -2.04 | 3.6 | 63.5 | 56.1 | 7.50 | 5.23 | 6.25 | 24.000 | — | # |
| Итого: | 12.779 | 1634.03 | 1640.34 | -6.31 | — | — | — | — | — | — | 171.800 | — | — |
| Средние: | 0.426 | 54.47 | 54.68 | -0.21 | 9.0 | 32.3 | 29.5 | 2.80 | 1.23 | 5.59 | 5.700 | — | — |

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 171.8 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета Т±3.385 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



*Q = 12,779
0,01*

