

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

время создания отчёта: 20.05.2024 в 13:56

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
 Адрес: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 370375

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.04.2024 00:00	286.965	43158.563	42309.207	849.355	2583.2
19.05.2024 00:00	303.386	47768.391	46828.855	939.535	2842.3
Итого:	16.421	4609.828	4519.648	90.180	259.1

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.04.2024	1.562	400.90	393.03	7.88	8.8	43.7	39.8	3.90	5.24	4.67	24.000	—	#ET
20.04.2024	1.607	401.27	393.19	8.08	6.3	44.6	40.6	4.00	5.25	4.68	24.000	—	#ET
21.04.2024	1.325	400.77	392.76	8.01	11.3	41.6	38.3	3.30	5.23	4.66	24.000	—	#ET
22.04.2024	1.266	399.76	391.98	7.78	12.0	41.3	38.1	3.20	5.22	4.65	24.000	—	#ET
23.04.2024	1.390	400.76	392.66	8.10	8.6	42.2	38.8	3.50	5.27	4.70	24.000	—	#ET
24.04.2024	1.445	400.01	391.94	8.07	8.1	43.0	39.4	3.60	5.34	4.77	24.000	—	#ET
25.04.2024	0.492	170.36	167.03	3.34	13.8	41.0	38.1	2.90	2.50	2.16	10.600	—	#ET
26.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	16.0	23.8	24.0	-0.20	0.38	0.35	0.000	—	#ET
27.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	13.9	23.0	23.2	-0.20	0.47	0.39	0.000	—	#ET
28.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	11.1	21.4	21.6	-0.20	0.42	0.32	0.000	—	#ET
29.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.3	21.1	21.3	-0.20	0.46	0.35	0.000	—	#ET
30.04.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	14.9	21.1	21.4	-0.20	0.50	0.38	0.000	—	#ET
01.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	14.4	22.0	22.2	-0.30	0.58	0.44	0.000	—	#ET
02.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	9.3	20.9	21.1	-0.20	0.48	0.33	0.000	—	#ET
03.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	5.5	19.3	19.5	-0.20	0.40	0.28	0.000	—	#ET
04.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	6.4	18.5	18.7	-0.20	0.42	0.30	0.000	—	#ET
05.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	9.2	19.4	19.6	-0.20	0.50	0.36	0.000	—	#ET
06.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	5.2	18.7	18.9	-0.20	0.45	0.31	0.000	—	#ET
07.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	4.5	17.3	17.5	-0.20	0.40	0.26	0.000	—	#ET
08.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	3.0	16.8	17.0	-0.20	0.41	0.26	0.000	—	#ET
09.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	1.2	16.4	16.6	-0.20	0.40	0.25	0.000	—	#ET
10.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	6.1	17.1	17.4	-0.20	0.45	0.30	0.000	—	#ET
11.05.2024	1.104	221.90	218.09	3.80	7.3	43.3	38.4	5.00	3.09	2.64	12.500	—	#ET
12.05.2024	2.087	415.25	407.12	8.13	2.9	46.8	41.8	5.00	5.46	4.76	23.500	—	#E
13.05.2024	1.710	424.31	415.91	8.40	4.8	43.4	39.3	4.00	5.45	4.74	24.000	—	#E
14.05.2024	1.499	424.31	415.98	8.33	7.1	41.2	37.6	3.50	5.45	4.75	24.000	—	#E
15.05.2024	0.935	379.66	372.54	7.13	10.1	36.7	34.3	2.50	4.65	4.22	20.500	—	#ET
16.05.2024	0.000	170.56	167.42	3.15	12.2	21.2	21.3	-0.10	3.43	3.86	0.000	—	
17.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	15.2	21.6	21.8	-0.30	1.67	3.93	0.000	—	
18.05.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	12.7	19.4	19.7	-0.30	0.90	3.48	0.000	—	
Итого:	16.422	4609.83	4519.65	90.18	—	—	—	—	—	—	259.100	—	—
Средние:	0.547	153.66	150.66	3.01	9.1	28.9	27.6	1.40	2.36	2.25	8.600	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 259.1 ч Суммарное время отказа: 648 ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1.976 %

Представитель Абонента

[Подпись]
 ООО "Энергоатлас"
 Управление
 компания

Представитель теплоснабжающей организации

[Подпись]
 ООО "Газпром теплоснабжение"
 ИНН 5007101649
 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
 ОГРН 1175007008824
 Серпухов, Московской области

-0,235