

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.04.2023 по 17.05.2023

время создания отчёта: 24.05.2023 в 09:56

Потребитель: Декабристов д.2
Адрес: Декабристов д.2
Теплосчетчик: КМ-5-2 отоплениеОбъект: Узел учёта 1 отопления
№ договора: _____
Заводской №: 459626

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
18.04.2023 00:00	282.332	29789.150	29914.168	-125.018	2547.7
18.05.2023 00:00	286.639	30834.068	30983.824	-149.756	2632.0
Итого:	4.307	1044.918	1069.656	-24.738	84.3

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
18.04.2023	1.421	306.62	307.43	-0.81	10.7	43.6	39.0	4.60	6.77	6.36	24.000	24.000	#
19.04.2023	1.316	313.02	314.10	-1.09	11.0	42.2	38.0	4.20	6.85	6.42	24.000	24.000	#
20.04.2023	1.216	328.19	329.65	-1.46	11.2	40.9	37.2	3.70	6.80	6.32	24.000	24.000	#
21.04.2023	0.353	97.09	98.45	-1.36	10.7	39.4	35.7	3.60	3.99	2.23	12.300	24.000	#Т
22.04.2023	0.000	0.00	1.95	-1.95	10.1	28.4	29.6	-1.10	1.83	-0.02	0.000	24.000	#ЕТ
23.04.2023	0.000	0.00	1.71	-1.71	12.6	29.0	30.0	-1.00	0.46	0.01	0.000	24.000	#ЕТ
24.04.2023	0.000	0.00	1.52	-1.52	13.8	28.9	29.7	-0.80	0.07	-0.09	0.000	24.000	#ЕТ
25.04.2023	0.000	0.00	2.12	-2.12	13.4	25.6	26.2	-0.50	-0.44	-0.36	0.000	24.000	#Т
26.04.2023	0.000	0.00	2.01	-2.01	10.9	24.6	25.2	-0.60	-0.37	-0.34	0.000	24.000	#ЕТ
27.04.2023	0.000	0.00	1.70	-1.70	13.0	24.3	24.9	-0.60	-0.29	-0.29	0.000	24.000	#ЕТ
28.04.2023	0.000	0.00	1.78	-1.78	11.3	24.3	24.9	-0.60	-0.25	-0.26	0.000	24.000	#Т
29.04.2023	0.000	0.00	2.42	-2.42	6.8	22.4	22.9	-0.60	-0.30	-0.30	0.000	24.000	#ЕТ
30.04.2023	0.000	0.00	2.06	-2.06	7.0	21.6	22.3	-0.60	-0.29	-0.29	0.000		
01.05.2023	0.000	0.00	2.17	-2.17	7.0	21.3	22.0	-0.70	-0.27	-0.28	0.000		
02.05.2023					7.3								
03.05.2023					9.0								
04.05.2023					8.3								
05.05.2023					6.3								
06.05.2023					2.9								
07.05.2023					3.2								
08.05.2023					5.3								
09.05.2023					7.1								
10.05.2023					10.6								
11.05.2023					11.4								
12.05.2023					12.9								
13.05.2023					14.6								
14.05.2023					12.6								
15.05.2023					12.2								
16.05.2023					14.0								
17.05.2023					15.5								
Итого:	4.306	1044.92	1069.08	-24.16	—	—	—	—	—	—	84.300	288.000	—
Средние:	0.308	74.64	76.36	-1.73	10.1	29.8	29.1	0.60	1.76	1.37	6.000	24.000	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 84.3 ч Суммарное время отказа: 17 чОтносительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 2.286 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____