

Учт Служ

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 01.10.2023 по 22.10.2023

время создания отчёта: 24.10.2023 в 13:16

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2

Объект: Узел учёта 1 отопления

Адрес: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2

№ договора

Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Заводской №: 370375

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
01.10.2023 00:00	274.026	28173.137	27704.623	468.514	2712.7
23.10.2023 00:00	301.472	34571.805	33991.273	580.531	3084.3
Итого:	27.446	6398.668	6286.650	112.017	371.6

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
01.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.6	21.5	21.9	-0.40	-0.01	0.05	0.000		
02.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	11.7	20.2	20.7	-0.40	-0.05	-0.01	0.000		
03.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	12.5	19.8	20.2	-0.40	-0.05	-0.02	0.000		
04.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.9	19.7	20.2	-0.40	-0.04	0.00	0.000		
05.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	10.5	19.3	19.7	-0.40	-0.05	-0.02	0.000		
06.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	9.3	18.6	19.1	-0.50	-0.04	-0.02	0.000		
07.10.2023	0.570	284.44	278.02	6.42	5.3	32.5	30.6	1.90	3.34	2.45	12.100		
08.10.2023	0.682	501.33	492.41	8.92	6.0	29.7	28.4	1.30	5.94	4.65	23.600		
09.10.2023	1.340	451.95	444.17	7.78	4.1	34.9	31.9	3.00	5.64	4.74	24.000		
10.10.2023	2.325	430.45	422.95	7.51	1.3	48.6	43.2	5.40	5.59	4.85	24.000		
11.10.2023	2.166	401.66	394.50	7.17	2.4	47.9	42.5	5.40	5.49	4.95	24.000		
12.10.2023	1.825	372.79	367.02	5.77	8.3	44.8	39.9	4.90	5.11	4.73	24.000		
13.10.2023	1.818	399.27	392.56	6.71	9.5	45.2	40.6	4.50	5.20	4.69	24.000		
14.10.2023	1.756	400.06	393.09	6.97	8.7	45.1	40.7	4.40	5.26	4.75	24.000		
15.10.2023	1.607	399.65	392.71	6.94	11.4	44.3	40.3	4.00	5.25	4.73	24.000		
16.10.2023	1.679	396.38	389.63	6.74	8.8	45.1	40.9	4.20	5.19	4.69	24.000		
17.10.2023	1.902	393.89	387.06	6.83	5.3	46.7	41.9	4.80	5.24	4.78	24.000		
18.10.2023	1.913	393.22	386.25	6.98	4.0	46.7	41.8	4.90	5.25	4.77	24.000		
19.10.2023	1.838	394.47	387.60	6.87	4.0	46.1	41.5	4.70	5.25	4.77	24.000		
20.10.2023	1.849	392.77	385.99	6.78	4.1	46.2	41.5	4.70	5.26	4.77	24.000		
21.10.2023	1.951	393.45	386.65	6.81	2.2	46.9	41.9	5.00	5.29	4.80	24.000		
22.10.2023	2.223	392.89	386.06	6.84	0.9	49.7	44.0	5.70	5.30	4.83	24.000		
Итого:	27.444	6398.67	6286.65	112.02	—	—	—	—	—	—	371.700	—	—
Средние:	1.247	290.85	285.76	5.09	7.2	37.3	34.2	3.00	3.79	3.36	16.900	—	—

Диагностика

Отчетный период: 528 ч Время норм. работы: 371.7 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1.766 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

Q = 271444 Ткел

-0,281