

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

время создания отчёта: 23.01.2024 в 11:22

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
 Адрес: ул. Дзержинского, д. 2Б корп.2
 Теплосчетчик: КМ-5-2 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 370375

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.12.2023 00:00	461.942	58701.922	57647.539	1054.383	4546.8
22.01.2024 00:00	81.695	8279.391	8113.703	165.688	503.5
Итого:	-380.247	-50422.531	-49533.836	-888.695	-4043.3

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
23.12.2023	2.216	396.88	389.05	7.84	-0.7	49.2	43.6	5.60	5.32	4.80	24.000	—	#E
24.12.2023	2.340	397.19	389.50	7.69	-4.1	50.4	44.5	5.90	5.33	4.80	24.000	—	#E
25.12.2023	2.510	396.92	389.13	7.79	-5.2	52.0	45.7	6.30	5.35	4.83	24.000	—	#E
26.12.2023	2.434	396.45	388.70	7.75	0.0	51.2	45.1	6.10	5.32	4.80	24.000	—	#E
27.12.2023	2.501	396.50	388.76	7.74	-1.9	51.9	45.6	6.30	5.35	4.83	24.000	—	#E
28.12.2023	2.645	396.48	388.62	7.86		52.8	46.2	6.70	5.37	4.84	24.000	—	#E
29.12.2023	2.510	396.85	389.08	7.77	-0.1	51.8	45.5	6.30	5.35	4.82	24.000	—	#E
30.12.2023	2.135	396.33	388.48	7.85	1.1	47.9	42.6	5.40	5.30	4.77	24.000	—	#E
31.12.2023	2.451	395.30	387.54	7.76	+0.6	50.9	44.7	6.20	5.34	4.82	24.000	—	#E
01.01.2024	0.000	0.00	0.00	0.00	-9.6	60.1	51.4	8.70	5.48	4.96	0.000	—	#E
02.01.2024	4.225	394.94	386.91	8.03	-15.2	66.9	56.3	10.70	5.57	5.04	24.000	—	#E
03.01.2024	4.553	388.93	381.35	7.58	-18.0	69.4	57.7	11.70	5.58	5.05	23.700	—	#E
04.01.2024	4.648	392.51	384.38	8.12	-19.8	68.6	56.7	11.80	5.60	5.07	24.000	—	#E
05.01.2024	4.679	392.43	384.34	8.09		68.5	56.6	11.90	5.59	5.07	24.000	—	#E
06.01.2024	4.431	394.57	386.09	8.49		66.7	55.4	11.20	5.58	5.05	24.000	—	#E
07.01.2024	4.637	393.77	385.59	8.18		68.2	56.4	11.80	5.58	5.06	24.000	—	#E
08.01.2024	4.683	393.91	385.88	8.03		68.4	56.5	11.90	5.59	5.06	24.000	—	#E
09.01.2024	3.776	394.73	386.60	8.13	-8.3	60.8	51.2	9.60	5.54	5.02	24.000	—	#E
10.01.2024	3.435	390.93	384.10	6.84	-6.7	58.4	49.6	8.80	5.51	4.98	23.700	—	
11.01.2024	3.216	395.23	387.44	7.79	-5.4	56.6	48.5	8.10	5.45	4.93	24.000	—	
12.01.2024	3.867	394.70	386.66	8.04	-10.8	62.2	52.4	9.80	5.55	5.03	24.000	—	
13.01.2024	4.415	394.45	386.50	7.95		66.6	55.4	11.20	5.59	5.07	24.000	—	
14.01.2024	4.108	393.93	385.84	8.08	-16.4	64.0	53.6	10.40	5.58	5.06	24.000	—	
15.01.2024	3.174	395.56	387.57	7.99		56.4	48.4	8.00	5.45	4.92	24.000	—	
16.01.2024	2.859	396.30	388.46	7.85	-2.9	53.5	46.3	7.20	5.40	4.87	24.000	—	
17.01.2024	3.587	394.51	386.70	7.81	-9.0	59.8	50.7	9.10	5.52	5.00	24.000	—	
18.01.2024	3.977	395.88	387.99	7.89	-13.0	63.5	53.4	10.00	5.55	5.02	24.000	—	
19.01.2024	3.024	395.84	388.05	7.79	-4.5	54.9	47.3	7.60	5.45	4.92	24.000	—	
20.01.2024	3.425	395.30	387.48	7.82	-11.8	59.4	50.8	8.70	5.50	4.98	24.000	—	
21.01.2024	3.549	396.02	388.16	7.86	-17.4	60.2	51.2	9.00	5.53	5.00	24.000	—	
Итого:	100.01	11453.33	11224.94	228.39	—	—	—	—	—	—	695.400	—	—
Средние:	3.334	381.78	374.17	7.61	-7.8	59.0	50.3	8.70	5.47	4.95	23.200	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 695.4 ч Суммарное время отказа: 432 ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 2.014 %

Представитель

Абонента
 [Подпись]
 [Подпись]
 [Подпись]

Представитель теплоснабжающей организации



Q = 103,548 Twh