

Введ
Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
 за период с 23.10.2023 по 21.11.2023

время создания отчёта: 22.11.2023 в 10:15

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 40
 Адрес: ул. Дзержинского, д. 40
 Теплосчетчик: КМ-5С -1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 348004

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.10.2023 00:00	266.746	31774.465	32115.680	-341.215	3076.6
22.11.2023 00:00	326.287	39635.723	40062.867	-427.145	3795.4
Итого:	59.541	7861.258	7947.187	-85.930	718.8

Q=59,640 Гкал

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
23.10.2023	1.998	259.33	262.15	-2.82	3.2	64.0	56.3	7.70	5.22	4.59	24.000	—	Т
24.10.2023	1.974	257.87	260.70	-2.83	1.8	64.0	56.4	7.70	5.24	4.63	24.000	—	Т
25.10.2023	1.998	258.44	261.26	-2.82	0.1	63.9	56.2	7.70	5.14	4.54	23.900	—	Т
26.10.2023	2.068	257.51	260.31	-2.80	-0.4	64.1	56.1	8.00	5.24	4.48	24.000	—	Т
27.10.2023	2.025	257.99	260.81	-2.82	-0.9	63.6	55.8	7.90	5.26	4.46	23.600	—	Т
28.10.2023	2.034	260.18	263.06	-2.88	-0.7	63.7	55.9	7.80	5.30	4.51	24.000	—	Т
29.10.2023	2.081	261.25	264.13	-2.88	-0.4	64.1	56.1	8.00	5.30	4.55	24.000	—	Т
30.10.2023	2.056	261.35	264.25	-2.90	-0.4	63.8	56.0	7.90	5.28	4.54	24.000	—	Т
31.10.2023	1.959	262.68	265.55	-2.86	7.5	63.6	56.1	7.50	5.29	4.67	24.000	—	Т
01.11.2023	1.908	262.49	265.41	-2.91	10.9	64.2	56.9	7.30	5.26	4.78	24.000	—	Т
02.11.2023	1.810	262.98	265.92	-2.94	8.6	63.5	56.6	6.90	5.28	4.83	24.000	—	Т
03.11.2023	1.936	262.50	265.46	-2.95	3.4	63.9	56.6	7.40	5.28	4.75	24.000	—	Т
04.11.2023	1.961	261.08	263.99	-2.91	3.7	63.9	56.3	7.50	5.28	4.69	24.000	—	Т
05.11.2023	1.903	262.15	265.05	-2.90		63.6	56.3	7.30	5.32	4.75	24.000	—	Т
06.11.2023	1.846	262.71	265.58	-2.87	9.5	63.4	56.4	7.00	5.31	4.83	24.000	—	Т
07.11.2023	1.843	269.59	272.56	-2.97	9.4	63.8	56.9	6.80	5.29	4.88	24.000	—	Т
08.11.2023	1.856	281.19	284.31	-3.12	7.7	63.6	57.0	6.60	5.25	4.88	23.800	—	Т
09.11.2023	1.839	258.95	261.75	-2.81	5.0	63.6	56.5	7.10	5.22	4.82	23.500	—	
10.11.2023	1.933	263.00	265.85	-2.85	4.9	63.8	56.5	7.30	5.31	4.83	24.000	—	
11.11.2023	1.932	263.43	266.32	-2.89	4.8	63.8	56.5	7.30	5.35	4.82	24.000	—	
12.11.2023	1.950	262.61	265.47	-2.86	5.2	64.0	56.6	7.40	5.35	4.81	24.000	—	
13.11.2023	1.952	264.43	267.27	-2.84	3.7	63.8	56.5	7.40	5.33	4.86	24.000	—	
14.11.2023	1.994	264.77	267.61	-2.84	3.0	64.0	56.5	7.50	5.34	4.86	24.000	—	
15.11.2023	1.995	264.00	266.85	-2.85	1.9	64.1	56.5	7.60	5.35	4.84	24.000	—	
16.11.2023	2.010	263.77	266.63	-2.86	1.9	64.0	56.4	7.60	5.36	4.83	24.000	—	
17.11.2023	2.050	262.70	265.57	-2.87	-0.9	64.2	56.4	7.80	5.35	4.79	24.000	—	
18.11.2023	2.107	260.42	263.22	-2.79	-5.3	64.3	56.2	8.10	5.32	4.69	24.000	—	
19.11.2023	2.147	257.46	260.24	-2.78	-5.5	64.3	55.9	8.30	5.27	4.62	24.000	—	
20.11.2023	2.187	257.53	260.27	-2.74	-5.1	64.3	55.8	8.50	5.27	4.59	24.000	—	
21.11.2023	2.187	256.87	259.67	-2.80	-5.4	64.2	55.7	8.50	5.30	4.59	24.000	—	
Итого:	59.539	7861.26	7947.19	-85.93	—	—	—	—	—	—	718.800	—	—
Средние:	1.985	262.04	264.91	-2.86	2.5	63.9	56.3	7.60	5.29	4.71	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 718.8 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1.087 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

