

УК Амур

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 01.10.2023 по 22.10.2023

время создания отчёта: 24.10.2023 в 13:15

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 40
 Адрес: ул. Дзержинского, д. 40
 Теплосчетчик: КМ-5С -1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора
 Заводской №: 348004

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
01.10.2023 00:00	239.655	28103.314	28409.508	-306.193	2724.8
23.10.2023 00:00	266.746	31774.465	32115.680	-341.215	3076.6
Итого:	27.091	3671.151	3706.172	-35.022	351.8


Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
01.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.6	21.2	20.1	1.10	-0.02	3.56	0.000		T
02.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	11.7	20.7	19.6	1.00	-0.02	3.53	0.000		T
03.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	12.5	20.0	19.0	1.00	-0.03	3.50	0.000		T
04.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.9	19.8	18.9	0.90	-0.03	3.50	0.000		T
05.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	10.5	19.6	18.7	0.90	-0.03	3.49	0.000		T
06.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	9.3	19.4	18.5	0.80	-0.02	3.48	0.000		T
07.10.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	5.3	18.0	17.1	1.00	-0.03	3.42	0.000		T
08.10.2023	2.055	268.42	267.81	0.61	6.0	63.6	55.9	7.60	4.91	4.39	23.600		T
09.10.2023	0.832	114.64	116.31	-1.67	4.1	64.1	56.9	7.20	3.07	4.21	19.500		T
10.10.2023	1.893	239.96	242.38	-2.42	1.3	63.2	55.2	7.90	4.59	4.35	23.900		T
11.10.2023	1.765	231.03	232.16	-1.14	2.4	64.3	56.6	7.60	4.44	4.40	24.000		T
12.10.2023	2.016	287.55	290.59	-3.04	8.3	63.9	56.8	7.00	5.06	4.53	24.000		T
13.10.2023	1.957	264.51	267.33	-2.82	9.5	64.1	56.7	7.40	5.22	4.63	24.000		T
14.10.2023	1.848	262.81	265.54	-2.73	8.7	61.8	54.8	7.00	5.39	4.54	24.000		T
15.10.2023	1.873	262.68	265.40	-2.72	11.4	63.8	56.7	7.10	5.39	4.69	24.000		T
16.10.2023	1.809	261.72	264.42	-2.70	8.8	63.3	56.3	6.90	5.26	4.66	23.500		T
17.10.2023	1.889	258.39	261.07	-2.68	5.3	63.3	55.9	7.30	5.27	4.60	23.400		T
18.10.2023	1.444	178.98	181.39	-2.41	4.0	63.6	55.5	8.10	3.77	4.40	24.000		T
19.10.2023	1.788	263.16	266.07	-2.90	4.0	61.4	54.4	6.90	5.08	4.55	21.800		
20.10.2023	1.973	261.08	263.93	-2.85	4.1	63.9	56.3	7.60	5.14	4.58	24.000		
21.10.2023	1.963	258.15	260.94	-2.79	2.2	64.1	56.5	7.60	5.20	4.57	24.000		
22.10.2023	1.988	258.08	260.85	-2.77	0.9	63.7	56.0	7.70	5.23	4.52	24.000		
Итого:	27.093	3671.15	3706.17	-35.02	—	—	—	—	—	—	351.700	—	—
Средние:	1.232	166.87	168.46	-1.59	7.2	49.6	44.2	5.30	3.31	4.19	16.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 528 ч Время норм. работы: 351.7 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.949 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Q_{обн} = 27,732 Гкал