

Алексей

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.04.2023 по 17.05.2023

время создания отчёта: 24.05.2023 в 09:40

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 40  
Адрес: ул. Дзержинского, д. 40  
Теплосчетчик: КМ-5С -1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления  
№ договора  
Заводской №: 348004

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
18.04.2023 00:00	228.720	26661.760	26946.602	-284.842	2566.3
18.05.2023 00:00	239.655	28103.307	28409.508	-306.201	2724.8
Итого:	10.935	1441.547	1462.906	-21.359	158.5

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
18.04.2023	1.732	229.27	232.75	-3.48	10.7	63.7	56.1	7.60	5.42	4.94	24.000		Т
19.04.2023	1.698	228.04	231.45	-3.41	11.0	63.5	56.0	7.50	5.40	4.96	23.800		Т
20.04.2023	1.617	224.52	228.52	-3.99	11.2	63.6	56.3	7.20	5.14	5.01	23.200		Т
21.04.2023	1.341	211.01	213.30	-2.29	10.7	57.2	50.6	6.60	4.81	4.75	18.500		Т
22.04.2023	1.670	197.26	200.20	-2.94	10.1	63.9	55.4	8.50	5.11	4.98	24.000		Т
23.04.2023	1.662	199.11	202.08	-2.97	12.6	63.8	55.5	8.40	5.13	5.00	24.000		Т
24.04.2023	1.216	152.34	154.61	-2.27	13.8	63.8	55.8	8.00	3.86	4.88	21.000		Т
25.04.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.4	24.0	22.4	1.60	0.04	3.98	0.000		Т
26.04.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	10.9	20.7	19.5	1.30	0.13	3.85	0.000		Т
27.04.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	13.0	19.7	18.6	1.20	0.15	3.78	0.000		Т
28.04.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	11.3	19.7	18.5	1.20	0.16	3.76	0.000		Т
29.04.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	6.8	18.4	17.3	1.10	0.15	3.66	0.000		Т
30.04.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	7.0	17.4	16.3	1.10	0.13	3.60	0.000		Т
01.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	7.0	16.8	15.9	0.90	0.13	3.57	0.000		Т
02.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	7.3	16.2	15.4	0.90	0.11	3.52	0.000		Т
03.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	9.0	16.5	15.7	0.90	0.11	3.52	0.000		Т
04.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	8.3	16.7	15.8	0.90	0.11	3.51	0.000		Т
05.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	6.3	16.7	15.8	0.90	0.12	3.50	0.000		Т
06.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	2.9	15.9	15.0	1.00	0.10	3.45	0.000		Т
07.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	3.2	15.1	14.2	0.90	0.09	3.40	0.000		Т
08.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	5.3	14.7	13.8	0.80	0.07	3.37	0.000		Т
09.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	7.1	15.0	14.1	0.80	0.08	3.37	0.000		Т
10.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	10.6	15.3	14.4	0.90	0.09	3.38	0.000		Т
11.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	11.4	16.0	15.0	1.00	0.10	3.41	0.000		Т
12.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	12.9	16.7	15.6	1.10	0.11	3.42	0.000		Т
13.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	14.6	17.4	16.1	1.20	0.11	3.45	0.000		Т
14.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	12.6	18.1	16.8	1.30	0.12	3.48	0.000		Т
15.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	12.2	18.2	16.9	1.30	0.12	3.47	0.000		Т
16.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	14.0	18.8	17.3	1.50	0.12	3.48	0.000		Т
17.05.2023	0.000	0.00	0.00	0.00	15.5	18.8	17.5	1.30	0.13	3.50	0.000		Т
Итого:	10.936	1441.55	1462.91	-21.36	—	—	—	—	—	—	158.500	—	—
Средние:	0.365	48.05	48.76	-0.71	10.1	28.1	25.5	2.60	1.25	3.86	5.300	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч    Время норм. работы: 158.5 ч    Суммарное время отказа: — ч  
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1.471 %

Представитель Абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_