

Уф. Виль

Организация: ООО "Ремонтник"

Номер абонента: ТС ОАО "Рател" (65/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 348004

Адрес дома: ул Дзержинского 40

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.04.2022 по 15.05.2022

Дата	Тепло, Гкал		Объем, м3				Температура, гр.С				Давление, атм		Наработка, ч, Тр	Клас-сиф. ош.
	Q	Q2	V1	V2	V3	V4	T1	T2	T3	T4	P1	P2		
16.04	1.866	0.000	268.795	272.023	273.857	276.168	64.0	57.0			5.5	4.1	24.00	
17.04	1.942	0.000	268.400	271.615	273.508	275.764	64.4	57.1			5.5	4.6	24.00	
18.04	1.917	0.000	269.664	272.906	274.779	277.066	64.2	57.1			5.5	5.1	24.00	
19.04	1.860	0.000	270.598	273.816	275.680	277.969	63.9	57.0			5.5	5.3	23.80	D
20.04	1.841	0.000	269.406	272.602	274.504	276.781	64.1	57.3			5.5	5.2	24.00	
21.04	1.846	0.000	269.982	273.219	275.090	277.414	64.1	57.3			5.5	4.5	24.00	
22.04	1.846	0.000	270.293	273.602	275.453	277.838	64.5	57.6			5.5	5.4	24.00	
23.04	1.777	0.000	270.455	273.781	275.559	278.006	64.1	57.5			5.5	5.3	24.00	
24.04	1.747	0.000	270.492	273.730	275.545	277.922	63.7	57.2			5.5	4.7	24.00	
25.04	1.740	0.000	270.895	274.139	276.000	278.383	64.0	57.6			5.5	5.6	24.00	
26.04	1.699	0.000	271.328	274.602	276.420	278.848	63.8	57.5			5.5	4.9	23.94	D
27.04	1.739	0.000	271.578	274.832	276.701	279.098	64.0	57.6			5.5	4.3	24.00	
28.04	1.791	0.000	271.648	274.906	276.773	279.146	64.1	57.5			5.5	4.7	24.00	
29.04	1.797	0.000	271.541	274.764	276.645	278.982	63.9	57.3			5.5	4.9	24.00	
30.04	1.866	0.000	272.574	275.791	277.703	279.998	63.9	57.1			5.5	4.3	24.00	
01.05	1.867	0.000	272.463	275.658	277.643	279.902	64.3	57.4			5.5	5.0	24.00	
02.05	1.795	0.000	271.410	274.615	276.525	278.828	64.0	57.4			5.5	5.4	24.00	
03.05	1.711	0.000	266.039	269.166	270.965	273.242	63.3	56.9			5.4	4.9	24.00	
04.05	1.763	0.000	272.314	275.535	277.387	279.746	63.5	57.1			5.5	3.9	24.00	
05.05	1.811	0.000	271.859	275.031	276.934	279.223	63.7	57.1			5.5	4.7	24.00	
06.05	1.765	0.000	273.770	276.977	278.891	281.203	63.7	57.2			5.4	5.0	24.00	
07.05	1.711	0.000	275.770	279.008	280.898	283.301	63.5	57.3			5.4	4.9	23.85	D
08.05	1.703	0.000	275.766	279.047	280.973	283.387	64.0	57.8			5.4	5.1	24.00	
09.05	1.752	0.000	275.188	278.441	280.352	282.750	63.8	57.5			5.4	3.5	24.00	
10.05	1.805	0.000	275.457	278.715	280.609	283.000	63.8	57.3			5.4	4.2	24.00	
11.05	0.853	0.000	132.203	133.738	134.648	135.781	63.5	57.1			2.5	2.4	14.81	D
12.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.0	19.4			-0.3	1.0	0.00	D
13.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.8	18.5			-0.2	1.1	0.00	D
14.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.1	17.8			-0.2	1.2	0.00	D
15.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.9	17.6			-0.2	1.2	0.00	D
Итого	45.810	0.000	6919.889	7002.260	7050.041	7109.746	63.9	57.3	0.0	0.0	4.6	4.2	614.40	

Показания интеграторов счетчика


дата	время	Q, Гкал	Q2, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	V4, м3	Тр, ч
15.04.2022	24:00	221.4138	0.000	27645.186	27982.639	28178.939	28404.996	2519.52
15.05.2022	24:00	267.2239	0.000	34565.074	34984.898	35228.980	35514.742	3133.92
Итого		45.810135	0.000	6919.889	7002.260	7050.041	7109.746	614.40

Точн. вкл. * Мдс.пит + Тф.отк + Тdt<min> + TG<min> + TG>max + То.д.
720.00 * 1.40 + 0.00 + 105.60 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Представитель
абонента



Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации



Классификация ошибок:
U - отключение питания
E - функциональный отказ
D - отключение по T1-T2<min
g- отключение по G<min
G - отключение по G>max

Qотн = 45,81 Гкал