

Организация: ООО УК ЛиЯ

Номер абонента: ТС ОАО "Ратеп" (65/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 348004

Адрес дома: ул Дзержинского 40

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 19.10.2021 по 15.11.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
19,10	1,912537	265,75	259,402	6,348	0	0	63,7	56,5	7,2	24	
20,10	1,941956	264,785	258,48	6,305	0	0	63,4	56,1	7,3	24	
21,10	1,895966	250,586	244,625	5,961	0	0	63,8	56,2	7,6	22,77	U
22,10	1,925293	242,215	236,379	5,836	0	0	64	56	7,9	24	
23,10	1,875977	271,008	264,535	6,473	0	0	63,7	56,7	6,9	24	
24,10	1,909119	276,402	269,828	6,574	0	0	63,6	56,7	6,9	24	
25,10	1,961639	275,723	269,211	6,512	0	0	63,6	56,5	7,1	24	
26,10	2,009735	274,434	267,93	6,504	0	0	63,5	56,2	7,3	24	
27,10	2,043732	276,188	269,625	6,563	0	0	63,7	56,3	7,4	24	
28,10	1,878723	268,188	261,813	6,375	0	0	61,9	54,9	7	22,76	D
29,10	1,978882	277,855	271,273	6,582	0	0	63,3	56,2	7,1	24	
30,10	1,967621	277,852	271,273	6,578	0	0	63,7	56,6	7,1	24	
31,10	1,892456	277,621	271,035	6,586	0	0	63,1	56,3	6,8	24	
1,11	1,919434	277,125	270,543	6,582	0	0	63,5	56,5	6,9	24	
2,11	1,915161	276,52	269,961	6,559	0	0	63,7	56,8	6,9	24	
3,11	1,954163	278,664	272,07	6,594	0	0	63,4	56,3	7	24	
4,11	1,995148	278,43	271,844	6,586	0	0	63,5	56,4	7,2	24	
5,11	1,921692	273,094	266,586	6,508	0	0	63,2	56,2	7	23,73	D
6,11	1,917603	277,438	270,832	6,605	0	0	63,3	56,3	6,9	24	
7,11	1,884338	277,602	271,008	6,594	0	0	63,2	56,4	6,8	24	
8,11	1,936554	277,129	270,551	6,578	0	0	63,6	56,6	7	24	
9,11	1,939056	277,172	270,594	6,578	0	0	63,6	56,6	7	24	
10,11	2,013947	271,848	265,324	6,523	0	0	63,6	56,2	7,4	24	
11,11	2,083221	274,047	267,719	6,328	0	0	64	56,4	7,6	24	
12,11	2,045929	275,211	268,828	6,383	0	0	63,6	56,1	7,4	24	
13,11	2,03949	275,242	268,887	6,355	0	0	63,6	56,2	7,4	24	
14,11	2,021637	273,215	266,902	6,313	0	0	63,3	55,9	7,4	23,64	D
15,11	2,046875	275,543	269,16	6,383	0	0	63,7	56,2	7,4	24	
Итого	54,8279	7636,88	7456,22	180,66	0	0	63,5	56,3	7,2	668,9	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
18.10.2021	24:00	350,51712	41413,8	40539,38	0	3878,77
15.11.2021	24:00	405,345	49050,68	47995,6	0	4547,66
Итого		54,828	7636,88	7456,22	0	668,9

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
672 668,9 1,23 0 1,87 0 0 0

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающей
и

Мукушевский филиал
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"

Ротн док. = 551082 Гкал