

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

время создания отчёта: 19.02.2024 в 09:44

Потребитель: ул.Комсомольская, д.4а  
Адрес: ул.Комсомольская, д.4а  
Теплосчетчик: КМ-5С-1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления  
№ договора: \_\_\_\_\_  
Заводской №: 347734

**Показания прибора учета (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.01.2024 00:00	313.733	20713.645	0.000	20713.645	504.0
19.02.2024 00:00	636.107	50232.930	0.000	50232.930	1139.7
<b>Итого:</b>	<b>322.374</b>	<b>29519.285</b>	<b>0.000</b>	<b>29519.285</b>	<b>635.7</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.01.2024	13.461	1016.89	0.00	1016.89	-10.0	68.0	54.9	13.10	7.94	2.64	24.000	—	#T
23.01.2024	11.993	1073.32	0.00	1073.32	-5.3	63.4	52.3	11.10	7.94	2.64	24.000	—	#T
24.01.2024	12.052	1095.91	0.00	1095.91	-2.1	63.3	52.4	10.90	7.94	2.64	24.000	—	#T
25.01.2024	11.763	1111.00	0.00	1111.00	-1.2	63.1	52.6	10.50	7.94	2.65	24.000	—	#T
26.01.2024	11.689	1075.17	0.00	1075.17	-2.7	63.4	52.6	10.80	7.94	2.65	24.000	—	#T
27.01.2024	12.081	1061.35	0.00	1061.35	-5.8	64.1	52.8	11.30	7.94	2.65	24.000	—	#T
28.01.2024	12.190	1070.94	0.00	1070.94	-8.7	63.6	52.3	11.30	7.94	2.65	24.000	—	#T
29.01.2024	11.869	1084.81	0.00	1084.81	-9.8	63.3	52.5	10.80	7.94	2.65	24.000	—	#T
30.01.2024	12.040	1095.65	0.00	1095.65	-1.1	64.0	53.1	10.90	7.94	2.65	24.000	—	#T
31.01.2024	11.615	1122.00	0.00	1122.00	-1.7	63.4	53.2	10.30	7.94	2.65	24.000	—	#T
01.02.2024	7.012	737.12	0.00	737.12	-0.4	61.9	52.4	9.40	7.94	2.65	22.700	—	#T
02.02.2024	11.855	1186.76	0.00	1186.76	-0.4	63.1	53.2	9.90	7.94	2.65	24.000	—	#T
03.02.2024	11.937	1168.82	0.00	1168.82	-4.4	63.3	53.2	10.10	7.94	2.65	24.000	—	#T
04.02.2024	12.154	1205.69	0.00	1205.69	-0.8	63.4	53.4	10.00	7.94	2.65	24.000	—	#T
05.02.2024	11.780	1185.60	0.00	1185.60	-3.8	63.7	53.9	9.80	7.94	2.65	24.000	—	#T
06.02.2024	11.717	1157.31	0.00	1157.31	-6.0	63.4	53.3	10.00	7.94	2.65	24.000	—	#T
07.02.2024	11.595	1146.38	0.00	1146.38	-7.4	63.2	53.2	10.00	7.94	2.65	24.000	—	#T
08.02.2024	12.708	1147.56	0.00	1147.56	-9.8	65.8	54.8	11.00	7.94	2.65	24.000	—	#T
09.02.2024	13.127	1142.74	0.00	1142.74	-14.0	66.6	55.2	11.40	7.94	2.65	24.000	—	#T
10.02.2024	15.210	1149.75	0.00	1149.75	-18.5	72.5	59.4	13.10	7.94	2.65	24.000	—	#T
11.02.2024	13.482	1144.24	0.00	1144.24	-10.0	66.6	54.9	11.70	7.94	2.65	24.000	—	#T
12.02.2024	11.959	1154.17	0.00	1154.17	-3.0	63.2	53.0	10.30	7.94	2.65	24.000	—	#T
13.02.2024	11.982	1144.86	0.00	1144.86	-3.3	63.6	53.2	10.40	7.94	2.65	24.000	—	#T
14.02.2024	12.736	1139.75	0.00	1139.75	-6.1	65.2	54.1	11.10	7.94	2.65	24.000	—	#T
15.02.2024	13.207	1140.42	0.00	1140.42	-9.0	66.7	55.2	11.50	7.94	2.65	24.000	—	#T
16.02.2024	12.549	1140.69	0.00	1140.69	-7.0	64.7	53.8	10.90	7.94	2.65	24.000	—	#T
17.02.2024					-7.7							—	#T
18.02.2024					-2.2							—	#T
<b>Итого:</b>	<b>315.763</b>	<b>28898.88</b>	<b>0.00</b>	<b>28898.88</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>622.700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Средние:</b>	<b>12.145</b>	<b>1111.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1111.50</b>	<b>-5.8</b>	<b>64.5</b>	<b>53.7</b>	<b>10.80</b>	<b>7.94</b>	<b>2.65</b>	<b>24.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

**Диагностика**

Отчетный период: 672 ч    Время норм. работы: 622.7 ч    Суммарное время отказа: — ч  
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 200.000 %

*Расчет до 18.02.24*



Представитель Абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_