

Свед

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 19.12.2024 по 18.01.2025

время создания отчёта: 20.01.2025 в 11:19

Потребитель: ул.Комсомольская, д.4а
Адрес: ул.Комсомольская, д.4а
Теплосчетчик: КМ-5С-1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора
Заводской №: 347734

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.12.2024 00:00	2398.538	265886.438	0.000	265886.438	7185.9
19.01.2025 00:00	215.884	20353.877	0.000	20353.877	432.0
Итого:	-2182.654	-245532.561	0.000	-245532.561	-6753.9

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.12.2024	14.352	1077.16	0.00	1077.16	-11.4	71.4	58.2	13.20	7.90	2.62	24.000	—	Т
20.12.2024	12.116	1116.63	0.00	1116.63	0.8	64.4	53.7	10.80	7.90	2.62	24.000	—	Т
21.12.2024	12.014	1128.31	0.00	1128.31	-1.2	64.4	53.8	10.60	7.90	2.62	24.000	—	Т
22.12.2024	12.457	1110.78	0.00	1110.78	-5.8	64.9	53.7	11.10	7.90	2.62	24.000	—	Т
23.12.2024	11.949	1108.00	0.00	1108.00	-3.8	64.7	54.0	10.70	7.90	2.62	24.000	—	Т
24.12.2024	11.963	1141.28	0.00	1141.28	-0.2	64.5	54.2	10.40	7.90	2.62	24.000	—	Т
25.12.2024	12.027	1124.50	0.00	1124.50	-0.6	64.7	54.1	10.60	7.90	2.62	24.000	—	Т
26.12.2024	12.025	1135.53	0.00	1135.53	-2.5	64.6	54.1	10.50	7.90	2.62	24.000	—	Т
27.12.2024	11.944	1134.66	0.00	1134.66	0.4	64.5	54.0	10.40	7.90	2.62	24.000	—	Т
28.12.2024	11.947	1120.41	0.00	1120.41	-1.9	64.8	54.2	10.60	7.90	2.62	24.000	—	Т
29.12.2024	12.107	1122.53	0.00	1122.53	0.0	64.8	54.1	10.70	7.90	2.62	24.000	—	Т
30.12.2024	12.239	1130.69	0.00	1130.69	1.0	64.7	54.0	10.70	7.90	2.62	24.000	—	Т
31.12.2024	12.271	1135.31	0.00	1135.31	0.1	64.6	53.9	10.70	7.90	2.62	24.000	—	Т
01.01.2025	11.758	1134.35	0.00	1134.35	-1.0	64.8	54.6	10.30	7.90	2.62	24.000	—	Т
02.01.2025	11.807	1159.82	0.00	1159.82	2.4	64.8	54.7	10.10	7.90	2.62	24.000	—	Т
03.01.2025	11.843	1131.31	0.00	1131.31	-2.0	64.8	54.4	10.40	7.90	2.62	24.000	—	Т
04.01.2025	12.010	1100.99	0.00	1100.99	-4.1	65.1	54.3	10.80	7.90	2.62	24.000	—	Т
05.01.2025	11.970	1103.31	0.00	1103.31	-5.0	64.7	54.0	10.80	7.90	2.62	24.000	—	Т
06.01.2025	12.215	1093.85	0.00	1093.85	-5.5	64.8	53.7	11.10	7.90	2.62	24.000	—	Т
07.01.2025	12.110	1122.81	0.00	1122.81	-1.2	64.8	54.1	10.70	7.90	2.62	24.000	—	Т
08.01.2025	12.162	1129.60	0.00	1129.60	2.2	64.8	54.1	10.70	7.90	2.62	24.000	—	Т
09.01.2025	11.851	1140.39	0.00	1140.39	-1.0	64.5	54.2	10.30	7.90	2.62	24.000	—	Т
10.01.2025	11.854	1155.00	0.00	1155.00	1.6	64.8	54.6	10.20	7.90	2.62	24.000	—	Т
11.01.2025	11.901	1170.60	0.00	1170.60	3.0	64.8	54.8	10.10	7.90	2.62	24.000	—	Т
12.01.2025	12.238	1125.61	0.00	1125.61	-1.8	64.8	54.0	10.80	7.90	2.62	24.000	—	Т
13.01.2025	11.914	1119.97	0.00	1119.97	-2.4	64.7	54.2	10.50	7.90	2.62	24.000	—	Т
14.01.2025	12.052	1106.45	0.00	1106.45	-4.1	65.0	54.2	10.80	7.90	2.62	24.000	—	Т
15.01.2025	12.078	1130.00	0.00	1130.00	-0.4	64.8	54.2	10.60	7.90	2.62	24.000	—	Т
16.01.2025	12.095	1128.18	0.00	1128.18	-1.3	64.9	54.3	10.60	7.90	2.62	24.000	—	Т
17.01.2025	11.958	1151.82	0.00	1151.82	2.4	64.9	54.6	10.30	7.90	2.62	24.000	—	Т
18.01.2025	12.069	1149.82	0.00	1149.82	1.3	64.9	54.5	10.40	7.90	2.62	24.000	—	Т
Итого:	375.296	34939.66	0.00	34939.66	—	—	—	—	—	—	744.000	—	—
Средние:	12.106	1127.09	0.00	1127.09	-1.4	65.0	54.3	10.70	7.90	2.62	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 744 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета: 208.000 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации

