

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.11.2023 по 12.12.2023

время создания отчёта: 13.12.2023 в 10:51

Потребитель: ул.Комсомольская, д.4а
 Адрес: ул.Комсомольская, д.4а
 Теплосчетчик: КМ-5С-1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 347734

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.11.2023 00:00	2023.836	195293.172	270515148599248	270515148599248	54009720832.000
13.12.2023 00:00	2286.938	218167.125	270515148599248	270515148599248	54009720832.000
Итого:	263.102	22873.953	0.000	0.000	502.7

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
22.11.2023	12.350	1155.70	0.00	1155.70	-6.1	63.9	53.4	10.60	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
23.11.2023	12.418	1132.34	0.00	1132.34	-6.1	64.1	53.2	10.90	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
24.11.2023	12.121	1153.30	0.00	1153.30	-2.8	63.7	53.3	10.40	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
25.11.2023	12.301	1136.56	0.00	1136.56	-3.7	63.9	53.2	10.70	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
26.11.2023	12.205	1133.89	0.00	1133.89	-4.2	63.7	53.0	10.70	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
27.11.2023	11.863	1116.88	0.00	1116.88	-1.0	63.9	53.3	10.50	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
28.11.2023	12.006	1117.45	0.00	1117.45	-4.0	64.2	53.5	10.60	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
29.11.2023	11.915	1098.97	0.00	1098.97	-6.0	63.9	53.1	10.70	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
30.11.2023	11.916	1098.05	0.00	1098.05	-2.0	63.9	53.2	10.80	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
01.12.2023	10.670	1116.55	0.00	1116.55	-5.0	60.9	51.3	9.60	7.94	2.65	22.700	—	#Т	
02.12.2023	12.024	1113.19	0.00	1113.19	-9.0	63.6	52.9	10.70	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
03.12.2023	12.322	1099.38	0.00	1099.38	-7.4	64.1	53.0	11.10	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
04.12.2023	12.369	1099.02	0.00	1099.02	-9.3	64.6	53.4	11.20	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
05.12.2023	12.683	1094.11	0.00	1094.11	-12.2	65.3	53.8	11.50	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
06.12.2023	12.577	1065.09	0.00	1065.09	-15.0	64.8	53.1	11.70	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
07.12.2023	13.379	1007.13	0.00	1007.13	-14.7	67.7	54.5	13.20	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
08.12.2023	14.338	983.48	0.00	983.48	-12.0	71.2	56.7	14.50	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
09.12.2023	14.758	979.33	0.00	979.33	-11.9	72.4	57.5	15.00	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
10.12.2023	13.902	1013.63	0.00	1013.63	-7.4	68.6	55.0	13.60	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
11.12.2023	12.594	1070.91	0.00	1070.91	-6.1	64.8	53.1	11.70	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
12.12.2023	12.390	1089.02	0.00	1089.02	-5.3	64.0	52.7	11.30	7.94	2.65	24.000	—	#Т	
Итого:	263.101	22873.96	0.00	22873.96	—	—	—	—	—	—	502.700	—	—	
Средние:	12.529	1089.24	0.00	1089.24	-7.2	65.1	53.6	11.50	7.94	2.65	23.900	—	—	

Диагностика

Отчетный период: 504 ч Время норм. работы: 502.7 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 200.000 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

