

*Мисол*

время создания отчета: 21.03.2023 в 10:52  
000.3.000.0

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с 17.02.2023 по 17.03.2023

Потребитель: ООО «ЭНЕРГОПРО»  
 Объект: ул.Комсомольская, д.4а  
 Адрес: ул.Комсомольская, д.4а  
 Теплосчетчик: КМ-5  
 Формула расчета тепла: —

№ договора \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°			P1, кг-с/см²		Время, ч		Отказы
	Q	M1	M2	dM	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.02.2023	12,447	1025,67	0,00	1025,67	65,0	53,0	12,00	7,94	2,65	24,0		
18.02.2023	12,456	1003,16	0,00	1003,16	65,3	53,0	12,30	7,94	2,65	24,0		
19.02.2023	12,222	1030,89	0,00	1030,89	64,0	52,3	11,80	7,94	2,65	24,0		
20.02.2023	11,941	1043,77	0,00	1043,77	63,8	52,4	11,30	7,94	2,65	23,9		
21.02.2023	12,397	1021,11	0,00	1021,11	65,3	53,2	12,10	7,94	2,65	24,0		
22.02.2023	14,694	926,81	0,00	926,81	72,2	56,5	15,80	7,94	2,65	24,0		
23.02.2023	14,082	968,95	0,00	968,95	69,9	55,5	14,40	7,94	2,65	24,0		
24.02.2023	12,602	1011,24	0,00	1011,24	65,1	52,7	12,40	7,94	2,65	24,0		
25.02.2023	11,989	1042,92	0,00	1042,92	63,9	52,5	11,40	7,94	2,65	24,0		
26.02.2023	12,216	1042,53	0,00	1042,53	64,1	52,5	11,60	7,94	2,65	24,0		
27.02.2023	11,888	1038,14	0,00	1038,14	63,8	52,4	11,40	7,94	2,65	24,0		
28.02.2023	11,908	1039,58	0,00	1039,58	63,8	52,5	11,30	7,95	2,65	24,0		
01.03.2023	11,896	1041,66	0,00	1041,66	64,0	52,7	11,30	7,94	2,65	24,0		
02.03.2023	11,790	1038,84	0,00	1038,84	64,1	52,8	11,30	7,94	2,65	24,0		
03.03.2023	11,698	1040,78	0,00	1040,78	63,9	52,8	11,10	7,95	2,65	24,0		
04.03.2023	11,773	1037,81	0,00	1037,81	63,8	52,5	11,20	7,95	2,65	24,0		
05.03.2023	12,009	1031,22	0,00	1031,22	63,9	52,4	11,50	7,95	2,65	24,0		
06.03.2023	11,634	1041,50	0,00	1041,50	64,0	53,0	11,10	7,95	2,65	24,0		
07.03.2023	11,516	1034,84	0,00	1034,84	63,8	52,8	11,00	7,95	2,65	24,0		
08.03.2023	11,884	1032,34	0,00	1032,34	64,0	52,6	11,40	7,95	2,65	24,0		
09.03.2023												
10.03.2023												
11.03.2023												
12.03.2023												
13.03.2023												
14.03.2023												
15.03.2023												
16.03.2023												
17.03.2023												
<b>Итого:</b>	<b>245,042</b>	<b>20493,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20493,75</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>479,9</b>	<b>—</b>	
<b>Средние:</b>	<b>12,252</b>	<b>1024,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1024,69</b>	<b>64,9</b>	<b>53,0</b>	<b>11,90</b>	<b>7,94</b>	<b>2,65</b>	<b>24,0</b>	<b>—</b>	

**Показания прибора учета (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	T раб., ч
17.02.2023 00:00	588,010	48035,078	0,000	1127,7
18.03.2023 00:00	835,650	68770,180	0,000	1613,6
<b>Итого:</b>	<b>247,640</b>	<b>20735,102</b>	<b>0,000</b>	<b>485,9</b>

*Q<sub>рас.</sub> = 355,385 т/кар.*

**Диагностика**

Отчетный период: 696 ч  
 Время норм. работы: 479,9 ч  
 Суммарное время отказа: — ч  
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 200,000 %

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

