

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.03.2023 по 17.04.2023

Потребитель: ООО «ЭНЕРГОПРО»

Объект: ул. Комсомольская, д. 4а

Адрес: ул. Комсомольская, д. 4а

Теплосчетчик: КМ-5

№ договора _____

№ _____

Формула расчета тепла: _____

Дата	Q, Гкал Q	Масса, т			Температура, С°			P1, кг·с/см²		Время, ч		Отказы
		M1	M2	dM	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.03.2023												
19.03.2023											24,0	24,0
20.03.2023											24,0	24,0
21.03.2023											24,0	24,0
22.03.2023											24,0	24,0
23.03.2023											24,0	24,0
24.03.2023											24,0	24,0
25.03.2023											24,0	24,0
26.03.2023	11,296	1128,03	0,00	1128,03	63,6	53,9	9,70	7,94	2,65		1,9	1,9
27.03.2023	10,898	1138,15	0,00	1138,15	63,7	53,8	9,90	7,94	2,65	24,0		
28.03.2023	10,917	1127,52	0,00	1127,52	63,7	54,3	9,50	7,94	2,65	24,0		
29.03.2023	10,838	1111,63	0,00	1111,63	63,7	54,1	9,60	7,94	2,65	24,0		
30.03.2023	10,954	1134,03	0,00	1134,03	63,9	54,3	9,70	7,94	2,65	24,0	0,0	0,0
31.03.2023	11,094	1128,16	0,00	1128,16	63,7	54,0	9,60	7,94	2,65	24,0	0,0	0,0
01.04.2023	11,133	1121,28	0,00	1121,28	63,6	53,8	9,80	7,94	2,65	24,0		
02.04.2023	11,254	1140,27	0,00	1140,27	63,8	54,0	9,80	7,94	2,65	23,7	22,3	22,3
03.04.2023	10,878	1127,71	0,00	1127,71	63,9	54,3	9,50	7,94	2,65	24,0		
04.04.2023	10,588	1136,30	0,00	1136,30	63,7	54,5	9,20	7,94	2,65	24,0		
05.04.2023	10,595	1147,34	0,00	1147,34	63,7	54,5	9,10	7,94	2,65	24,0		
06.04.2023	10,589	1131,46	0,00	1131,46	63,6	54,4	9,30	7,94	2,65	24,0		
07.04.2023	10,573	1143,43	0,00	1143,43	63,8	54,7	9,10	7,94	2,65	24,0		
08.04.2023	10,793	1161,31	0,00	1161,31	63,5	54,3	9,20	7,94	2,65	24,0		
09.04.2023	10,990	1169,81	0,00	1169,81	63,6	54,4	9,30	7,94	2,65	24,0		
10.04.2023	10,485	1180,67	0,00	1180,67	63,3	54,5	8,80	7,94	2,65	24,0		
11.04.2023	10,488	1187,84	0,00	1187,84	63,7	55,0	8,70	7,94	2,65	24,0	0,0	0,0
12.04.2023	10,310	1192,51	0,00	1192,51	63,6	55,1	8,50	7,94	2,65	24,0		
13.04.2023	10,642	1189,32	0,00	1189,32	63,5	54,6	8,80	7,94	2,65	24,0		
14.04.2023	10,617	1187,39	0,00	1187,39	63,5	54,7	8,80	7,94	2,65	24,0		
15.04.2023	11,073	1185,45	0,00	1185,45	63,8	54,5	9,20	7,94	2,65	24,0		
16.04.2023	10,971	1179,04	0,00	1179,04	63,8	54,6	9,20	7,94	2,65	24,0		
17.04.2023	10,641	1166,31	0,00	1166,31	63,7	54,6	9,00	7,94	2,65	24,0		
Итого:	248,617	26514,95	0,00	26514,95	—	—	—	—	—	24,0		
Средние:	10,809	1152,82	0,00	1152,82	63,7	54,4	9,30	7,94	2,65	24,0	16,0	16,0

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	T раб.,
18.03.2023 00:00				
18.04.2023 00:00	1095,080	96377,313	0,000	2188,3
Итого:	—	—	—	—

Q = 335,275 Гкал

Диагностика _____

Отчетный период _____

Время норм. работы: _____

744 ч

Суммарное время отказа: _____

551,7 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: _____

200,000 %

Представитель
Абонента

Представитель
теплоснабжающей организации