

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.03.2024 по 18.04.2024

время создания отчёта: 19.04.2024 в 10:54

Потребитель: ул.Комсомольская, д.4а
 Адрес: ул.Комсомольская, д.4а
 Теплосчетчик: КМ-5С-1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 347734

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.03.2024 00:00					
19.04.2024 00:00	1178.372	111393.313	0.000	111393.313	2309.3
Итого:	—	—	—	—	—

Дата	Q, Гкал		Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
19.03.2024					1.1	63.2	53.5	9.70	7.95	2.65		—	#Т	
20.03.2024	11.180	1212.65	0.00	1212.65	-2.1	62.8	53.7	9.10	7.95	2.65	24.000	—	Т	
21.03.2024	11.366	1217.98	0.00	1217.98	-1.9	63.3	54.1	9.20	7.95	2.65	24.000	—	Т	
22.03.2024	11.413	1220.19	0.00	1220.19	-2.0	63.5	54.3	9.30	7.95	2.65	24.000	—	Т	
23.03.2024	11.408	1244.69	0.00	1244.69	1.4	63.1	54.0	9.10	7.95	2.65	24.000	—	Т	
24.03.2024	11.378	1256.38	0.00	1256.38		62.7	53.7	9.00	7.95	2.65	24.000	—	Т	
25.03.2024	11.168	1255.88	0.00	1255.88	3.2	63.1	54.3	8.80	7.95	2.65	24.000	—	Т	
26.03.2024	11.181	1267.18	0.00	1267.18	0.7	63.4	54.6	8.70	7.95	2.65	24.000	—	Т	
27.03.2024	11.146	1261.65	0.00	1261.65	0.1	63.2	54.4	8.70	7.95	2.65	24.000	—	Т	
28.03.2024	11.031	1259.31	0.00	1259.31		63.0	54.3	8.70	7.95	2.65	24.000	—	Т	
29.03.2024	10.798	1284.45	0.00	1284.45	4.3	62.9	54.6	8.30	7.95	2.65	24.000	—	Т	
30.03.2024	10.850	1293.92	0.00	1293.92	7.3	62.8	54.5	8.30	7.95	2.65	24.000	—	Т	
31.03.2024	11.056	1309.63	0.00	1309.63	10.2	63.2	54.8	8.30	7.95	2.65	24.000	—	Т	
01.04.2024	10.325	1320.82	0.00	1320.82	14.3	62.5	54.8	7.70	7.95	2.65	24.000	—	Т	
02.04.2024	9.925	1335.21	0.00	1335.21	15.4	61.8	54.5	7.30	7.95	2.65	24.000	—	Т	
03.04.2024	9.837	1313.63	0.00	1313.63	12.1	61.6	54.2	7.40	7.95	2.65	23.500	—	Т	
04.04.2024	10.423	1290.69	0.00	1290.69	5.3	62.6	54.7	8.00	7.95	2.65	24.000	—	Т	
05.04.2024	10.978	1245.57	0.00	1245.57	1.2	63.1	54.4	8.70	7.95	2.65	24.000	—	Т	
06.04.2024	11.032	1276.57	0.00	1276.57	2.3	63.2	54.6	8.50	7.95	2.65	24.000	—	Т	
07.04.2024	11.038	1301.38	0.00	1301.38	7.5	63.0	54.6	8.40	7.95	2.65	24.000	—	Т	
08.04.2024	10.618	1324.53	0.00	1324.53	12.0	62.7	54.8	7.90	7.95	2.65	24.000	—	Т	
09.04.2024	10.273	1344.38	0.00	1344.38	14.8	62.9	55.4	7.50	7.95	2.65	24.000	—	Т	
10.04.2024	9.999	1354.80	0.00	1354.80	16.2	62.6	55.3	7.30	7.95	2.65	24.000	—	Т	
11.04.2024	9.925	1364.83	0.00	1364.83	15.3	62.6	55.4	7.20	7.95	2.65	24.000	—	Т	
12.04.2024	10.093	1359.75	0.00	1359.75	10.8	62.6	55.3	7.30	7.95	2.65	24.000	—	Т	
13.04.2024	10.007	1355.28	0.00	1355.28	10.5	61.9	54.6	7.30	7.95	2.65	24.000	—	Т	
14.04.2024	10.557	1356.74	0.00	1356.74	10.1	62.7	55.0	7.70	7.95	2.65	24.000	—	Т	
15.04.2024	10.426	1343.24	0.00	1343.24	8.7	63.0	55.3	7.70	7.95	2.65	23.900	—	Т	
16.04.2024	9.938	1285.85	0.00	1285.85	8.6	62.6	54.9	7.60	7.95	2.65	22.900	—	#Т	
17.04.2024	10.336	1349.23	0.00	1349.23	9.3	62.7	55.2	7.60	7.95	2.65	24.000	—	#Т	
18.04.2024	10.604	1347.71	0.00	1347.71	7.9	63.0	55.2	7.80	7.95	2.65	24.000	—	#Т	
Итого:	320.309	38954.11	0.00	38954.11	—	—	—	—	—	—	718.300	—	—	
Средние:	10.677	1298.47	0.00	1298.47	7.1	62.8	54.6	8.20	7.95	2.65	23.900	—	—	


Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 718.3 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 200.000 %

Представитель Абонента

[Подпись]

Представитель теплоснабжающей организации



Q = 331, 769 Гкал