

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

время создания отчёта: 20.05.2024 в 14:42

Потребитель: ул.Комсомольская, д.4а
 Адрес: ул.Комсомольская, д.4а
 Теплосчетчик: КМ-5С-1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 347734

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.04.2024 00:00	1178.372	111393.313	0.000	111393.313	2309.3
19.05.2024 00:00	1373.942	131846.516	0.000	131846.516	3021.4
Итого:	195.570	20453.203	0.000	20453.203	712.1

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.04.2024	10.454	1342.67	0.00	1342.67	8.8	62.9	55.3	7.70	7.95	2.65	24.000	—	#T
20.04.2024	10.621	1339.97	0.00	1339.97	6.3	62.8	54.9	7.80	7.95	2.65	24.000	—	#T
21.04.2024	10.674	1344.50	0.00	1344.50	11.3	63.0	55.1	7.80	7.95	2.65	24.000	—	#T
22.04.2024	10.360	1338.81	0.00	1338.81	12.0	62.9	55.3	7.60	7.95	2.65	24.000	—	#T
23.04.2024	10.487	1344.13	0.00	1344.13	8.6	63.0	55.3	7.70	7.95	2.65	24.000	—	#T
24.04.2024	10.429	1337.21	0.00	1337.21	8.1	62.6	54.9	7.70	7.95	2.65	24.000	—	#T
25.04.2024	5.624	773.39	0.00	773.39	13.8	63.2	55.9	7.20	7.95	2.65	23.100	—	#T
26.04.2024	2.483	393.46	0.00	393.46	16.0	64.7	58.1	6.60	7.95	2.65	20.700	—	#T
27.04.2024	2.847	354.70	0.00	354.70	13.9	65.3	57.4	7.90	7.95	2.65	24.000	—	#T
28.04.2024	2.779	364.28	0.00	364.28	11.1	64.8	57.3	7.50	7.95	2.65	23.800	—	#T
29.04.2024	2.686	372.67	0.00	372.67	12.3	64.2	56.9	7.20	7.95	2.65	23.100	—	#T
30.04.2024	2.767	374.75	0.00	374.75	14.9	65.1	57.8	7.30	7.95	2.65	24.000	—	#T
01.05.2024	3.091	373.03	0.00	373.03	14.4	65.1	56.9	8.20	7.95	2.65	23.900	—	#T
02.05.2024	2.913	395.11	0.00	395.11	9.3	64.9	57.6	7.30	7.95	2.65	24.000	—	#T
03.05.2024	2.766	420.01	0.00	420.01	5.5	64.6	58.2	6.50	7.95	2.65	24.000	—	#T
04.05.2024	2.949	416.98	0.00	416.98	6.4	64.2	57.2	7.00	7.94	2.65	24.000	—	#T
05.05.2024	2.890	416.83	0.00	416.83	9.2	65.1	58.3	6.80	7.94	2.65	24.000	—	#T
06.05.2024	2.921	417.70	0.00	417.70	5.2	65.5	58.6	6.90	7.94	2.65	24.000	—	#T
07.05.2024	2.731	403.70	0.00	403.70	4.5	64.1	57.4	6.80	7.94	2.65	21.400	—	#T
08.05.2024	6.161	522.19	0.00	522.19	3.0	63.6	51.9	11.70	7.94	2.65	24.000	—	#T
09.05.2024	11.286	770.48	0.00	770.48	1.2	64.4	49.8	14.60	7.94	2.65	24.000	—	#T
10.05.2024	11.125	757.87	0.00	757.87	6.1	65.6	51.0	14.60	7.94	2.65	24.000	—	#T
11.05.2024	10.649	715.19	0.00	715.19	7.3	65.1	50.3	14.80	7.94	2.65	24.000	—	#T
12.05.2024	10.813	705.91	0.00	705.91	2.9	64.9	49.6	15.20	7.95	2.65	24.000	—	#T
13.05.2024	10.196	691.74	0.00	691.74	4.8	63.9	49.3	14.60	7.94	2.65	24.000	—	#T
14.05.2024	10.464	685.45	0.00	685.45	7.1	65.6	50.4	15.20	7.95	2.65	24.000	—	#T
15.05.2024	10.244	726.73	0.00	726.73	10.1	64.9	50.9	14.00	7.95	2.65	24.000	—	#T
16.05.2024	6.570	602.91	0.00	602.91	12.2	64.7	53.9	10.80	7.95	2.65	24.000	—	#T
17.05.2024	2.774	367.44	0.00	367.44	15.2	65.4	58.0	7.40	7.95	2.65	24.000	—	#T
18.05.2024	2.816	383.42	0.00	383.42	12.7	65.2	58.0	7.20	7.95	2.65	24.000	—	#T
Итого:	195.57	20453.20	0.00	20453.20	—	—	—	—	—	—	712.000	—	—
Средние:	6.519	681.77	0.00	681.77	9.1	64.4	55.1	9.30	7.95	2.65	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 712 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 200.000 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 197,767 Гкал