

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.02.2024 по 18.03.2024

время создания отчёта: 19.03.2024 в 09:42

Потребитель: ул.Комсомольская, д.4а
 Адрес: ул.Комсомольская, д.4а
 Теплосчетчик: КМ-5С-1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора
 Заводской №: 347734

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.02.2024 00:00					
19.03.2024 00:00	850.933	71720.133	0.000	71720.133	1576.8
Итого:	—	—	—	—	—


Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч			
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
19.02.2024					-10.7									#Т
20.02.2024					-11.5									#Т
21.02.2024					-6.3	63.0	51.8	11.20	7.94	2.65				#Т
22.02.2024	12.020	1160.00	0.00	1160.00	-4.1	63.4	53.1	10.30	7.94	2.65	24.000			Т
23.02.2024	11.893	1190.35	0.00	1190.35	-0.7	63.1	53.2	9.90	7.94	2.65	24.000			Т
24.02.2024	11.841	1203.39	0.00	1203.39	0.4	63.1	53.4	9.70	7.94	2.65	24.000			Т
25.02.2024	12.038	1206.68	0.00	1206.68	0.2	63.0	53.1	9.90	7.94	2.65	24.000			Т
26.02.2024	11.892	1183.85	0.00	1183.85	-2.1	63.4	53.4	9.90	7.94	2.65	24.000			Т
27.02.2024	11.863	1172.34	0.00	1172.34	-3.9	63.3	53.3	10.00	7.94	2.65	24.000			Т
28.02.2024	11.593	1181.13	0.00	1181.13	-2.7	63.0	53.3	9.70	7.94	2.65	24.000			Т
29.02.2024	11.857	1202.41	0.00	1202.41	-0.9	63.6	53.8	9.80	7.94	2.65	24.000			Т
01.03.2024	11.451	1213.73	0.00	1213.73	0.1	63.0	53.7	9.30	7.94	2.65	24.000			Т
02.03.2024	11.619	1201.43	0.00	1201.43	-1.1	63.2	53.6	9.60	7.94	2.65	24.000			Т
03.03.2024	11.744	1187.70	0.00	1187.70	-5.0	63.2	53.4	9.80	7.94	2.65	24.000			Т
04.03.2024	11.402	1175.65	0.00	1175.65	-6.5	62.9	53.3	9.60	7.94	2.65	23.800			Т
05.03.2024	11.493	1176.12	0.00	1176.12	-4.2	63.0	53.3	9.70	7.94	2.65	24.000			Т
06.03.2024	11.607	1162.19	0.00	1162.19	-9.5	63.3	53.4	9.90	7.94	2.65	24.000			Т
07.03.2024	11.845	1168.12	0.00	1168.12	-9.0	64.0	54.0	10.00	7.94	2.65	24.000			Т
08.03.2024	11.818	1155.34	0.00	1155.34	-4.6	63.4	53.2	10.10	7.94	2.65	24.000			Т
09.03.2024	11.795	1147.23	0.00	1147.23		63.3	53.1	10.20	7.94	2.65	24.000			Т
10.03.2024					-8.8									
11.03.2024					-7.3									
12.03.2024					-4.9									
13.03.2024					-3.3									
14.03.2024					-5.1									
15.03.2024					-1.3									
16.03.2024					1.0									
17.03.2024					-0.2									
18.03.2024					1.6									
Итого:	199.771	20087.64	0.00	20087.64	—	—	—	—	—	—	407.800			—
Средние:	11.751	1181.63	0.00	1181.63	-3.9	63.2	53.3	9.90	7.94	2.65	24.000			—

Диагностика

Отчетный период: 696 ч. Время норм. работы: 407.8 ч. Суммарное время отказа: — ч.

Относительная погрешность измерений расхода узла учета ТЭ: 200.000 %

Представитель Абонента: _____ Представитель теплоснабжающей организации: _____



Q = 340,952 Гкал.