

Иск

Лисе

время создания отчёта: 24.05.2023 в 09:42

000.3.000.0

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.04.2023 по 17.05.2023

Потребитель: ООО «ЭНЕРГОПРО»

Объект: ул.Комсомольская, д.4а

Адрес: ул.Комсомольская, д.4а

№ договора

Теплосчетчик: КМ-5

№: —

Формула расчета тепла: —

487.69

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°			P1, кг-с/см ²		Время, ч		Отказы
	Q	M1	M2	dM	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.04.2023	10.389	1176.14	0.00	1176.14	63.4	54.7	8.70	7.94	2.65	24.0		
19.04.2023	10.129	1141.86	0.00	1141.86	63.2	54.4	8.80	7.94	2.65	23.9		
20.04.2023	7.130	834.91	0.00	834.91	62.9	54.4	8.50	7.94	2.65	20.5		
21.04.2023	3.994	470.88	0.00	470.88	60.4	52.0	8.40	7.94	2.65	23.4	0.0	0.0
22.04.2023	9.737	1119.88	0.00	1119.88	63.6	55.0	8.60	7.94	2.65	24.0		
23.04.2023	7.311	863.68	0.00	863.68	63.4	55.0	8.40	7.94	2.65	24.0		
24.04.2023	2.642	304.90	0.00	304.90	63.0	54.4	8.60	7.94	2.65	24.0		
25.04.2023	2.660	282.14	0.00	282.14	62.4	53.0	9.30	7.94	2.65	24.0		
26.04.2023	2.679	298.51	0.00	298.51	63.4	54.6	8.90	7.94	2.65	24.0		
27.04.2023	2.698	326.21	0.00	326.21	64.7	56.5	8.20	7.94	2.65	24.0		
28.04.2023	2.717	345.02	0.00	345.02	64.3	56.5	7.80	7.94	2.65	24.0		
29.04.2023	2.763	279.01	0.00	279.01	64.2	54.4	9.80	7.94	2.65	24.0		
30.04.2023	2.868	309.56	0.00	309.56	63.7	54.6	9.20	7.94	2.65	24.0		
01.05.2023	3.149	313.92	0.00	313.92	63.6	53.7	9.90	7.94	2.65	24.0		
02.05.2023	2.842	315.32	0.00	315.32	64.0	55.1	8.90	7.94	2.65	24.0		
03.05.2023	2.853	257.48	0.00	257.48	63.9	52.9	11.00	7.94	2.65	24.0		
04.05.2023	2.954	329.30	0.00	329.30	63.3	54.4	8.90	7.94	2.65	24.0		
05.05.2023	2.803	316.80	0.00	316.80	64.0	55.2	8.70	7.94	2.65	24.0		
06.05.2023	3.017	307.66	0.00	307.66	63.9	54.2	9.70	7.94	2.65	23.9		
07.05.2023	2.993	307.93	0.00	307.93	64.4	54.8	9.60	7.94	2.64	24.0		
08.05.2023	2.855	309.58	0.00	309.58	63.9	54.7	9.10	7.94	2.64	24.0		
09.05.2023	3.051	308.94	0.00	308.94	63.8	54.0	9.80	7.94	2.64	24.0		
10.05.2023	2.980	325.22	0.00	325.22	63.6	54.5	9.10	7.94	2.64	24.0		
11.05.2023	2.824	318.24	0.00	318.24	63.8	55.0	8.80	7.94	2.65	24.0		
12.05.2023	2.736	328.22	0.00	328.22	63.4	55.2	8.20	7.94	2.65	24.0		
13.05.2023	2.924	313.34	0.00	313.34	63.8	54.6	9.20	7.94	2.65	24.0		
14.05.2023	3.077	333.50	0.00	333.50	63.2	54.0	9.10	7.94	2.65	24.0		
15.05.2023	2.682	246.78	0.00	246.78	64.1	53.3	10.80	7.94	2.65	24.0	0.0	0.0
16.05.2023	2.802	305.54	0.00	305.54	63.3	54.2	9.10	7.94	2.65	24.0		
17.05.2023	2.848	340.03	0.00	340.03	63.3	55.0	8.30	7.94	2.65	24.0		
Итого:	117.107	13030.46	0.00	13030.46	—	—	—	—	—	715.7	0	0
Средние:	3.904	434.35	0.00	434.35	63.5	54.5	9.00	7.94	2.65	23.9	0.0	0.0

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	T раб.,
18.04.2023 00:00	1095.080	96377.313	0.000	2188.3
18.05.2023 00:00	1212.185	109407.773	0.000	2904.1
Итого:	117.105	13030.460	0.000	715.8

Q = 117,792 Гкал

Диагностика

Отчетный период: 720 ч

Время норм. работы: 715.7 ч

Суммарное время отказа: 0 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 200.000 %

Представитель
Абонента



Представитель
теплоснабжающей организации

