

check
Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
 за период с 23.10.2023 по 21.11.2023

время создания отчёта: 22.11.2023 в 10:31

Потребитель: ул.Комсомольская, д.4а
 Адрес: ул.Комсомольская, д.4а
 Теплосчетчик: КМ-5С-1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 347734

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.10.2023 00:00	1685.343	159859.656	270515148599248	270515148599248	54009720832.000
22.11.2023 00:00	2023.836	195293.172	270515148599248	270515148599248	54009720832.000
Итого:	338.493	35433.516	0.000	0.000	719.1

Q=338,916

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
23.10.2023	10.722	1096.86	0.00	1096.86	3.2	63.8	54.1	9.70	7.95	2.65	24.000	—	#
24.10.2023	10.813	1096.20	0.00	1096.20	1.8	63.9	54.1	9.80	7.95	2.65	24.000	—	
25.10.2023	10.954	1097.88	0.00	1097.88	0.1	63.8	53.9	9.90	7.95	2.65	24.000	—	
26.10.2023	11.407	1147.44	0.00	1147.44	-0.4	63.9	54.1	9.80	7.95	2.65	24.000	—	
27.10.2023	11.181	1171.92	0.00	1171.92	-0.9	63.2	53.8	9.40	7.95	2.65	24.000	—	T
28.10.2023	11.543	1217.38	0.00	1217.38	-0.7	63.5	54.1	9.40	7.95	2.65	24.000	—	
29.10.2023	11.888	1214.31	0.00	1214.31	-0.4	63.8	54.1	9.70	7.95	2.65	24.000	—	
30.10.2023	11.424	1224.03	0.00	1224.03	-0.4	63.4	54.2	9.20	7.95	2.65	24.000	—	
31.10.2023	11.260	1203.64	0.00	1203.64	7.5	63.7	54.4	9.30	7.95	2.65	24.000	—	
01.11.2023	11.041	1164.53	0.00	1164.53	10.9	63.6	54.3	9.40	7.95	2.65	24.000	—	
02.11.2023	10.914	1212.84	0.00	1212.84	8.6	63.3	54.4	8.90	7.95	2.65	24.000	—	
03.11.2023	11.130	1196.47	0.00	1196.47	3.4	63.7	54.5	9.20	7.95	2.65	24.000	—	
04.11.2023	11.080	1218.44	0.00	1218.44	3.7	63.4	54.4	9.00	7.95	2.65	24.000	—	
05.11.2023	11.027	1248.66	0.00	1248.66		63.4	54.6	8.70	7.95	2.65	24.000	—	
06.11.2023	10.947	1252.02	0.00	1252.02	9.5	63.1	54.5	8.60	7.95	2.65	24.000	—	
07.11.2023	10.860	1221.17	0.00	1221.17	9.4	63.5	54.7	8.80	7.95	2.65	24.000	—	
08.11.2023	10.846	1183.66	0.00	1183.66	7.7	63.3	54.2	9.10	7.95	2.65	23.800	—	#T
09.11.2023	10.969	1202.05	0.00	1202.05	5.0	63.2	54.2	9.00	7.95	2.65	24.000	—	T
10.11.2023	11.073	1190.50	0.00	1190.50	4.9	63.8	54.6	9.20	7.95	2.65	24.000	—	T
11.11.2023	11.385	1216.83	0.00	1216.83	4.8	63.7	54.4	9.30	7.95	2.65	24.000	—	T
12.11.2023	11.339	1207.75	0.00	1207.75	5.2	63.7	54.4	9.30	7.95	2.65	24.000	—	T
13.11.2023	11.136	1223.31	0.00	1223.31	3.7	63.6	54.6	9.00	7.94	2.65	24.000	—	T
14.11.2023	11.235	1230.91	0.00	1230.91	3.0	63.6	54.6	9.00	7.94	2.65	24.000	—	T
15.11.2023	11.272	1215.94	0.00	1215.94	1.9	63.9	54.7	9.20	7.94	2.65	24.000	—	T
16.11.2023	11.164	1165.05	0.00	1165.05	1.9	64.0	54.5	9.50	7.94	2.65	23.400	—	#T
17.11.2023	11.240	1124.72	0.00	1124.72	-0.9	64.0	54.1	9.90	7.94	2.65	24.000	—	#T
18.11.2023	12.096	1146.78	0.00	1146.78	-5.3	64.1	53.6	10.40	7.94	2.65	24.000	—	#T
19.11.2023	12.132	1112.89	0.00	1112.89	-5.5	63.9	53.1	10.80	7.94	2.65	24.000	—	#T
20.11.2023	12.067	1103.39	0.00	1103.39	-5.1	64.0	53.1	10.80	7.94	2.65	24.000	—	#T
21.11.2023	12.348	1125.97	0.00	1125.97	-5.4	64.0	53.1	10.90	7.94	2.65	24.000	—	#T
Итого:	338.493	35433.52	0.00	35433.52	—	—	—	—	—	—	719.200	—	—
Средние:	11.283	1181.12	0.00	1181.12	2.5	63.7	54.2	9.50	7.94	2.65	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 719.2 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 200.000 %

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

