

УК Энерго

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 01.10.2023 по 22.10.2023

время создания отчёта: 24.10.2023 в 13:26

Потребитель: ул.Комсомольская, д.4а
Адрес: ул.Комсомольская, д.4а
Теплосчетчик: КМ-5С-1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора
Заводской №: 347734

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
01.10.2023 00:00	1497.110	138970.781	270515148599248	820306332320	4009720832.000
23.10.2023 00:00	1685.343	159859.656	270515148599248	820306332320	4009720832.000
Итого:	188.233	20888.875	0.000	0.000	524.4

18.09.23 Q = 1461,823

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
01.10.2023	2.912	266.56	0.00	266.56	13.6	63.8	52.9	10.80	7.94	2.65	24.000		Т
02.10.2023	2.862	228.61	0.00	228.61	11.7	64.5	52.1	12.40	7.94	2.65	23.900	0.100	#Т
03.10.2023	2.752	262.55	0.00	262.55	12.5	63.5	53.1	10.40	7.94	2.64	24.000		Т
04.10.2023	2.888	268.70	0.00	268.70	13.9	63.1	52.4	10.60	7.94	2.64	24.000		Т
05.10.2023	2.747	285.41	0.00	285.41	10.5	62.8	53.2	9.50	7.94	2.64	24.000		Т
06.10.2023	6.514	736.52	0.00	736.52	9.3	62.9	54.0	8.80	7.94	2.64	23.300		Т
07.10.2023	10.094	1202.50	0.00	1202.50	5.3	62.1	53.8	8.30	7.94	2.64	23.800		Т
08.10.2023	10.500	1342.22	0.00	1342.22	6.0	64.1	56.4	7.70	7.94	2.64	24.000		
09.10.2023	9.032	1111.94	0.00	1111.94	4.1	62.6	54.6	8.00	7.94	2.64	23.800		Т
10.10.2023	9.566	982.97	0.00	982.97	1.3	63.7	54.1	9.60	7.94	2.64	24.000		
11.10.2023	10.505	1123.22	0.00	1123.22	2.4	63.9	54.6	9.30	7.94	2.64	24.000		
12.10.2023	11.123	1261.36	0.00	1261.36	8.3	63.8	55.0	8.70	7.94	2.64	24.000		
13.10.2023	10.998	1243.20	0.00	1243.20	9.5	63.8	55.0	8.70	7.94	2.64	24.000		
14.10.2023	10.532	1264.77	0.00	1264.77	8.7	61.5	53.3	8.20	7.94	2.64	24.000		
15.10.2023	11.113	1262.53	0.00	1262.53	11.4	63.6	54.9	8.70	7.94	2.65	24.000		
16.10.2023	10.519	1257.19	0.00	1257.19	8.8	62.8	54.5	8.30	7.94	2.65	23.600	0.100	#Т
17.10.2023	10.818	1255.59	0.00	1255.59	5.3	63.1	54.5	8.50	7.95	2.65	23.600		Т
18.10.2023	9.865	1135.66	0.00	1135.66	4.0	62.8	54.2	8.60	7.95	2.65	23.400		Т
19.10.2023	10.084	1164.27	0.00	1164.27	4.0	61.0	52.3	8.70	7.95	2.65	23.000		Т
20.10.2023	10.726	1077.36	0.00	1077.36	4.1	63.8	54.0	9.90	7.94	2.65	24.000		
21.10.2023	10.804	1060.05	0.00	1060.05	2.2	63.9	53.8	10.10	7.95	2.65	24.000		
22.10.2023	11.280	1095.72	0.00	1095.72	0.9	63.6	53.4	10.20	7.95	2.65	24.000		
Итого:	188.234	20888.88	0.00	20888.88	—	—	—	—	—	—	524.400	0.200	—
Средние:	8.556	949.49	0.00	949.49	7.2	63.2	53.9	9.30	7.94	2.65	23.800	0.100	—

Диагностика

Отчетный период: 528 ч Время норм. работы: 524.4 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 200.000 %

Представитель Абонента: _____ Представитель теплоснабжающей организации: _____

Q = 174,073 Гкал

Q = 358,041

