

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с **19.10.2024** по **18.11.2024**

время создания отчёта: 21.11.2024 в 14:19

Потребитель: ул.Комсомольская, д.4а

Объект: Узел учёта 1 отопления

Адрес: ул.Комсомольская, д.4а

№ договора

Теплосчетчик: КМ-5С-1 отопление

Заводской №: 347734

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.10.2024 00:00	1696.421	192338.266	0.000	192338.266	5722.0
19.11.2024 00:00	2046.203	231579.688	0.000	231579.688	6465.9
Итого:	349.782	39241.422	0.000	39241.422	743.9

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.10.2024	10.968	1255.13	0.00	1255.13	3.9	63.2	54.6	8.60	7.90	2.62	24.000	—	Т
20.10.2024	11.278	1262.52	0.00	1262.52	7.2	63.5	54.7	8.80	7.90	2.62	24.000	—	Т
21.10.2024	10.771	1275.98	0.00	1275.98	7.6	63.4	55.1	8.30	7.89	2.62	24.000	—	Т
22.10.2024	10.664	1254.59	0.00	1254.59	7.4	63.0	54.6	8.40	7.90	2.62	24.000	—	Т
23.10.2024	10.799	1258.89	0.00	1258.89	8.8	63.5	55.1	8.50	7.90	2.62	24.000	—	Т
24.10.2024	10.820	1265.89	0.00	1265.89	7.3	63.6	55.1	8.40	7.90	2.62	24.000	—	Т
25.10.2024	10.841	1263.61	0.00	1263.61	6.7	63.4	54.9	8.50	7.90	2.62	24.000	—	Т
26.10.2024	11.057	1263.08	0.00	1263.08	4.7	63.2	54.5	8.70	7.90	2.62	24.000	—	Т
27.10.2024	11.190	1263.86	0.00	1263.86	6.2	63.3	54.5	8.80	7.90	2.62	24.000	—	Т
28.10.2024	10.979	1265.86	0.00	1265.86	6.7	63.3	54.7	8.60	7.90	2.62	24.000	—	Т
29.10.2024	11.505	1266.67	0.00	1266.67	6.3	65.0	56.0	9.00	7.90	2.63	24.000	—	Т
30.10.2024	11.089	1182.97	0.00	1182.97	5.0	63.6	54.3	9.30	7.90	2.62	24.000	—	Т
31.10.2024	11.365	1291.09	0.00	1291.09	3.5	63.6	54.9	8.70	7.90	2.62	24.000	—	Т
01.11.2024	11.223	1292.97	0.00	1292.97	8.0	63.9	55.3	8.60	7.90	2.62	24.000	—	Т
02.11.2024	11.161	1287.80	0.00	1287.80	1.8	63.4	54.8	8.60	7.90	2.62	24.000	—	Т
03.11.2024	11.583	1277.27	0.00	1277.27	0.1	63.7	54.7	9.00	7.90	2.62	24.000	—	Т
04.11.2024	11.637	1276.14	0.00	1276.14	-0.7	63.3	54.3	9.00	7.90	2.62	24.000	—	Т
05.11.2024	11.359	1274.50	0.00	1274.50	-0.8	63.6	54.8	8.80	7.90	2.62	24.000	—	Т
06.11.2024	11.620	1282.27	0.00	1282.27	-1.1	63.6	54.6	9.00	7.90	2.62	24.000	—	Т
07.11.2024	11.366	1279.61	0.00	1279.61	4.9	63.1	54.3	8.80	7.90	2.62	24.000	—	Т
08.11.2024	11.327	1269.31	0.00	1269.31	4.6	63.3	54.5	8.80	7.90	2.62	24.000	—	Т
09.11.2024	11.431	1215.11	0.00	1215.11	4.7	63.2	53.9	9.30	7.90	2.62	24.000	—	Т
10.11.2024	11.601	1211.81	0.00	1211.81	3.5	63.5	54.0	9.50	7.90	2.62	24.000	—	Т
11.11.2024	11.475	1239.53	0.00	1239.53	0.0	63.5	54.4	9.20	7.90	2.62	24.000	—	Т
12.11.2024	11.542	1273.81	0.00	1273.81	-0.3	63.4	54.5	9.00	7.90	2.62	24.000	—	Т
13.11.2024	11.572	1284.08	0.00	1284.08	0.8	63.5	54.6	8.90	7.90	2.62	24.000	—	Т
14.11.2024	11.579	1284.13	0.00	1284.13	-0.1	63.8	54.8	8.90	7.90	2.62	24.000	—	Т
15.11.2024	11.617	1273.95	0.00	1273.95	-0.1	63.5	54.5	9.00	7.90	2.62	24.000	—	Т
16.11.2024	11.532	1278.66	0.00	1278.66	3.1	63.5	54.6	8.90	7.90	2.62	24.000	—	Т
17.11.2024	11.599	1286.59	0.00	1286.59	4.5	63.3	54.4	8.90	7.90	2.62	24.000	—	Т
18.11.2024	11.235	1283.75	0.00	1283.75	3.6	63.3	54.6	8.70	7.90	2.62	24.000	—	Т
Итого:	349.785	39241.42	0.00	39241.42	—	—	—	—	—	—	744.000	—	—
Средние:	11.283	1265.85	0.00	1265.85	3.8	63.5	54.7	8.80	7.90	2.62	24.000	—	—


Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 744 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета: 209.000 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Q = 349,782 Мкач