

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

время создания отчёта: 23.01.2024 в 11:40

Потребитель: ул.Комсомольская, д.4а
 Адрес: ул.Комсомольская, д.4а
 Теплосчетчик: КМ-5С-1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
 № договора: _____
 Заводской №: 347734

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.12.2023 00:00	2410.614	228996.516	270515148599248	228996.516	54009720832.000
22.01.2024 00:00	313.733	20713.645	0.000	20713.645	504.0
Итого:	-2096.881	-208282.871	-270515148599248	-2096.881	54009720832.000

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
23.12.2023	11.567	1125.59	0.00	1125.59	-0.7	63.7	53.5	10.20	7.94	2.65	24.000	—	#T
24.12.2023	11.799	1114.14	0.00	1114.14	-4.1	64.0	53.5	10.50	7.94	2.65	24.000	—	#T
25.12.2023	11.563	1104.19	0.00	1104.19	-5.2	63.8	53.4	10.40	7.94	2.65	24.000	—	#T
26.12.2023	11.619	1104.67	0.00	1104.67	0.0	64.1	53.7	10.40	7.94	2.65	24.000	—	#T
27.12.2023	11.626	1092.45	0.00	1092.45	-1.9	64.1	53.5	10.50	7.94	2.65	24.000	—	#T
28.12.2023	11.538	1014.45	0.00	1014.45		64.2	52.9	11.30	7.94	2.65	23.500	—	#T
29.12.2023	11.969	1095.83	0.00	1095.83	-0.1	64.4	53.6	10.80	7.94	2.65	24.000	—	#T
30.12.2023	11.852	1144.63	0.00	1144.63	1.1	63.8	53.5	10.30	7.94	2.65	24.000	—	#T
31.12.2023	12.192	1123.67	0.00	1123.67	-0.6	64.1	53.4	10.80	7.94	2.65	24.000	—	#T
01.01.2024	11.645	986.32	0.00	986.32	-9.6	64.6	52.9	11.70	7.94	2.65	24.000	—	#T
02.01.2024	15.141	948.62	0.00	948.62	-15.2	75.0	59.1	15.90	7.94	2.65	24.000	—	#T
03.01.2024	17.601	938.22	0.00	938.22	-18.0	82.4	63.7	18.60	7.94	2.65	24.000	—	#T
04.01.2024	18.345	936.97	0.00	936.97	-19.8	83.8	64.3	19.50	7.94	2.65	24.000	—	#T
05.01.2024	18.406	939.20	0.00	939.20		83.8	64.3	19.50	7.94	2.65	24.000	—	#T
06.01.2024	16.674	954.04	0.00	954.04		78.3	60.9	17.40	7.94	2.65	24.000	—	#T
07.01.2024	17.520	945.60	0.00	945.60		80.6	62.2	18.40	7.94	2.65	24.000	—	#T
08.01.2024	18.476	946.50	0.00	946.50		82.7	63.3	19.40	7.94	2.65	24.000	—	#T
09.01.2024	14.232	985.19	0.00	985.19	-8.3	70.2	55.9	14.30	7.94	2.64	24.000	—	#T
10.01.2024	13.100	1025.23	0.00	1025.23	-6.7	66.2	53.5	12.70	7.94	2.64	24.000	—	#T
11.01.2024	11.993	1055.45	0.00	1055.45	-5.4	65.0	53.8	11.30	7.94	2.64	24.000	—	#T
12.01.2024	14.293	971.35	0.00	971.35	-10.8	70.6	56.0	14.60	7.94	2.64	24.000	—	#T
13.01.2024	17.524	945.27	0.00	945.27		80.5	62.1	18.40	7.94	2.64	24.000	—	#T
14.01.2024	17.238	967.10	0.00	967.10	-16.4	79.0	61.3	17.70	7.94	2.64	24.000	—	#T
15.01.2024	12.809	1053.78	0.00	1053.78		65.6	53.6	12.10	7.94	2.64	24.000	—	#T
16.01.2024	12.425	1066.23	0.00	1066.23	-2.9	65.0	53.4	11.60	7.94	2.64	24.000	—	#T
17.01.2024	13.298	994.98	0.00	994.98	-9.0	68.2	54.9	13.30	7.94	2.64	24.000	—	#T
18.01.2024	14.137	980.69	0.00	980.69	-13.0	70.4	56.1	14.30	7.94	2.64	24.000	—	#T
19.01.2024	12.259	1048.18	0.00	1048.18	-4.5	64.7	53.1	11.60	7.94	2.64	24.000	—	#T
20.01.2024	12.816	1036.45	0.00	1036.45	-11.8	65.8	53.5	12.30	7.94	2.64	24.000	—	#T
21.01.2024	13.800	988.28	0.00	988.28	-17.4	68.4	54.5	13.90	7.94	2.64	24.000	—	#T
Итого:	419.457	30633.27	0.00	30633.27	—	—	—	—	—	—	719.500	—	—
Средние:	13.982	1021.11	0.00	1021.11	-7.8	70.2	56.4	13.80	7.94	2.65	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 719.5 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 200.000 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 419,457 Гкал

