

Организация: ООО "УК Лия"
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: ул Подольская 101,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 11221
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
 18.01.2021 по 18.02.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.01	4,86	281,87	282,00	0,00	0,12	289,37	286,75	2,62	76,83	59,61	17,22	5,84	5,15	24,0	
19.01	4,81	283,31	283,56	0,00	0,25	290,87	288,25	2,62	76,7	59,74	16,96	5,87	5,17	24,0	
20.01	4,24	285,00	285,25	0,00	0,25	291,56	289,50	2,06	71,14	56,28	14,86	5,83	5,12	24,0	
21.01	4,28	281,94	282,25	0,00	0,31	288,62	286,62	2,00	72,24	57,05	15,19	5,82	5,12	24,0	
22.01	3,02	279,00	279,62	0,00	0,62	283,62	282,75	0,87	59,15	48,33	10,82	5,82	5,16	24,0	
23.01	2,53	280,94	281,06	0,00	0,12	284,87	283,81	1,06	54,43	45,42	9,01	5,87	5,19	24,0	
24.01	2,34	281,69	282,37	0,00	0,69	285,31	285,00	0,31	52,0	43,68	8,32	5,85	5,18	24,0	
25.01	2,28	281,19	281,87	0,00	0,69	284,62	284,37	0,25	50,91	42,8	8,11	5,86	5,22	24,0	
26.01	2,43	280,94	281,62	0,00	0,69	284,69	284,25	0,44	52,8	44,13	8,67	5,81	5,16	24,0	
27.01	2,39	280,31	281,06	0,00	0,75	283,94	283,62	0,31	52,24	43,71	8,53	5,82	5,18	24,0	
28.01	2,59	286,75	287,37	0,00	0,62	290,81	290,31	0,50	54,85	45,82	9,03	5,84	5,16	24,0	
29.01	2,45	284,87	285,56	0,00	0,69	288,69	288,25	0,44	53,04	44,42	8,62	5,86	5,19	24,0	
30.01	2,95	286,75	287,31	0,00	0,56	291,31	290,50	0,81	58,36	48,06	10,3	5,83	5,14	24,0	
31.01	3,03	285,00	285,56	0,00	0,56	289,75	288,81	0,94	59,38	48,74	10,64	5,84	5,16	24,0	
01.02	3,23	288,00	288,50	0,00	0,50	292,94	291,87	1,06	60,89	49,67	11,22	5,86	5,16	24,0	
02.02	3,83	285,12	285,56	0,00	0,44	291,12	289,50	1,62	67,41	53,99	13,42	5,85	5,15	24,0	
03.02	3,61	287,81	288,12	0,00	0,31	293,56	292,00	1,56	65,74	53,2	12,54	5,8	5,09	24,0	
04.02	2,65	280,44	281,06	0,00	0,62	284,50	283,94	0,56	55,36	45,91	9,45	5,81	5,15	24,0	
05.02	3,86	277,19	277,62	0,00	0,44	283,00	281,37	1,62	67,32	53,4	13,92	5,81	5,16	24,0	
06.02	4,50	275,87	276,12	0,00	0,25	282,75	280,37	2,37	73,71	57,41	16,3	5,82	5,18	24,0	
07.02	4,66	277,19	277,37	0,00	0,19	284,19	281,81	2,37	74,82	58,03	16,79	5,78	5,12	24,0	
08.02	4,71	279,12	279,37	0,00	0,25	286,44	283,94	2,50	75,93	59,05	16,88	5,81	5,13	24,0	
09.02	4,68	277,69	277,94	0,00	0,25	284,87	282,50	2,37	75,84	58,99	16,85	5,77	5,1	24,0	
10.02	4,63	278,94	279,25	0,00	0,31	286,19	283,81	2,37	75,71	59,11	16,6	5,81	5,12	24,0	
11.02	4,50	281,25	281,62	0,00	0,37	288,31	286,12	2,19	74,29	58,31	15,98	5,83	5,14	24,0	
12.02	4,48	283,31	283,56	0,00	0,25	290,31	288,06	2,25	73,61	57,83	15,78	5,87	5,18	24,0	
13.02	4,53	284,19	284,56	0,00	0,37	291,25	289,00	2,25	73,94	57,99	15,95	5,88	5,18	24,0	
14.02	4,60	285,69	285,94	0,00	0,25	293,00	290,62	2,37	74,75	58,65	16,1	5,88	5,18	24,0	
15.02	4,73	283,69	284,00	0,00	0,31	291,06	288,62	2,44	75,99	59,32	16,67	5,85	5,15	24,0	
16.02	4,62	284,25	284,56	0,00	0,31	291,50	289,19	2,31	74,77	58,52	16,25	5,89	5,18	24,0	
17.02	4,17	286,44	286,87	0,00	0,44	293,00	291,19	1,81	70,62	56,05	14,57	5,9	5,19	24,0	
Итого:	116,24	8755,75	8768,56	0,00	12,81	8936,06	0,00	49,31	66,27	53,00	13,27	5,84	5,16	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	3518,18	561868,69	555894,56	46928,60
17.02.2021	24:00	3634,42	570624,44	564663,12	47672,60
ИТОГО:		116,24	8755,75	8768,56	744,00

Классификация ошибок:
 D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
 768 =744,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 119,986, Гкал

Представитель
 абонента



Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации

