

Организация: ООО "УК Лия"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Химиков 57,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 386985
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
 18.01.2021 по 18.02.2021

с 16.01.21

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр. час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.01	4,32	198,50	199,93	0,00	1,43	204,25	203,15	1,10	80,44	58,68	21,76	4,25	4,0	24,0	
19.01	4,20	199,23	200,66	0,00	1,43	204,88	203,86	1,01	79,62	58,54	21,08	4,8	4,44	24,0	
20.01	3,78	201,63	203,07	0,00	1,44	206,74	206,08	0,66	74,9	56,15	18,74	5,18	4,85	24,0	
21.01	3,77	199,00	200,42	0,00	1,42	204,08	203,39	0,69	75,06	56,1	18,95	4,75	4,5	24,0	
22.01	2,67	209,68	211,28	0,00	1,59	213,32	213,63	-0,31	61,09	48,35	12,74	4,7	4,41	24,0	
23.01	2,11	199,30	200,88	0,00	1,57	202,05	202,71	-0,66	54,05	43,47	10,58	5,02	4,72	24,0	
24.01	1,99	199,71	201,31	0,00	1,60	202,27	203,04	-0,76	52,17	42,2	9,97	5,23	4,98	24,0	
25.01	1,97	199,11	200,73	0,00	1,62	201,64	202,43	-0,79	51,9	41,97	9,93	4,94	4,67	24,0	
26.01	1,97	199,12	200,76	0,00	1,64	201,63	202,44	-0,81	51,66	41,75	9,91	4,87	4,61	24,0	
27.01	1,95	199,39	201,04	0,00	1,65	201,89	202,73	-0,84	51,55	41,74	9,81	4,9	4,62	24,0	
28.01	2,03	199,16	200,82	0,00	1,66	201,77	202,56	-0,80	52,66	42,45	10,21	4,79	4,54	24,0	
29.01	2,07	198,95	200,59	0,00	1,64	201,59	202,35	-0,76	53,07	42,67	10,4	4,69	4,44	24,0	
30.01	2,12	200,27	201,91	0,00	1,64	202,97	203,70	-0,73	53,49	42,86	10,62	4,86	4,54	24,0	
31.01	2,23	199,95	201,54	0,00	1,59	202,77	203,38	-0,61	54,88	43,69	11,18	5,34	5,03	24,0	
01.02	2,43	199,34	200,95	0,00	1,61	202,41	202,92	-0,51	57,42	45,22	12,2	5,34	5,07	24,0	
02.02	3,17	198,45	200,01	0,00	1,57	202,50	202,45	0,05	66,72	50,71	16,01	5,01	4,76	24,0	
03.02	3,06	198,24	199,77	0,00	1,53	202,28	202,24	0,04	66,47	50,99	15,47	4,79	4,54	24,0	
04.02	2,31	199,14	200,76	0,00	1,62	202,11	202,69	-0,58	56,49	44,9	11,59	5,28	5,0	24,0	
05.02	3,12	198,52	200,08	0,00	1,56	202,52	202,51	0,02	66,31	50,6	15,71	5,13	4,89	24,0	
06.02	3,67	197,93	199,48	0,00	1,55	202,71	202,25	0,45	72,89	54,34	18,54	4,98	4,7	24,0	
07.02	4,14	196,59	198,88	0,00	2,29	202,12	202,02	0,10	79,22	58,15	21,07	4,7	4,48	24,0	
08.02	4,09	197,96	199,53	0,00	1,56	203,45	202,66	0,79	78,64	57,98	20,66	4,93	4,67	24,0	
09.02	3,97	208,18	209,78	0,00	1,59	213,64	212,99	0,65	76,23	57,18	19,05	5,34	5,03	24,0	
10.02	3,83	221,92	223,61	0,00	1,69	227,35	226,93	0,42	73,55	56,3	17,24	5,02	4,67	24,0	
11.02	3,89	237,10	238,86	0,00	1,76	242,95	242,54	0,40	73,78	57,39	16,39	4,86	4,5	24,0	
12.02	3,88	238,11	239,93	0,00	1,82	243,95	243,62	0,33	73,64	57,35	16,29	5,48	5,04	24,0	
13.02	4,04	236,68	238,48	0,00	1,80	242,86	242,35	0,51	76,07	58,98	17,08	4,8	4,41	24,0	
14.02	3,95	237,81	239,59	0,00	1,79	243,79	243,36	0,42	74,69	58,06	16,63	5,32	4,91	24,0	
15.02	4,49	228,81	207,25	21,56	0,00	235,32	210,81	24,51	79,76	60,16	19,59	4,99	4,58	24,0	
16.02	4,22	254,99	253,02	1,97	0,00	261,82	257,34	4,48	77,14	60,6	16,53	5,04	4,55	24,0	
17.02	3,66	228,51	228,12	0,39	0,00	233,93	231,51	2,42	72,33	56,3	16,03	5,59	5,15	24,0	
18.02	3,93	229,36	231,37	0,00	2,01	235,16	234,97	0,19	74,86	57,7	17,16	5,19	4,84	24,0	
Итого:	103,07	6710,65	6734,42	23,92	47,69	6852,74	8,17	31,09	67,35	51,95	15,39	5,01	4,69	768,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2021	24:00	47,41	3402,21	3424,37	408,00
18.02.2021	24:00	150,48	10112,86	10158,79	1176,00
ИТОГО:		103,07	6710,65	6734,42	768,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 768. =768,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 103,068, Гкал

9 мес. = 109,512 Гкал

Представитель
абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации



*перчоз
с 16.01.21
по 18.02.21*